

	※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所
--	-------------------------


No	設置場所	製品種別	既設照明			ランプ+器具の両方更新 (○:該当する場所)
			既設数量		ランプ W数 (W/本)	
			灯具台数 (台)	ランプ数 (本)		
1	放送センター	逆富士	12	24	42	
2	スタジオ	埋込	9	18	42	
3	ビデオストッカー	逆富士	3	3	42	
4	休憩室1	シーリング	2	2	85	○
5	倉庫2	逆富士	8	8	42	
6	倉庫1	逆富士	8	8	42	
7	放送出センター	スクエア	3	9	38	
8	休憩室2	スクエア	2	2	72	○
9	休憩室2	ダウンライト	2	2	40	
10	休憩室2	トラフ	1	1	22	
11	給湯室	逆富士	1	1	22	
12	給湯室	換気扇灯	1	1	40	
13	女子トイレ	ミラー灯	1	1	17	
14	男子トイレ	ミラー灯	1	1	17	
15	階段	逆富士	2	2	35	
16	階段	階段灯	1	1	35	○
17	男子更衣室	逆富士	2	2	42	
18	男子更衣室	ミラー灯	1	2	40	
19	女子更衣室	逆富士	1	1	42	
20	女子更衣室	ミラー灯	1	2	40	
21	作業室	下面開放	6	12	35	
22	会議室	下面開放	6	12	35	
23	給湯室	逆富士	1	1	42	
24	給湯室	キッチン灯	1	1	17	
25	給湯室	換気扇灯	1	1	40	
26	事務所	下面開放	50	100	35	
27	事務所	逆富士	2	2	42	
計			129	220		

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所

No	設置場所	製品種別	既設照明			ランプ+器具の両方更新 (○:該当する場所)
			既設数量		ランプ W数 (W/本)	
			灯具台数 (台)	ランプ数 (本)		
1	研修室4	埋込	12	24	42	
2	研修室4	非常灯	4	4		○
3	研修室4	埋込黑板灯	2	2	42	
4	機械室①	ブラケット	1	1	22	
5	サンセットガーデン	ブラケット	12	12	27	○
6	EVホール	ダウンライト	8	8	27	○
7	研修室5	埋込	24	48	42	
8	研修室5	非常灯	4	4		○
9	研修室5	埋込黑板灯	2	2	42	
10	研修室3	埋込	12	24	42	
11	研修室3	非常灯	2	2		○
12	湯沸室	埋込	1	1	42	
13	湯沸室	キッチンライト	1	1	22	
14	湯沸室	レジフード	1	1	100	
15	男子便所	トラフ	2	2	42	
16	男子便所	ダウンライト	5	5	27	○
17	男子便所	レセップ	1	1	60	
18	女子便所	40形トラフ	2	2	42	
19	女子便所	ダウンライト	7	7	27	○
20	HWC	ダウンライト	2	2	27	○
21	HWC	ミラーブラケット	1	1	17	
22	創作活動	埋込	10	20	42	
23	創作活動	非常灯	2	2		○
24	創作活動	逆富士	2	4	22	
25	ボランティア	逆富士	6	6	42	
26	共用廊下	埋込スクエア	27	54	27	○
27	共用廊下	ダウンライト	3	3	27	○
28	研修室①	埋込連結	4	8	42	
29	研修室①	和風スクエア	8	32	57	
30	研修室①	和風DL	3	3	40	
31	研修室①	ダウンライト	1	1	27	○
32	研修室①	トラフ	1	1	17	
33	研修室②	和風DL	3	3	40	
34	研修室②	片反射笠	1	1	22	
35	研修室②	和風スクエア	4	16	57	
36	児童室	埋込スクエア	6	24	57	

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所

No	設置場所	製品種別	既設照明			ランプ+器具の両方更新 (○:該当する場所)
			既設数量		ランプ W数 (W/本)	
			灯具台数 (台)	ランプ数 (本)		
37	事務室	埋込連結	25	50	42	
38	事務室	非常灯	4	4		○
39	事務室	キッチン灯	1	1	22	
40	事務室	レジフード	1	1	60	
41	ロッカー	埋込	2	2	42	
42	相談室	埋込連結	2	4	42	
43	相談室	非常灯	1	1		○
44	洗濯室	逆富士	1	2	42	
45	厨房	逆富士	6	12	42	○
46	厨房	非常灯	1	1		○
47	厨房	逆富士	1	2	22	
48	HWC	ダウンライト	2	2	27	○
49	女子便所	トラフ	2	2	42	
50	女子便所	ダウンライト	7	7	27	○
51	男子便所	トラフ	2	2	42	
52	男子便所	ダウンライト	8	8	27	○
53	男子便所	レセップ	1	1	60	
54	通用口	ダウンライト	5	5	27	○
55	消火ポンプ	反射笠付	2	4	22	
56	消火ポンプ	非常灯	1	1		○
57	通用口	ブラケット	2	2	32	○
58	EV機械	トラフ	1	1	42	
59	共用廊下	埋込ｽｸｲｰﾌ	19	38	27	○
60	ホール	ダウンライト	17	17	150	○
61	受付	ダウンライト	4	4	13	○
62	ホワイエ	ダウンライト	49	49	50	
63	ホワイエ	ダウンライト	2	2	13	○
64	HWC①	ダウンライト	2	2	27	○
65	HWC②	ダウンライト	2	2	27	○
66	HWC②	ミラーブラケット	1	1	17	
67	男子WC	ダウンライト	2	2	27	○
68	男子WC	トラフ	3	3	42	
69	男子WC	ダウンライト	11	11	27	○
70	男子WC SK	レセップ	1	1	60	
71	女子WC	トラフ	4	4	42	
72	女子WC	ダウンライト	13	13	27	○

 ※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所

No	設置場所	製品種別	既設照明			ランプ+器具の両方更新 (○:該当する場所)
			既設数量		ランプ W数 (W/本)	
			灯具台数 (台)	ランプ数 (本)		
73	女子WC	ダウンライト	2	2	27	○
74	スタジオ	ダウンライト	20	20	1,150	○
75	スタジオ前	スクエア	3	6	27	○
76	サポセン事務	埋込	2	6	42	
77	サポセン事務	非常灯	1	1		○
78	サポセン事務	トラフ	5	5	17	
79	控室②	埋込	4	8	42	
80	控室②	非常灯	1	1		○
81	控室①	埋込	4	8	42	
82	控室①	非常灯	1	1		○
83	トイレ	ダウンライト	4	4	13	○
84	シャワー室	ブラケット	1	1	40	
85	廊下	埋込スクエア	8	16	27	○
86	搬入口	逆富士	1	1	42	
87	搬入口	非常灯	1	1		○
88	トラックヤード	逆富士	4	4	42	
89	倉庫	逆富士	2	2	42	
90	倉庫(1)	逆富士	3	3	42	
91	倉庫(2)	逆富士	2	2	42	
92	倉庫(3)	逆富士	2	2	42	
93	舞台裏	逆富士	5	5	42	
94	舞台裏	非常灯	3	3		○
95	ピアノ庫	逆富士	1	2	42	
96	舞台1F	シーリングスポット	7	7	100	
97	舞台メンテギャラリー	レセップ	5	5	60	
98	空調機室①	反射笠(FL40W)	4	4	40	
99	室外機置場	反射笠(FL40W)	2	8	40	
100	空調機室②	ウォールライト防水形(FL20W)	2	2	20	○
101	調光盤室	埋込	2	4	42	
102	調光盤室	非常灯	1	1		○
103	調光音響	埋込	7	14	42	
104	調光音響	非常灯	3	3		○
105	舞台上部	トラフ	8	8	42	
106	舞台階段	反射笠付	5	5	22	
107	舞台階段	非常灯	1	1		○
108	舞台階段	シャンデリア	3	3	40	

	※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所
--	-------------------------

No	設置場所	製品種別	既設照明			ランプ+器具の両方更新 (○:該当する場所)
			既設数量		ランプ W数 (W/本)	
			灯具台数 (台)	ランプ数 (本)		
109	舞台階段	非常灯	1	1	/	○
110	ホール出入口	ダウンライト	2	2	100	
111	ホール出入口	ダウンライト	2	2	100	
112	ホール出入口	ダウンライト	1	1	100	
113	親子室	直付けSP	2	2	100	○
114	ホワイエ	ダウンライト	25	25	50	
115	A階段	階段通路誘導灯	1	1	32	○
116	A階段	階段通路誘導灯	1	1	32	○
117	A階段	階段通路誘導灯	1	1	32	○
118	A階段	階段通路誘導灯	1	1	32	○
119	軒下	ガラスブラケット	3	3	60	
120	軒下	ダウンライト	14	14	18	○
121	第二駐車場	ハイポール	2	2	260	○
122	第一駐車場	ハイポール	3	3	260	○
123	車庫	反射笠付	5	10	42	
124	車庫	ダウンライト	20	20	18	○
125	非常階段	ブラケット	2	2	32	○
126	正面裏側	ローポール	6	6	18	
127	正面裏側	ローポール	6	3	18	
128	正面裏側	ローポール	3	3	18	
計			626	868	/	

No	設置場所	品名	既設照明 (調光機器)			ランプと灯具の両方更新 (○:該当する場所)
			既設照明		ランプ W数 (W/本)	
			灯具台数 (台)	ランプ数 (本)		
1	調光音響	レールスポット BS100W ^調 ライト(バンドア付)	9	9	100	
2	親子室	調光ダウンライト IL100W	5	5	100	
3	入口	ダウンライト タイロハダ ^調 ランプ 60W	4	4	60	

	※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所
--	-------------------------

No	設置場所	品名	既設照明			ランプ+器具の両方更新 (○:該当する場所)
			製品種別		ランプ W数 (W/本)	
			灯具台数 (台)	ランプ数 (本)		
1	風除室	埋込スクエア□450 FPL36x3	6	18	38	
2	玄関	埋込スクエア□450 FPL36x3	6	18	38	
3	乾燥室	FL40形1灯式逆富士型	10	10	42	
4	事務室	FL40形2灯式埋込型 幅300	1	2	42	
5	事務室	20形1灯式キッチン灯 紐付き	3	3	22	○
6	事務室	FL40形2灯式埋込型 幅300	3	6	42	
7	遊技場	HF250 水銀灯	4	4	260	○
8	教材室	FL40形1灯式逆富士型	12	12	42	
9	保育室ばら	FL40形2灯式埋込型 幅300	1	2	42	
10	トイレ	FL40形1灯式ブラケット	2	2	42	
11	トイレ	Hf32形1灯式埋込型 幅200	1	1	35	
12	トイレ	埋込スクエア□450 FPL36x3	1	3	38	
13	トイレ	E26 60W 電球	10	10	60	
14	保育室すみれ	FL40形2灯式埋込型 幅300	8	16	42	
15	厨房	FL40形2灯式逆富士型防水型	1	2	42	○
16	厨房	FL40形1灯式逆富士型防水型 幅100	10	10	42	○
17	保育室ゆり	FL40形2灯式埋込型 幅300	1	2	42	
18	トイレ2	FL40形1灯式ブラケット	3	3	42	
19	トイレ2	FL40形1灯式埋込型 幅200	1	1	42	
20	トイレ2	E26 60W 電球 N	1	1	60	
21	休憩	FL20形4灯式スクエア	1	4	22	
22	休憩	E17 60W 電球 L 枠にセンサー	1	1	60	
23	休憩	FL40形2灯式逆富士型防水型	1	2	42	○
24	休憩室前	φ150 FDL27 N	1	1	27	○
25	保育室ひよこ	FL40形2灯式埋込型 幅300	9	18	42	
26	保育室ひよこ	FL40形2灯式埋込型 幅300	6	12	42	
27	給湯室	20形1灯式キッチン灯	1	1	22	○
28	給湯室	FL40形1灯式逆富士型防水型	1	1	42	○
29	保育室ちゅうりっぷ	FL40形2灯式埋込型 幅310~320	6	12	42	
30	保育室ちゅうりっぷ	FL40形2灯式埋込型 幅230	6	12	42	
31	トイレ3	FL40形1灯式埋込型 幅200	2	2	42	
32	トイレ3	FL40形1灯式ブラケット	1	1	42	
33	トイレ3	FL40形2灯式逆富士型防水型 幅200	1	2	42	○
34	トイレ3	FL40形1灯式ブラケット	1	1	42	
35	保育室未満児	FL40形2灯式埋込型和風 幅230	6	12	42	
36	保育室未満児	FL40形2灯式埋込型 幅300	6	12	42	

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所

No	設置場所	品名	既設照明			ランプ+器具の両方更新 (○:該当する場所)
			製品種別		ランプ W数 (W/本)	
			灯具台数 (台)	ランプ数 (本)		
37	廊下	FL40形1灯式逆富士型非常灯兼用 幅100	5	5	42	○
38	廊下	非常灯	5	5		○
39	廊下	FL40形1灯式逆富士型 幅100	4	4	42	
40	廊下	FL40形1灯式埋込型 幅200	3	3	42	
41	外灯	投光器 水銀灯HF250	1	1	260	○
計			153	238		

	※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所
--	-------------------------

No	設置場所	品名	既設照明			ランプ+器具の両方更新 (○:該当する場所)
			製品種別		ランプ W数 (W/本)	
			灯具台数 (台)	ランプ数 (本)		
1	軒下	φ150 防水ダウンライト FDL18 L	2	2	18	○
2	玄関	□450 FPL36x3	4	12	38	
3	遊戯場	高天井 水銀灯400W	6	6	415	○
4	ステージ	FL40形1灯式トラフ型	4	4	42	
5	ステージ倉庫	FL40形1灯式逆富士型	2	2	42	
6	ステージ倉庫2階	FL40形1灯式逆富士型	3	3	42	
7	廊下	FL20形1灯式逆富士型	5	5	22	
8	保育室(ばら)	FL40形2灯式逆富士型	12	24	42	
9	保育室(すみれ)	FL40形2灯式逆富士型	6	12	42	
10	保育室(ゆり)	FL40形2灯式逆富士型	10	20	42	
11	休憩室	φ150 ダウンライト FDL18 L	1	1	18	○
12	休憩室	ペンダント FCL30x2	1	2	32	○
13	厨房	FL40形2灯式逆富士型防水型	4	8	42	○
14	厨房	FL40形1灯式逆富士型防水型	1	1	42	○
15	検収室	FL20形1灯式逆富士型防水型	1	1	22	○
16	食品庫	ポーチ灯 60W 電球 L	1	1	60	
17	トイレ	FL40形1灯式逆富士型	3	3	42	
18	トイレ	φ150 ダウンライト FDL18 L	2	2	18	○
19	事務室	Hf32形2灯式逆富士型	6	12	35	
20	乾燥室	FL40形1灯式逆富士型	2	2	42	
21	保育室(さくら)	FL40形2灯式逆富士型	12	24	42	
22	保育室(ワンダー)	FL40形2灯式逆富士型	6	12	42	
23	保育室(たんぼぼ)	FL40形2灯式逆富士型	8	16	42	
24	保育室(たんぼぼ)	FL20形3灯式逆富士型 PS不要	6	18	22	
25	保育室(たんぼぼ)	FL40形1灯式逆富士型	1	1	42	
26	保育室(たんぼぼ)	20形1灯式キッチン灯 プルスイッチ付き	1	1	22	○
27	トイレ	FL40形1灯式逆富士型	3	3	42	
28	乳児室(ひよこ)	FL40形2灯式逆富士型	12	24	42	
29	乳児室(ひよこ)	FL40形1灯式逆富士型	5	5	42	
30	乳児室(ひよこ)	20形1灯式キッチン灯	1	1	22	○
31	裏玄関	φ150 ダウンライト FDL18 L	1	1	18	○
32	裏軒下	φ150 防水ダウンライト FDL18 L	1	1	18	○
33	外	ポーチ灯 FDL27 L	2	2	27	○
計			135	232		

	※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所
--	-------------------------

No	設置場所	品名	既設照明			ランプ+器具の両方更新 (○:該当する場所)
			製品種別		ランプ W数 (W/本)	
			灯具台数 (台)	ランプ数 (本)		
1	男子更衣室 シャワー	ブラケット	2	2	20	
2	女子更衣室 シャワー	ブラケット	2	2	20	
3	器具庫 1	逆富士	2	2	35	
4	器具庫 2	逆富士	1	1	35	
5	控室	逆富士	1	1	35	
6	器具庫3	逆富士	2	2	35	
7	器具庫4	逆富士	2	2	35	
8	放送室	逆富士	1	1	35	
9	メインホール	高天井灯	36	36	415	○
10	メインホール	高天井灯	18	18	360	○
11	倉庫2	逆富士	2	2	35	
12	倉庫3	逆富士	2	2	35	
13	倉庫1	逆富士	1	1	35	
14	MTルーム2	トラフ	1	1	17	
15	MTルーム2	逆富士	1	1	35	
16	電気室	両笠	4	4	35	
17	空調室	両笠	2	2	35	
18	空調室	両笠	2	2	35	
19	備蓄庫	逆富士	2	2	42	
計			84	84		

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所

No	設置場所	製品種別	既設照明			ランプ+器具の両方更新 (○:該当する場所)
			既設数量		ランプ W数 (W/本)	
			灯具台数 (台)	ランプ数 (本)		
1	下足室	φ150ダウンライト E26 60W6	2	2	60	
2	事務所	FL40形2灯式埋込型 幅328	8	16	42	
3	事務所	FL20形1灯式ブラケット	1	1	22	
4	倉庫	FL20形2灯式逆富士型	1	2	22	
5	給湯室	FL20形1灯式逆富士型	1	1	22	
6	給湯室	FL20形1灯式ブラケット	1	1	22	
7	入口ホール	FL40形1灯式埋込型	37	37	42	
8	会議室1	FL40形2灯式埋込型	6	12	42	
9	会議室2	FL40形2灯式埋込型	6	12	42	
10	ミーティングルーム	FL40形2灯式埋込型	9	18	42	
11	医務室	FL40形2灯式埋込型	3	6	42	
12	サブアリーナ	高天井 メタハラ400W	24	24	415	○
13	用具庫	FL40形2灯式トラフ型 吊下げ	2	4	42	
14	電気室(1台高圧)	FL40形2灯式トラフ型 吊下げ	2	4	42	
15	倉庫	FL40形1灯式トラフ型	1	1	42	
16	廊下	FL20形2灯式埋込型 幅328	9	18	22	
17	廊下	FL20形2灯式埋込型非常灯兼用 幅328	5	10	22	
18	廊下	FL20形2灯式埋込型非常灯兼用 幅328	1	1	/	○
19	包装室	FL40形2灯式埋込型	2	4	42	
20	審判員室	FL40形3灯式埋込型	2	6	42	
21	廊下	埋込スクエア□650 FL20x4	2	8	22	
22	メインアリーナ	高天井 メタハラ400W	45	25	415	○
23	メインアリーナ	高天井 ナトリウム360W	45	25	375	○
24	倉庫	FL40形2灯式トラフ型	2	4	42	
25	ボルタリング	FL40形1灯式トラフ型	4	4	42	
26	用具庫1	FL40形1灯式トラフ型	4	4	42	
27	用具庫2	FL40形1灯式トラフ型	4	4	42	
28	用具庫3	FL40形1灯式トラフ型	9	9	42	
29	用具庫4	FL40形2灯式トラフ型	2	4	42	
30	控室1	FL40形3灯式埋込型	2	6	42	
31	控室2	FL40形3灯式埋込型	2	6	42	
32	廊下	BHG200/220V160W E26	7	7	160	
33	廊下	埋込スクエア□650 FL20x4	2	8	22	
34	廊下	φ150ダウンライト E26 60W	5	5	60	
35	ボイラー室	FL40形2灯式トラフ型	1	2	42	
36	ボイラー室	FL40形1灯式トラフ型	2	2	42	

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所

No	設置場所	製品種別	既設照明			ランプ+器具の両方更新 (○:該当する場所)
			既設数量		ランプ W数 (W/本)	
			灯具台数 (台)	ランプ数 (本)		
37	ブレーカー室	ブラケット E26 60W	1	1	60	
計			262	304		

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所

No	設置場所	製品種別	既設照明			ランプ+器具の両方更新 (○:該当する場所)
			既設数量		ランプ W数 (W/本)	
			灯具台数 (台)	ランプ数 (本)		
1	倉庫	トラフ	2	2	22	
2	EV機械室	トラフ	1	1	22	
3	ファン室	逆富士	1	1	22	
4	ホール控室	逆富士	4	8	35	
6	物入	片笠	1	1	22	
7	和室	シーリング	3	3	85	○
8	和室	ダウンライト	2	2	25	
9	和室	ダウンライト	1	1	30	
11	調理室	逆富士	6	6	35	○
12	調理室	逆富士	4	8	35	○
14	倉庫	片笠	1	1	35	
15	機材室	逆富士	4	4	35	
16	女子トイレ	ダウンライト	8	8	32	○
17	女子トイレ	ミラー灯	4	4	22	
18	給湯室	逆富士	1	1	35	
19	給湯室	キッチン灯	1	1	17	
20	男子トイレ	ダウンライト	6	6	32	○
21	男子トイレ	ミラー灯	3	3	22	
22	談話室	逆富士	2	4	35	
23	多目的ホール	スクエア	20	80	45	
24	多目的ホール	ダウンライト	6	6	75	
26	廊下	スクエア	4	12	45	
27	廊下	ダウンライト	21	21	32	○
29	第3会議室	下面開放	4	8	35	
31	集会室	下面開放	8	16	35	
33	第2会議室	下面開放	4	8	35	
35	倉庫	片笠	1	1	35	
36	工作室	下面開放	9	18	35	
38	給湯室	逆富士	1	1	35	
39	給湯室	キッチン灯	1	1	17	
40	女子トイレ	ダウンライト	2	2	32	○
41	女子トイレ	ミラー灯	2	2	22	
42	男子トイレ	ダウンライト	3	3	32	○
43	男子トイレ	ミラー灯	1	1	22	
44	運動場	下面開放	9	16	35	
46	会議室	下面開放	9	16	35	

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所

No	設置場所	製品種別	既設照明			ランプ+器具の両方更新 (○:該当する場所)
			既設数量		ランプ W数 (W/本)	
			灯具台数 (台)	ランプ数 (本)		
48	廊下	スクエア	6	18	45	
49	廊下	ダウンライト	20	20	32	○
51	吹き抜け	高天井照明	6	6	240	○
87	エントランスホール	ブラケット	12	12	32	○
88	エントランスホール	ダウンライト	9	9	32	○
90	女子トイレ	ダウンライト	8	8	32	○
91	女子トイレ	ミラー灯	5	5	22	
92	男子トイレ	ダウンライト	7	7	32	○
93	男子トイレ	ミラー灯	5	5	22	
94	多目的トイレ	ダウンライト	2	2	32	○
95	多目的トイレ	ミラー灯	1	1	22	
96	掃除用具庫	片笠	1	1	35	
98	倉庫	片笠	1	1	35	
99	書庫1	逆富士	9	9	35	
100	書庫2	逆富士	9	9	35	
101	機械室	下面開放	3	6	35	
101	一般閲覧室	下面開放	41	82	35	
102	一般閲覧室	ダウンライト	2	2	75	
103	一般閲覧室	スクエア	5	15	45	
105	児童閲覧室	下面開放	8	16	35	
107	参考・郷土資料	下面開放	4	8	35	
109	学習室	下面開放	4	8	35	
110	学習室	下面開放	4	4	35	
111	図書館事務所	下面開放	5	10	35	
113	図書館事務所	逆富士	1	1	35	
114	図書館事務所	ミラー灯	1	1	22	
115	学習センター事務所	下面開放	12	24	35	
117	宿直室	下面開放	2	2	35	
118	宿直室	シーリング	1	1	85	○
120	ポーチ	ダウンライト	11	11	42	○
121	ポーチ	ダウンライト	2	2	15	
122	外階段	ブラケット	2	2	32	○
123	車庫	両笠	6	6	42	
124	建物壁面	防犯灯	2	2	22	○
計			377	593		

	※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所
--	-------------------------

No	設置場所	品名	既設照明			ランプ+器具の両方更新 (○:該当する場所)
			製品種別		ランプ W数 (W/本)	
			灯具台数 (台)	ランプ数 (本)		
1	閲覧室	Hf32形2灯式逆富士型	37	74	35	
2	閲覧室	Hf32形1灯式逆富士型	6	6	35	
3	事務室	Hf32形2灯式逆富士型	5	10	35	
4	給湯室	Hf32形1灯式逆富士型	1	1	35	
5	給湯室	15Wキッチン灯	1	1	17	
6	学習室	Hf32形2灯式逆富士型	4	8	35	
7	学習室	Hf32形1灯式逆富士型	4	4	35	
8	参考・郷土資料室	Hf32形2灯式逆富士型	4	8	35	
9	児童図書館	Hf32形2灯式逆富士型	8	16	35	
10	書庫前廊下	Hf32形1灯式逆富士型	4	4	35	
11	倉庫	Hf32形1灯式トラフ型	1	1	35	
12	書庫1	Hf32形1灯式逆富士型	9	9	35	
13	書庫2	Hf32形1灯式逆富士型	9	9	35	
14	AVコーナー	Hf32形2灯式逆富士型 ルーバー付き	3	6	35	
計			96	157		

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所

No	設置場所	品名	既設照明			ランプ+器具の両方更新 (○:該当する場所)
			製品種別		ランプ W数 (W/本)	
			灯具台数 (台)	ランプ数 (本)		
1	軒下	ダウンライト	18	18	27	○
2	軒下	シーリングダウン	4	4	60	
3	風除室	ダウンライト	17	17	27	○
4	風除室	ダウンライト	8	8	75	○
5	ホール ※45台中27台LED	ダウンライト	45	18	27	○
6	ホール	トラフ×1灯式	2	2	42	
7	控室	埋込×2灯式	3	6	42	
8	控室	埋込×2灯式	1	2	42	
9	倉庫	ダウンライト	6	6	27	○
10	自販機コーナー	ダウンライト	4	4	27	○
11	多目的トイレ	ダウンライト	2	2	27	○
12	倉庫	逆富士×1灯式	1	1	42	
13	SK(スロップシンク)	ブラケット	1	1	40	
14	廊下	ダウンライト	5	5	27	○
15	男子トイレ	トラフ×1灯式	7	7	42	
16	男子トイレ	ダウンライト	2	2	27	○
17	階下倉庫	逆富士×2灯式	1	2	42	
18	EPS	片笠×1灯式	1	1	22	
19	廊下	埋込×1灯式	3	3	22	
20	男子トイレ	トラフ×1灯式	6	6	42	
21	男子トイレ	ダウンライト	4	4	27	○
22	女子トイレ	トラフ×1灯式	4	4	42	
23	女子トイレ	ダウンライト	4	4	27	○
24	廊下	埋込×1灯式	7	7	42	
25	風除室	ダウンライト	1	1	27	○
26	軒下	ダウンライト	3	3	27	○
27	倉庫	両笠×2灯式	9	18	42	
28	ポンプ室	両笠×2灯式	1	2	42	
29	楽屋A	埋込×2灯式	2	4	42	
30	楽屋A	埋込×2灯式	1	2	42	
31	楽屋A	レセツプ	10	10	40	
32	シャワー室A	埋込×2灯式	1	2	42	
33	シャワー室A	スクエア	3	3	15	○
35	シャワー室A	ミラー灯	1	1	22	
36	シャワー室B	埋込×2灯式	1	2	42	
37	シャワー室B	スクエア	3	3	15	○
39	シャワー室B	ミラー灯	1	1	22	
40	楽屋B	ミラー灯	1	1	42	

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所

No	設置場所	品名	既設照明			ランプ+器具の両方更新 (○:該当する場所)
			製品種別		ランプ W数 (W/本)	
			灯具台数 (台)	ランプ数 (本)		
41	楽屋B	埋込×2灯式	10	20	42	
42	楽屋B	埋込×2灯式	1	2	42	
43	楽屋B	レセップ	32	32	40	
44	湯沸室	埋込×1灯式	1	1	22	
45	湯沸室	キッチン灯	1	1	22	
46	湯沸室(前室)	看板照明	17	17	100	
47	倉庫	埋込×2灯式	5	10	42	
48	倉庫	埋込×2灯式	1	2	42	
49	倉庫	ブラケット	1	1	17	
50	図書室	スクエア	12	36	38	
51	図書室(コピー室)	埋込×2灯式	1	2	22	
52	図書室(幼児閲覧室)	スクエア	5	15	38	
53	図書室(幼児閲覧室)	埋込×2灯式	38	76	42	
54	図書室(幼児閲覧室)	埋込×2灯式	8	16	42	
55	図書室(幼児閲覧室)	ダウンライト	10	10	27	○
56	標本室	埋込×2灯式	1	2	42	
57	標本室	埋込×2灯式	1	2	42	
58	倉庫	両笠×2灯式	6	12	42	
59	倉庫	両笠×2灯式	2	4	42	
60	倉庫	両笠×2灯式 非常灯	2	4	/	○
61	前室	埋込×1灯式	1	1	42	
62	事務室	トラフ×1灯式	4	4	42	
63	事務室	埋込×2灯式	9	18	42	
64	事務室	埋込×2灯式	3	6	42	
65	事務室	埋込×1灯式	1	1	42	
66	事務室	キッチン灯	1	1	22	
67	階段室	ダウンライト	1	1	27	○
68	階段室	階段灯	1	1	32	○
69	階段	ダウンライト	2	2	27	○
70	階段室・階段	ダウンライト	18	18	85	○
71	ワークルーム	埋込×2灯式	9	18	42	
72	ワークルーム	埋込×2灯式	4	8	42	
73	暗室	埋込×2灯式	1	2	22	
74	展示室	黒板灯	6	6	42	
75	展示室	ダウンライト	128	128	85	○
76	展示室	ダウンライト	12	12	85	○
77	廊下	トラフ×1灯式	21	21	42	
78	倉庫2	逆富士×1灯式	2	2	42	

	※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所
--	-------------------------

No	設置場所	品名	既設照明			ランプ+器具の両方更新 (○:該当する場所)
			製品種別		ランプ W数 (W/本)	
			灯具台数 (台)	ランプ数 (本)		
79	前室	ダウンライト	3	3	27	○
80	リハーサル室	埋込×2灯式	16	32	42	
81	リハーサル室	埋込×2灯式	4	8	42	
82	学習室	埋込×2灯式	19	38	35	
83	開架倉庫	埋込×1灯式	8	8	42	
84	倉庫	埋込×2灯式	2	4	42	
85	倉庫	埋込×2灯式	1	2	42	
86	講座室	埋込×2灯式	15	30	42	
87	講座室	埋込×2灯式	5	10	42	
88	講座室	ダウンライト	4	4	60	
89	廊下	ダウンライト	16	16	27	○
90	空調機械室	片笠×1灯式	1	1	42	
91	EPS-2	トラフ×1灯式	1	1	22	
92	空調室	両笠×2灯式	13	26	42	
93	空調室	両笠×2灯式	5	10	42	
94	空調室	両笠×2灯式 非常灯	5	10	/	○
95	電気室	両笠×2灯式	8	16	42	
96	電気室	両笠×2灯式	4	8	42	
97	電気室	両笠×2灯式 非常灯	4	8	/	○
98	倉庫	片笠×1灯式	1	1	42	
99	倉庫	片笠×1灯式	1	1	42	
100	EPS-202	トラフ×1灯式	1	1	22	
101	男子トイレ	トラフ×1灯式	7	7	42	
102	男子トイレ	ダウンライト	16	16	27	○
103	SK(スロップシンク)	シーリング	2	2	40	
104	倉庫	埋込×1灯式	1	1	22	
105	倉庫	キッチン灯	1	1	22	
106	女子トイレ	トラフ×1灯式	6	6	42	
107	女子トイレ	ダウンライト	7	7	27	○
108	ホール	ダウンライト	72	72	27	○
109	ホール	トラフ×1灯式	5	5	42	
110	ホール	スポットライト	35	35	75	○
111	ホワイエギャラリー	ダウンライト	65	65	27	○
112	ホワイエギャラリー	トラフ×1灯式	7	7	42	
113	ホワイエギャラリー	ダウンライト	21	21	65	○
114	ピアノ庫	逆富士	4	8	42	
115	搬入口	逆富士	2	4	42	
116	大道具庫	逆富士	4	8	42	

	※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所
--	-------------------------

No	設置場所	品名	既設照明			ランプ+器具の両方更新 (○:該当する場所)
			製品種別		ランプ W数 (W/本)	
			灯具台数 (台)	ランプ数 (本)		
117	下手倉庫	逆富士	1	1	22	
118	舞台袖(下)	トラフ	1	1	42	
119	舞台袖(上)	トラフ	1	1	42	
120	上手倉庫	逆富士	1	1	22	
121	上手通路	片反射	2	2	42	
122	下手通路	片反射	2	2	42	
123	舞台	トラフ	5	5	42	
124	舞台	トラフ	7	7	42	
126	通路(下手)	ダウンライト	9	9	60	
127	倉庫103	逆富士	2	2	42	
128	倉庫103	ダウンライト	2	2	65	○
129	通路(上手)	ダウンライト	9	9	40	
130	通路(上手)	ダウンライト	2	2	65	○
131	倉庫104	逆富士	2	2	42	
132	男子トイレ	ダウンライト	9	9	27	○
133	男子トイレ	トラフ	14	14	42	
134	SK(スロップシンク)	シーリング	1	1	40	
135	女子トイレ	ダウンライト	10	10	27	○
136	女子トイレ	トラフ	13	13	42	
137	HWC	ダウンライト	2	2	27	○
139	客席	ブラケットE17+E11	12	24	60	
140	客席	ブラケットE17+E11	12	24	60	
141	通路(下)	ダウンライト	11	11	40	
142	親子室(下)	ダウンライト	4	4	27	○
143	親子室(下)	ダウンライト	2	2	60	○
144	男子トイレ	ダウンライト	9	9	27	○
145	男子トイレ	トラフ	14	14	42	
146	SK(スロップシンク)	シーリング	1	1	40	
147	女子トイレ	ダウンライト	10	10	27	○
148	女子トイレ	トラフ	14	14	42	
149	倉庫205	逆富士	1	1	42	
150	ベビーシート	ダウンライト	2	2	27	○
151	倉庫204	逆富士	1	2	42	
152	D前室	トラフ	2	2	42	
153	D前室	ダウンライト	1	1	65	○
154	調光映写	埋込	7	14	42	
155	調光映写	非常灯	3	3		○
157	C前室	トラフ	2	2	42	

	※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所
--	-------------------------

No	設置場所	品名	既設照明			ランプ+器具の両方更新 (○:該当する場所)
			製品種別		ランプ W数 (W/本)	
			灯具台数 (台)	ランプ数 (本)		
158	C前室	ダウンライト	1	1	65	○
159	通路(上)	ダウンライト	7	7	40	
160	親子室(上)	ダウンライト	4	4	27	○
161	親子室(上)	ダウンライト	2	2	60	
162	A階段(内)	逆富士	1	1	42	○
164	A階段(内)	階段通路誘導灯灯	1	1	42	○
166	A階段(内)	階段通路誘導灯灯	1	1	42	○
168	A階段(内)	逆富士階段通路誘導灯	1	1	22	○
170	サイド投光(下)	片反射	1	1	42	○
172	残響調整室	片反射	4	4	42	
173	サイド投光(下)	レセップ	1	1	40	
174	空調機械室6	片反射	2	2	42	
175	調光機械	トラフ	1	1	42	
176	調光機械	逆富士	2	4	42	
177	廊下	片反射	1	1	42	
178	廊下	レセップ	1	1	40	
179	廊下	逆富士	4	4	42	
180	ホール3階	片反射	1	1	42	
181	ホールキャットウォーク	両笠	48	48	42	
182	ホールキャットウォーク	片反射	8	8	42	
183	ホールキャットウォーク	レセップ	2	2	40	
184	ホールキャットウォーク②	両笠	16	32	42	
185	ホールキャットウォーク②	両笠	4	8	42	○
187	F階段	逆富士	8	8	22	○
189	シーリングスポット室A	両笠	9	18	42	
190	シーリングスポット室B	両笠	3	6	42	
191	スピーカー置き場(上)	レセップ	1	1	40	
192	スピーカー置き場(下)	レセップ	1	1	40	
計			1,304	1,610		

No	設置場所	品名	既設照明(調光機器)			ランプと灯具の両方更新 (○:該当する場所)
			既設照明		ランプ W数 (W/本)	
			灯具台数 (台)	ランプ数 (本)		
1	前室	ダウンライトJD110V85WNP MAD	4	4	85	
2	B前室	ダウンライトJD110V85WNP MAD	4	4	85	
3	調光映写	レールスポットRF110V57W	4	4	57	

	※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所
--	-------------------------

No	設置場所	品名	既設照明			ランプ+器具の両方更新 (○:該当する場所)
			製品種別		ランプ W数 (W/本)	
			灯具台数 (台)	ランプ数 (本)		
1	電気室	両笠	5	10	42	
2	電気室	両笠	5	5	42	
3	AC室	埋込	1	2	42	
4	AC室	トラフ	2	2	42	
5	石工室	埋込	4	12	42	
6	石工室	ダウンライト	2	2	60	
7	分析室	埋込	6	18	42	
8	分析室	ダウンライト	2	2	60	
9	撮影室	埋込	4	8	42	
10	撮影室(暗室)	埋込	1	2	22	
11	給湯室	埋込	1	1	42	
12	給湯室	トラフ	1	1	42	
13	女子更衣室	埋込	1	1	42	
14	男子更衣室	埋込	1	1	42	
15	和室	DL和風角	1	1	20	
16	和室	和風シーリング	1	3	42	
17	資料倉庫	埋込	4	8	42	
18	図書室	埋込	16	32	42	
19	荷解車庫	両笠	11	22	42	
20	収蔵庫	両笠	27	27	42	
21	消火ポンプ	両笠	1	1	42	
22	空調機械室	トラフ	2	2	42	
23	研修室倉庫	逆富士	3	6	35	
24	自販機コーナー	ダウンライト	2	2	27	○
25	空調機械室②	トラフ	1	1	42	
26	事務所倉庫	トラフ	1	1	42	
27	売店	レースウェイ	12	12	45	○
28	売店	レースウェイ	12	12	45	
29	売店	レースウェイ	12	12	45	
30	売店	直付けSP	8	8	50	
31	映写室	逆富士	1	2	35	
32	女子トイレ	ダウンライト	7	7	27	○
33	女子トイレ	ダウンライト	8	8	27	○
34	女子トイレ	ブラケット	2	2	42	
35	男子トイレ	トラフ	1	1	42	
36	浄水棟	トラフ(ガード)	2	2	42	

	※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所
--	-------------------------

No	設置場所	品名	既設照明			ランプ+器具の両方更新 (○:該当する場所)
			製品種別		ランプ W数 (W/本)	
			灯具台数 (台)	ランプ数 (本)		
37	女子トイレ	ブラケット	1	1	42	
38	女子トイレ	ダウンライト	3	3	27	○
39	女子トイレ	ラウンドブラケット	1	1	20	○
40	男子トイレ	ブラケット	1	1	42	
41	男子トイレ	ダウンライト	3	3	27	○
42	男子トイレ	ラウンドブラケット	1	1	20	○
43	HWC	ブラケットミラー	1	1	17	
44	中庭	DL	10	10	60	
45	中庭	スポットライト	4	4	300	○
46	外庭	ダウンライト150φ	12	12	60	
47	外	ローポール	14	14	27	
48	外	φ270ブラケット	14	14	60	○
49	駐車場	ポール灯2灯式	21	42	100	○
50	駐車場	ポール灯1灯式	4	4	100	○
計			261	350		

	※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所
--	-------------------------

No	設置場所	品名	既設照明			ランプ+器具の両方更新 (○:該当する場所)
			製品種別		ランプ W数 (W/本)	
			灯具台数 (台)	ランプ数 (本)		
1	受付	直付スポットライト ハロゲン60W	6	6	60	○
2	受付	φ400シーリング FCL30	4	4	32	○
3	受付	φ150ダウンライト FDL18	3	3	18	○
4	トイレ	小型シーリング FCL20	4	4	18	○
5	トイレ	電球 ブラケット E26 100W L	3	3	100	
6	トイレ	20形1灯式ブラケット	1	1	22	
7	事務室	FL40形2灯式埋込型 幅328	5	10	42	
8	倉庫	ブラケット 60W L	2	2	60	
9	倉庫	FL40形1灯式ブラケット	12	12	42	
10	実習作業室	FL40形3灯式埋込型	6	18	42	
11	ショーケース	FL40形1灯式トラフ型	8	8	42	
12	展示室2	FL40形2灯式埋込型	4	8	42	
13	廊下	φ150ダウンライト FDL18	9	9	18	○
14	常設展示室2	Hf32形1灯式トラフ型	20	20	35	
15	整理学芸室	Hf32形2灯式埋込型	28	56	35	
16	整理学芸室	埋込スクエア□275 FML36x2	3	6	36	○
17	整理学芸室倉庫	Hf32形1灯式逆富士型	3	3	35	
18	風除室	ブラケット ビーム100W	5	5	80	
19	入口	ブラケット FDL18	2	2	18	○
計			128	180		

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所

No	設置場所	品名	既設照明			ランプ+器具の両方更新 (○:該当する場所)
			製品種別		ランプ W数 (W/本)	
			灯具台数 (台)	ランプ数 (本)		
1	通信機器	埋込	2	4	35	
2	屋上扉脇	φ280	1	1	40	
3	電気室	両笠	8	16	35	
4	男子トイレ	ダウンライト150φ	2	2	18	○
5	男子トイレ	トラフ	2	2	35	
6	男子トイレ	ブラケット ミラー	2	2	13	○
7	男子トイレ	埋込DLφ125	2	2	13	○
8	HWC	埋込DLφ200	1	1	18	○
9	女子トイレ	ダウンライト150φ	2	2	18	○
10	女子トイレ	埋込DLφ125	2	2	13	○
11	女子トイレ	ブラケット ミラー	1	1	13	○
12	廊下A	スクエア□275	3	6	27	
13	救護室	スクエア□639和風	2	10	22	
14	救護室	ブラケット ミラー	1	1	13	○
15	救護室	埋込DLφ125	1	1	13	○
16	救護室	ブラケット WP	1	1	40	
17	救護室	DL キッチンユニット	1	1	25	
18	備蓄庫	埋込	6	12	35	
19	器材庫	埋込	10	20	35	
20	更衣室	逆富士WP・Sus	1	1	35	○
21	機械室(器材庫)	埋込	8	16	35	
22	喫煙コーナー	埋込スクエア□450	1	3	38	
23	廊下B	埋込	1	1	35	
24	廊下B	埋込スクエア□275	8	16	27	
25	廊下B	埋込ダウンライトφ100	4	4	40	○
26	EVホール	埋込□1257	1	8	35	
27	EVホール	埋込DLφ100	9	9	40	○
28	EVホール	埋込スクエア□275	3	6	27	
29	EVホール	レールSP	6	6	85	○
30	展示倉庫	埋込	2	2	35	
31	ボランティア活動	埋込スクエア和風□600	9	36	45	
32	ボランティア活動	埋込DLφ100	3	3	40	○
33	ボランティア活動	ブラケット ミラー	1	1	13	○
34	ボランティア活動	埋込スクエア	1	2	27	
35	ボランティア活動	埋込WP・Sus	2	4	35	○
36	ボランティア活動	キッチンライト	2	2	22	

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所

No	設置場所	品名	既設照明			ランプ+器具の両方更新 (○:該当する場所)
			製品種別		ランプ W数 (W/本)	
			灯具台数 (台)	ランプ数 (本)		
37	仮眠室2	埋込スクエア和風口275	1	2	27	
38	仮眠室2	ベッド灯 ナツメ球	1	1	54	○
39	仮眠室2	埋込DLφ125	1	1	13	○
40	仮眠室1	埋込スクエア和風口275	1	2	27	
41	仮眠室1	ベッド灯 ナツメ球	1	1	54	○
42	仮眠室1	埋込DLφ125	1	1	13	○
43	書庫	埋込	4	8	35	
44	ロッカー室	埋込	2	2	35	
45	男子WC	ブラケット ミラー	2	2	13	○
46	男子WC	埋込DLφ125	2	2	13	○
47	男子WC	ダウンライト150φ	3	3	18	○
48	男子WC	トラフ	2	2	35	
49	HWC	埋込DLφ200	1	1	18	○
50	女子WC	ダウンライト150φ	2	2	18	○
51	女子WC	埋込DLφ125	2	2	18	○
52	女子WC	ブラケット ミラー	1	1	13	○
53	廊下	埋込スクエア□275	3	6	27	
54	通信指令機械室	埋込	3	6	35	
55	通信指令室	埋込ルーバー連結	15	30	35	
56	事務室	埋込ルーバー	30	60	35	
57	消防長室	埋込アクリルパネル	2	6	32	
58	消防長室	埋込スクエア□275	2	4	27	
59	会議室	埋込アクリルパネル	3	9	32	
60	会議室	埋込スクエア□275	2	4	27	
61	防災学習室	埋込スクエア□450	1	3	38	
62	湯沸室	逆富士WP・Sus	1	1	35	○
63	湯沸室	埋込 DL	1	1	25	
64	災害対策①	埋込	24	24	35	
65	災害対策①	埋込黒板灯	3	3	35	
66	災害対策①	埋込スクエア□275	3	6	27	
67	器材庫	埋込	1	1	32	
68	災害対策②	埋込	24	24	32	
69	災害対策②	埋込スクエア□275	5	10	27	
70	廊下①	埋込スクエア□275	8	16	27	
71	廊下①	埋込DLφ125	1	1	13	○
72	廊下②	埋込スクエア□275	1	2	27	

	※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所
--	-------------------------

No	設置場所	品名	既設照明			ランプ+器具の両方更新 (○:該当する場所)
			製品種別		ランプ W数 (W/本)	
			灯具台数 (台)	ランプ数 (本)		
73	廊下②	埋込スクエア□450	2	6	32	
74	廊下②	埋込DLφ100	1	1	40	○
75	廊下②	アッパーライト	2	2	35	
76	廊下③	埋込DLφ100	8	8	40	○
77	廊下③	レールスポット	9	9	40	○
78	廊下③	埋込スクエア□1257	1	8	35	
79	廊下③	埋込スクエア□275	2	4	27	
80	煙体験センター	埋込DLφ125	5	5	40	
81	備蓄庫	埋込	6	12	35	
82	浴室	ガラスグローブ□	3	3	60	
83	浴室	ガラスグローブ○	3	3	60	
84	浴室	ガラスグローブミラー灯	1	1	18	○
85	浴室	○ブラケット	1	1	60	
86	浴室	埋込スクエア□450	1	3	32	
87	洗濯室	埋込WP・Sus	2	4	35	○
88	洗濯室	ブラケット ミラー	4	4	13	○
89	仮眠室1	埋込スクエア和風□275	1	2	27	
90	仮眠室1	ベッド灯 ナツメ球	1	1	54	○
91	仮眠室1	埋込DLφ125	1	1	13	○
92	仮眠室2	埋込スクエア和風□275	1	2	27	
93	仮眠室2	ベッド灯 ナツメ球	1	1	54	○
94	仮眠室2	埋込DLφ125	1	1	13	○
95	仮眠室3	埋込スクエア和風□275	1	2	27	
96	仮眠室3	ベッド灯 ナツメ球	1	1	54	○
97	仮眠室3	埋込DLφ125	1	1	13	○
98	仮眠室4	埋込スクエア和風□275	1	2	27	
99	仮眠室4	ベッド灯 ナツメ球	1	1	54	○
100	仮眠室4	埋込DLφ125	1	1	13	○
101	仮眠室5	埋込スクエア和風□275	1	2	27	
102	仮眠室5	ベッド灯 ナツメ球	1	1	54	○
103	仮眠室5	埋込DLφ125	1	1	13	○
104	仮眠室6	埋込スクエア和風□275	1	2	27	
105	仮眠室6	ベッド灯 ナツメ球	1	1	54	○
106	仮眠室6	埋込DLφ125	1	1	13	○
107	仮眠室7	埋込スクエア和風□275	1	2	27	
108	仮眠室7	ベッド灯 ナツメ球	1	1	54	○

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所

No	設置場所	品名	既設照明			ランプ+器具の両方更新 (○:該当する場所)
			製品種別		ランプ W数 (W/本)	
			灯具台数 (台)	ランプ数 (本)		
109	仮眠室7	埋込DLφ125	1	1	13	○
110	仮眠室8	埋込スクエア和風□275	1	2	27	
111	仮眠室8	ベッド灯 ナツメ球	1	1	54	○
112	仮眠室8	埋込DLφ125	1	1	13	○
113	仮眠室9	埋込スクエア和風□275	1	2	27	
114	仮眠室9	ベッド灯 ナツメ球	1	1	54	○
115	仮眠室9	埋込DLφ125	1	1	13	○
116	仮眠室10	埋込スクエア和風□275	1	2	27	
117	仮眠室10	ベッド灯 ナツメ球	1	1	54	○
118	仮眠室10	埋込DLφ125	1	1	13	○
119	仮眠室11	埋込スクエア和風□275	1	2	27	
120	仮眠室11	ベッド灯 ナツメ球	1	1	54	○
121	仮眠室11	埋込DLφ125	1	1	13	○
122	女子トイレ	埋込DLφ200	1	1	24	○
123	女子トイレ	ブラケット ミラー	1	1	13	○
124	男子トイレ	ダウンライト150φ	2	2	18	○
125	男子トイレ	埋込DLφ125	2	2	13	○
126	男子トイレ	トラフ	2	2	35	
127	男子トイレ	ブラケット ミラー	1	1	13	○
128	階段下	片笠	1	1	35	
129	出勤ホール	埋込ルーバー	12	24	35	
130	風除室	埋込DLφ150	1	1	27	○
131	風除室	埋込スクエア□275	1	2	27	
132	玄関コート	埋込スクエア□275	4	8	27	
133	玄関コート	埋込	1	1	35	
134	廊下	埋込ルーバー	26	26	35	
135	廊下	壁付	5	5	57	
136	廊下	埋込スクエア□275	7	14	27	
137	EVホール	埋込スクエア□275	2	4	27	
138	EVホール	埋込DLφ125	5	5	60	○
139	折上間接	トラフ	5	5	35	
140	折上間接	トラフパタール付き	9	9	35	
141	折上間接	埋込DLφ100	3	3	65	○
142	風除室	アッパーライト	2	2	32	
143	風除室	DLウォールウォッシャー	2	2	24	○
144	風除室外	埋込DLφ150	4	4	27	○

	※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所
--	-------------------------

No	設置場所	品名	既設照明			ランプ+器具の両方更新 (○:該当する場所)
			製品種別		ランプ W数 (W/本)	
			灯具台数 (台)	ランプ数 (本)		
145	風除室外	ブラケットφ280	2	2	32	○
146	車寄せ	埋込DLφ150	8	8	27	○
147	資料庫	トラフ片笠	1	1	35	
148	資料庫	逆富士	1	1	35	
149	ミーティング	埋込	4	8	35	
150	ミーティング	DL	1	1	25	
151	乾燥	両笠	1	2	35	
152	車庫(1F)	両笠Sus・WP	46	92	35	○
153	車庫(中2F)	両笠	4	8	35	
154	車庫(1F)	直SP	14	14	60	○
155	車庫(1F)	ウォールウォッシャー	10	10	24	○
156	ホース乾燥	逆富士 ガード付き	3	3	35	
157	充てん	吊り下げ	3	6	35	
158	救急消毒	埋込	6	12	35	
159	ゴミ倉庫	逆富士	1	1	22	
160	外トイレ	埋込	1	1	35	
161	外トイレ	ミラーブラケ	1	1	18	○
162	訓練棟	逆富士WP・Sus	1	1	35	○
163	訓練棟	逆富士	3	6	35	
164	訓練棟	逆富士WP・Sus	1	1	22	○
165	訓練棟	逆富士WP・Sus	3	3	22	○
166	訓練棟	逆富士	3	6	35	
167	訓練棟	逆富士WP・Sus	1	1	22	○
168	訓練棟	逆富士WP・Sus	1	1	35	○
169	訓練棟	逆富士	4	8	35	
170	訓練棟	ブラケットφ280	2	2	32	○
171	訓練棟	ブラケットφ280	2	2	32	○
172	訓練棟	逆富士WP・Sus	2	4	35	○
173	訓練棟	逆富士	1	1	22	
174	訓練棟	逆富士	1	1	22	
175	訓練棟	投光器	3	3	745	○
176	訓練棟	投光器	1	1	745	○
177	貯蔵庫	防爆	1	1	42	
178	多目的	ルーバー センサー調光	30	60	35	
179	多目的	埋込スクエア□275	8	16	27	
180	多目的	埋込黒板灯	3	3	35	

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所

No	設置場所	品名	既設照明			ランプ+器具の両方更新 (○:該当する場所)
			製品種別		ランプ W数 (W/本)	
			灯具台数 (台)	ランプ数 (本)		
181	多目的	トラフ	16	16	35	
182	B階段	埋込□170非常灯兼用	3	3	27	○
183	B階段	階段通路誘導灯	4	4	35	○
184	A階段	埋込DLφ200	11	11	27	○
185	A階段	キノコブラケ	3	3	13	○
186	A階段	防非ブラケ	2	2	22	
187	植さい	ローポール	2	2	60	
188	駐車場	ハイポール	6	6	110	○
189	駐輪場	ブラケットWP	1	1	22	
190	備蓄庫外壁	ブラケットφ280	8	8	32	○
191	訓練棟	投光器	1	1	745	○
192	車庫上	直付けSP	8	8	60	○
計			698	1,057		

【施設名称】

13能生分署庁舎

【別紙3】

	※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所
--	-------------------------

No	設置場所	製品種別	既設照明			ランプ+器具の両方更新 (○:該当する場所)
			既設数量		ランプ W数	
			灯具台数 (台)	ランプ数 (本)		
1	会議室	埋込2灯式	6	12	35	
2	仮眠室1	シーリング	1	2	54	○
3	仮眠室2	シーリング	1	2	54	○
4	仮眠室3	シーリング	1	2	54	○
5	仮眠室4	シーリング	1	2	54	○
6	仮眠室5	シーリング	1	2	54	○
7	収納庫	逆富士1灯式	1	1	35	
8	書庫	逆富士1灯式	2	2	35	
9	洗面室	逆富士1灯式	2	2	35	
10	洗面室	ミラー灯	2	2	22	
11	脱衣室・浴室	ブラケット	2	2	60	
12	脱衣室・浴室	ダウンライト	1	1	21	
13	トイレ(男・女性)	ダウンライト	2	2	21	
14	廊下	逆富士1灯式	3	3	35	
15	階段室	逆富士1灯式(非常灯付)	1	1	35	
16	階段室	逆富士1灯式	1	1	35	
17	階段室	階段灯	1	1	35	○
18	トイレ(男・女性)	ダウンライト	2	2	21	
19	トイレ(多目的)	ダウンライト	2	2	21	
20	事務所	埋込2灯式	8	16	35	
21	事務所(放送室)	埋込1灯式	2	2	35	
22	事務所(調理室)	逆富士2灯式	1	2	35	○
23	事務所(調理室)	キッチン灯	1	1	22	
24	事務所(調理室)	換気扇灯	1	1	40	
25	器材倉庫	逆富士1灯	2	2	35	
26	廊下	逆富士1灯	3	3	35	
27	廊下	ミラー灯	1	1	22	
28	風除室	スクエア	2	6	34	
29	出勤ホール	逆富士1灯式	4	4	35	
30	救急消毒室	逆富士1灯式	3	3	35	
31	油庫	吊下げ	1	1	60	
32	車庫	逆富士2灯式	11	22	35	○
33	車庫	ウォールウォッシャー	2	4	42	○
34	屋上	ブラケット	1	1	18	○
35	屋上	ブラケット	1	1	18	○
36	スロープ周り	ブラケット	3	3	18	○

【施設名称】

13能生分署庁舎

【別紙3】

	※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所
--	-------------------------

No	設置場所	製品種別	既設照明			ランプ+器具の両方更新 (○:該当する場所)
			既設数量		ランプ W数 (W/本)	
			灯具台数 (台)	ランプ数 (本)		
37	スロープ周り	ブラケット	3	3	18	○
計			83	120		