


物品仕様書

No.	項目	内容
1	契約番号	第32号
2	品名	天吊型エアコン(上南地区公民館)の新品で、下記の内容を満たすもの。
3	数量	1式
4	規格	<p>1 軽運動場 天吊型エアコン 室内機／2台 室外機／2台 電源 単相200V 冷房能力 7.1(3.2～8.0)kw 相当 暖房能力 8.0(3.6～9.5)kw 相当 室内機寸法 高さ235mm×幅1,270mm×奥行690mm 程度 室外機寸法 高さ610mm×幅795mm×奥行300mm 程度 カラー ホワイト系 ワイヤードリモコン 各1台</p> <p>2 架台据付け 室外機架台 幅1,048×奥行515×高さ1,480～1,530mm 程度 (架台は転倒防止措置をお願いします) 室外機二段置用／1台</p> <p>3 機器取付、電気工事 一式 (設置位置は、別紙図面のとおりに) 機器搬入据付 1式 冷媒配管、ドレン配管 1式 制御、配線、機器接続工事 1式 室外機架台設置 1式 試運転調整費 1式</p> <p>・上記は想定される作業内容です。見積りの際には現場確認をお願いします。 設置に必要な材料および諸経費を含めてください。 エアコン設置の作業日程は、落札者との協議により決定します。</p>
5	付属品	リモコンなど、メーカー標準付属品一式
6	参考銘柄	エアコン 日立 SZRH80BYV (室内機:FHP80FB、室外機:RZRP80BYV) 架 台 キャッチャー PC-NJ30W
7	同等品	可
8	納入場所	上南地区公民館(糸魚川市大字榎248番地)
9	その他	<p>(1)組立・搬入・各種設定・接続等の費用も含め使用可能な状態での納品を前提として見積りをお願いします。</p> <p>(2)同等品での入札を希望される場合は、公告文で指定する期限までに「同等品確認申請書兼承認書」にその規格等が容易に判断できるメーカー仕様書(仕様表、寸法図など)を添付して提出してください。 ※規格に変更がない後継品の場合及び架台の同等品申請は不要です。</p> <p>(3)現場確認を希望する場合は、事前に日時を調整しますので、下記までご連絡ください。 連絡先／生涯学習課 能生生涯学習係 電話025-566-3111(代表)</p> <p>(4)保証期間は納入完了の日から起算して1年間とします。又この期間において材質・縫製等の不良による故障・破損等の欠陥を認めた場合、その修理は無償(部品代金も含む)で対応をお願いします。</p>
10	担当課・係	生涯学習課・能生生涯学習係

上南地区公民館 エアコン設置図



軽運動場に天吊り型エアコン 2 台設置
室外機は建物の外、屋外階段の通行に支障が無いよう設置する