

物品仕様書

No.	項 目	内 容
1	契約番号	第60号
2	品 名	移動型エアコン の新品で、下記の内容を満たすもの。
3	数 量	8台
4	規 格	1 移動型エアコン 室内・室外機一体型 8台 【能力】 相当馬力 4馬力 相当 電源 三相200V 暖房能力(kw) 11.2(5.0～18.2) 冷房能力(kw) 10.0(5.5～16.4) 圧縮機電動機出力(kw) 2.8 送風機電動機出力(kw) 0.25+0.12 最大運転電流(A) 18.7 風量(m³/min) 強83、弱57 【外形寸法(mm)・重量(kg)】 室内機 H920mm×W950mm×D330mm 52kg 室外機 H1350mm×W950mm×D330mm 90kg 一体化全体 H1575mm×W1092mm×D1182mm 220kg 2 機器搬入取付、その他 一式 機器搬入据付 電源コード 10m 差込プラグ 引掛型(接地形3P 30A250V:パナソニック品番WF8430) ドレンタンク台車設置 機器専用品を使用 防護ネット設置 機器専用品を使用 ・稼働にともなう発電機の設置は別途で行いますので、見積には含みません。 ・設置位置は別紙図面のとおりとします。 ・上記は想定される作業内容です。見積にあたっては現場確認をお願いします。 ・設置に必要な運搬、搬入費を含めてください。 ・エアコン設置の作業日程は、落札者との協議により決定します。
5	付属品	取扱説明書ほかメーカー標準付属品一式
6	指定銘柄	本体：ぐっぴーバズーカー一体化セット ES-IS112RS ドレンタンク台車：ESOP-DT100NA 防護ネット：一体化セット用折畳み式防護ネット IS-OBN10
7	同等品	不可


8	納入場所	中学校体育館(能生中学校、糸魚川東中学校、糸魚川中学校、青海中学校へ各2台)
9	その他	(1)組立・搬入・各種設定等の費用も含め使用可能な状態での納品を前提として見積りをお願いします。 (2)現場確認を希望する場合は、事前に日時を調整しますので、下記までご連絡ください。 連絡先／こども課 管理係 電話025-552-1511 (3)保証期間は納入完了の日から起算して1年間とします。又この期間において材質・縫製等の不良による故障・破損等の欠陥を認めた場合、その修理は無償(部品代金も含む)で対応をお願いします。
10	担当課・係	消防防災課 防災係

青海中学校 移動式エアコン配置図




■ 移動式エアコン

糸魚川中学校 移動式エアコン配置図



■ 移動式エアコン

糸魚川東中学校 移動式エアコン配置図



■ 移動式エアコン

能生中学校 移動式エアコン配置図



■ 移動式エアコン