

質 問 回 答 書

令和7年5月 23 日

契約番号 第 124 号

件 名 取外式浮棧橋

上記制限付き一般競争入札にあたり質疑書が提出されましたので回答します。

No.	質問事項	回答
1	陸側係留杭は、木杭でよろしいでしょうか。	1 木杭または擬木杭としてください。
2	アンカーロープ・陸側係留ロープの材質は、ナイロンでよろしいでしょうか。 また、渡し橋の手摺ロープはトラロープでよろしいでしょうか。	2 アンカーロープ、陸側係留ロープともにナイロンで問題ありません。また、手摺ロープもトラロープで問題ありません。
3	設置作業費について、手配していただく2人にプラス 2 人程度で問題ないでしょうか。	3 問題ありません。
4	フロート本体計 80 個のレイアウトは、10m (20 個) × 2m (4 個) で問題ないでしょうか。	4 問題ありません。
5	設置位置に関しては、設置時に高浪の池内にてご指定いただけるのでしょうか。	5 現地で指示します。
6	設置作業時にご手配いただくボートに船外機はついていきますか。	6 付いておりません。