様式6号　　【施設名称】　市役所本庁舎　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No.	設置場所		既設証明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
1	1F	軒下	φ150DL FDL27 防水 L	8	8	27	○
2	1F	軒下	φ200DL FDL27 防水 L	1	1	27	○
3	1F	風除室	□300 埋込スクエア FCL30x1	3	3	32	○
4	1F	売店	□300 埋込スクエア FCL30x1	1	1	32	○
5	1F	売店	φ100 UVDL ハロゲン FDL27x1 L	3	3	60	○
6	1F	当直員室	和風シーリング FCL30+40 L	1	1	70	○
7	1F	102倉庫	FL40形2灯式逆富士型 N	1	2	42	
8	1F	女子休養室	FL20形1灯式埋込型	2	2	22	
9	1F	女子休養室	FL15 手元灯	1	1	17	○
10	1F	女子休養室	和風シーリング FCL30+40 L	2	2	70	○
11	1F	電話BOX	φ150 DL FDL27 L	1	1	27	○
12	1F	103倉庫	FL40形2灯式逆富士型 N	1	2	42	
13	1F	給湯室	FL20形1灯式埋込型	1	1	22	
14	1F	給湯室	FL15 手元灯	1	1	17	○
15	1F	軒下2	φ150DL FDL27 防水 L	16	16	27	○
16	1F	軒下2	HID125 E39	3	3	260	○
17	1F	風除室	HID125 E39	4	4	260	○
18	1F	風除室	DL FDL27x1	4	4	27	○
19	1F	ホール	DL FDL27x1	6	6	27	○
20	1F	ホール	DL FDL27x1	19	19	27	○
21	1F	ホール	HID300	6	6	300	○
22	1F	給湯室	DL FDL27x1	6	6	27	○
23	1F	ホール	FML27 N	2	2	29	○
24	1F	ワクチン接種推進室	□300 埋込スクエア	2	2	29	○
25	1F	ワクチン接種推進室	□720 埋込スクエア FPL55x4	2	8	57	
26	1F	書庫	FL40形1灯式逆富士型 N 幅100	4	4	42	
27	1F	103書庫	FL20形1灯式逆富士型	6	6	22	
28	1F	102書庫	FL20形1灯式逆富士型	4	4	22	

様式6号　　【施設名称】　市役所本庁舎　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No.	設置場所		既設証明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
29	1F	給湯室	FL15　手元灯	1	1	17	○
30	1F	給湯室	FL40形1灯式埋込型	1	1	42	
31	1F	第2相談室	スクエア　□450　FPL36x3	1	3	38	
32	2F	変電室	FL40形2灯式トラフ型	5	10	42	
33	2F	変電室	FL40形2灯式トラフ型非常灯兼用吊下げ	1	2	42	
34	2F	電気室	FL40形2灯式トラフ型	14	28	42	
35	2F	電気室	FL40形2灯式トラフ型非常灯兼用吊下げ	4	8	42	
36	2F	機械室	FL40形1灯式トラフ型非常灯兼用吊下げ	1	1	42	
37	2F	機械室	FL40形2灯式トラフ型非常灯兼用　ガード付き	3	6	42	
38	2F	受水槽	FL40形1灯式トラフ型	3	3	42	
39	2F	受水槽	FL40形1灯式トラフ型非常灯兼用	1	1	42	
40	2F	給湯室	FL20形1灯式埋込型	1	1	22	
41	2F	給湯室	FL15　手元灯	1	1	17	○
42	2F	204会議室	φ150DL　IL100　L　調光	2	2	100	
43	2F	203会議室	φ150DL　IL100　L　調光	2	2	100	
44	2F	202会議室	φ150DL　IL100　L　調光	2	2	100	
45	2F	201会議室	φ150DL　IL100　L　調光	2	2	100	
46	2F	ホール	Hf32形2灯式逆富士型　N	6	12	35	
47	2F	ホール	DL　FDL27x1	68	68	27	○
48	2F	201書庫	FL20形1灯式逆富士型	9	9	22	
49	2F	AC	FL20形1灯式トラフ型	1	1	22	
50	2F	PS1	FL40形1灯式トラフ型	1	1	42	
51	2F	PS2	FL40形1灯式トラフ型	1	1	42	
52	3F	給湯室	FL20形1灯式埋込型	1	1	22	
53	3F	給湯室	FL15　手元灯	1	1	17	○
54	3F	建設課	Hf32形2灯式逆富士型　N	4	8	35	
55	3F	ホール	DL　FDL27x1	6	6	27	○
56	3F	給湯室	FL20形1灯式埋込型	1	1	22	

様式6号　　【施設名称】　市役所本庁舎　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No.	設置場所		既設証明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
57	3F	給湯室	FL15　手元灯	1	1	17	○
58	3F	301書庫	FL20形1灯式逆富士型	4	4	22	
59	3F	302書庫	FL40形1灯式埋込型	8	8	42	
60	3F	3F渡り廊下	□300　埋込スクエア　FCL30x1	4	4	32	○
61	3F	301倉庫	FL40形2灯式逆富士型　N	2	4	42	
62	3F	給湯室	FL20形1灯式埋込型	1	1	22	
63	3F	給湯室	FL15　手元灯	1	1	17	○
64	3F	書庫	□350　FMLx2	3	6	29	○
65	4F	給湯室	FL20形1灯式埋込型	1	1	22	
66	4F	給湯室	FL15　手元灯	1	1	17	○
67	4F	書庫	FL40形1灯式トラフ型	2	2	42	
68	4F	書庫【吊下げ】	FL40形1灯式トラフ型吊下げ	1	1	42	
69	4F	廊下	FL40形1灯式トラフ型	4	4	42	
70	4F	企画定住課	DL　FDL27x1	6	6	27	○
71	4F	給湯室	FL20形1灯式埋込型	1	1	22	
72	4F	給湯室	FL15　手元灯	1	1	17	○
73	4F	庁議室	DL　FDL27x1	2	2	27	○
74	4F	401会議室	□720　埋込スクエア　LED	4	16	35	
75	4F	401書庫	FL40形2灯式逆富士型　N	2	4	42	
76	4F	401倉庫	FL40形2灯式逆富士型　N	1	2	42	
77	4F	書庫	FL40形1灯式埋込型	1	1	42	
78	4F	廊下	スクエア　□450　FPL36x3	2	6	38	
79	4F	副市長室	FL20x16　埋込	2	32	22	
80	4F	副市長室	DL　FDL27x1	5	5	27	○
81	4F	副市長室	φ100　UVDL　ハロゲン　FDL27x1　L	2	2	60	○
82	4F	副市長室	FCL40	1	1	42	○
83	4F	応接室	φ100　UVDL　ハロゲン　FDL27x1　L	8	8	60	○
84	4F	フロア	DL　FDL27x1	20	20	27	○

様式6号　　【施設名称】　市役所本庁舎　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No.	設置場所		既設証明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
85	4F	市長室	FL20x16　埋込	1	16	22	
86	4F	市長室	φ100　UVDL　ﾊﾛｹﾞﾝ　FDL27x1　L	4	4	60	○
87	4F	市長室	DL　FDL27x1	5	5	27	○
88	4F	市長室	FCL40	1	1	42	○
89	5F	501書庫	FL20形1灯式逆富士型	3	3	22	
90	5F	501書庫【間引き】	FL20形1灯式逆富士型	1	1		
91	5F	給湯室	FL20形1灯式埋込型	1	1	22	
92	5F	給湯室	FL15　手元灯	1	1	17	○
93	5F	議員控室	DL　FDL27x1	10	10	27	○
94	5F	第1委員会室	□720　埋込ｽｸｴｱ　FPL55x4	10	40	57	
95	5F	議会応接室	□720　埋込ｽｸｴｱ　FPL55x4	3	12	57	
96	5F	議会応接室	DL　FDL27x1	12	12	27	○
97	5F	議会応接室	φ100　UVDL　ﾊﾛｹﾞﾝ　FDL27x1　L	3	3	60	○
98	5F	副議長室	□720　埋込ｽｸｴｱ　FPL55x4	6	24	57	
99	5F	副議長室	φ100　UVDL　ﾊﾛｹﾞﾝ　FDL27x1　L	2	2	60	○
100	5F	図書室	□720　埋込ｽｸｴｱ　FPL55x4	4	16	57	
101	5F	事務室	FL15　手元灯	1	1	17	○
102	5F	Web会議室	DL　FDL27x1	6	6	27	○
103	5F	廊下	ｽｸｴｱ　□450　FPL36x3	2	6	38	
104	6F	廊下	DL　FDL27x1	52	52	27	○
105	6F	第2委員会室	□720　埋込ｽｸｴｱ　FPL55x4	16	64	57	
106	6F	601倉庫	FL40形1灯式逆富士型	1	1	42	
107	6F	601倉庫	FL20形1灯式逆富士型	1	1	22	
108	6F	議長室	DL　FDL27x1	18	18	27	○
109	6F	議長室	HID300	14	14	300	
110	6F	議長室	HID100	2	2	100	
111	6F	議長室	FL40形2灯式トラフ型	86	172	42	
112	6F	給湯室	FL20形1灯式埋込型	1	1	22	

様式6号　　【施設名称】　市役所本庁舎　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No.	設置場所		既設証明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
113	6F	給湯室	FL15　手元灯	1	1	17	○
114	7F	AC	FL40形1灯式トラフ型	5	5	42	
115	7F	702倉庫	FL40形2灯式逆富士型　N	1	2	42	
116	7F	701倉庫	FL40形1灯式逆富士型	15	15	42	
117	7F	広報録音室	FL20x2　埋込	1	2	22	
118	7F	広報録音室	FL20x2　埋込非常灯兼用	1	2	22	
119	7F	703倉庫	FL40形2灯式逆富士型　N	4	8	42	
120	8F	EV機械室	φ150DL　FDL27　防水　L	2	2	27	○
121	8F	EV機械室	FL20形1灯式　防水型 ブラケット	1	1	22	
122	8F	階段8-1	FL20形1灯式逆富士型	2	2	22	
123	8F	階段	FL20形1灯式逆富士型　誘導灯	1	1	22	○
124	8F	階段	FL20形2灯式逆富士型　誘導灯	1	2	22	○
125	8F	階段	FCL30x1	14	14	32	○
126	8F	階段	FL40形1灯式逆富士型	12	12	42	
127	8F	階段	FL40形1灯式逆富士型　誘導灯	12	12	42	○
128	7F	廊下	DL　FDL27x1	14	14	27	○
129	7F	女WC	FCL30x1	1	1	32	○
130	7F	701倉庫	FL40形1灯式逆富士型	1	1	42	
131	7F	多目的WC	FL40ｘ2　非常灯兼用　幅300	1	2	42	
132	7F	PH	FL20形1灯式逆富士型　誘導灯	2	2	22	○
133	7F	PH	FL20形1灯式逆富士型	1	1	22	
134	7F	PH	FL40形2灯式トラフ型吊下げ	2	4	42	
135	7F	PH	FL40形2灯式逆富士型　N	1	2	42	
136	外	外灯（長丸）	HID100外灯	26	52	100	
137	外	外灯（四角）	HID300外灯	4	8	300	

様式6号　【施設名称】　青海事務所・青海分署庁舎　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所	既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
1	電算室	逆富士	2	2	35	
2	電算室	逆富士	1	2	35	
2	電算室	逆富士	1	2		
3	サポートセンター	埋込	5	10	35	
4	サポートセンター	埋込	1	2	35	
4	サポートセンター	埋込	1	2		
5	防災倉庫	逆富士	8	16	35	
6	女子更衣室	逆富士	1	1	35	
7	男子更衣室	逆富士	2	4	35	
8	書庫	逆富士	9	9	35	
9	小会議室	スクエア	6	24	47	
11	会議室	スクエア	12	48	47	
12	会議室	ダウンライト	8	8	40	
14	物置	逆富士	2	2	35	
15	女子トイレ	ダウンライト	4	4	27	○
16	女子トイレ	ミラーライト	2	2	21	
17	多目的トイレ	逆富士	1	1	35	
17	多目的トイレ	逆富士	1	1		
18	男子トイレ	ダウンライト	3	3	27	○
19	男子トイレ	ミラーライト	1	1	21	
20	休憩室	シーリング	5	5	22	
22	仮眠室1	逆富士	1	1	35	
22	仮眠室1	逆富士	1	1		
23	仮眠室2	逆富士	1	1	35	
23	仮眠室2	逆富士	1	1		
24	仮眠室3	逆富士	1	1	35	
24	仮眠室3	逆富士	1	1		

様式6号　【施設名称】　青海事務所・青海分署庁舎　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所	既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
25	仮眠室4	逆富士	1	1	35	
25	仮眠室4	逆富士	1	1		
26	仮眠室5	逆富士	1	1	35	
26	仮眠室5	逆富士	1	1		
27	防災無線室	逆富士	3	6	35	
28	防災無線室	逆富士	1	2	35	
28	防災無線室	逆富士	1	2	35	
29	洗面・脱衣・浴室	ダウンライト	2	2	27	○
30	洗面・脱衣・浴室	ブラケット	2	2	10	
31	廊下A	ダウンライト	5	5	42	○
33	廊下B	ダウンライト	4	4	42	○
34	廊下B	ダウンライト	1	1	27	○
36	廊下B	換気扇灯	1	1	40	
37	廊下C	ダウンライト	4	4	42	○
39	廊下C	スクエア	2	6	34	
40	廊下D	ダウンライト	13	13	42	○
42	階段A	階段灯	1	1	35	○
42	階段A	階段灯	1	1		
43	階段A	ダウンライト	1	1	42	○
45	階段B	階段灯	1	1	35	○
45	階段B	階段灯	1	1		
46	女子トイレ	ダウンライト	5	5	27	○
47	女子トイレ	トラフ	3	3	35	
48	多目的トイレ	ダウンライト	2	2	27	○
49	男子トイレ	ダウンライト	6	6	27	○
50	男子トイレ	トラフ	2	2	35	
51	トイレ前	ダウンライト	3	3	27	○

様式6号　【施設名称】　青海事務所・青海分署庁舎　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所	既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
52	廊下	ダウンライト	5	5	27	○
54	相談室	埋込	2	4	35	
55	宿直室	逆富士	1	1	35	
56	宿直室	シーリング	5	5	22	
58	倉庫	逆富士	1	1	35	
59	支所執務室	ダウンライト	4	4	42	○
60	支所執務室	埋込	41	82	35	
61	支所執務室	スクエア	19	57	34	
63	風除室	ダウンライト	4	4	42	○
65	物置	トラフ	2	2	35	
66	給湯室	埋込	1	2	19	
67	給湯室	換気扇灯	1	1	40	
68	給湯室	ダウンライト	5	5	27	○
69	厨房	埋込	1	2	35	
70	厨房	換気扇灯	1	1	40	
71	厨房	キッチン灯	1	1	22	
72	出動ホール	逆富士	3	6	35	
73	消防分署事務所	埋込	13	26	35	
74	倉庫1	両笠	2	4	35	
75	倉庫2	両笠	3	6	35	
76	消防車庫	両笠	4	4	35	
77	消防車庫	両笠	9	18	35	
78	消防車庫	コーナーライト	5	10	35	
79	ミーテングルーム	逆富士	4	8	35	
80	車庫入り口	投光器	5	5	260	○
81	建物壁面	ブラケット	1	1	27	○
82	2F屋上	投光器	1	1	260	○

様式6号　【施設名称】　糸魚川市斎場　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所	既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
1	火葬入口	FHT32x1　防雨型	15	15	32	○
2	火葬入口	φ100DL　LED17.5W　防雨型	2	2	18	○
3	回廊	LED2Wx2　防雨型	16	32	2	○
4	風除室	φ125DL　FHT42x1　L	16	16	42	○
5	風除室	φ125DL　FHT42x1　L	16	16		○
6	風除室	φ125DL　LED13.8W　775lm　ビーム角45　L	4	4	14	○
7	風除室	φ125DL　LED13.8W　775lm　ビーム角45　L	4	4		○
8	エントランスホール	φ125DL　FHT42x1　L	14	14	42	○
9	エントランスホール	φ125DL　FHT42x1　L	14	14		○
10	エントランスホール	φ125DL　FHT42x1　L	14	14	42	○
11	エントランスホール	φ125DL　FHT42x1　L	14	14		○
12	事務室	Hf32形2灯式埋込型ルーバー　幅240　N	12	24	35	
13	ロビー	Hf32形1灯式コーブ照明	8	8	35	
14	ロビー	Hf32形1灯式トラフ型　L	10	10	35	
15	ロビー	φ125DL　FHT32x1　L	12	12	32	○
16	ロビー	φ125DL　FHT32x1　L	12	12		○
17	ロビー	φ75DL　LED5.2W　210lm　ビーム角35 L	2	2	5	○
18	湯沸室、自販室	Hf32形2灯式埋込型　幅240　N	1	2	35	
19	湯沸室、自販室	φ150DL　FHT24x1　L	2	2	24	○
20	湯沸室、自販室	FL20x1　インバータ	1	1	22	○
21	男子、女子更衣室	Hf32形1灯式逆富士型　N	2	2	35	
22	中通路	φ150DL　FHT16x1　L	5	5	16	○
23	用具、収納庫	Hf32形1灯式逆富士型　N	2	2	35	
24	用具、収納庫	Hf16形1灯式逆富士型	1	2	19	
25	身障者便所	φ150DL　FHT16x1　L	2	2	16	○
26	便所通路	φ150DL　FHT16x1　L	6	6	16	○

様式6号　【施設名称】　糸魚川市斎場　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所	既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
27	便所通路	φ150DL E26 人感 60W LED	1	1	20	○
28	便所通路	φ150DL E26 人感 60W LED	1	1		○
29	男子、女子便所	Hf32形1灯式トラフ型 L	9	9	35	
30	男子、女子便所	Hf16形1灯式トラフ型 L	3	3	19	
31	男子、女子便所	φ150DL FHT16x1 L	9	9	16	○
32	サービス出入口	φ100DL LED6.9W 防湿・防雨型	1	1	7	○
33	廊下	Hf32形1灯式トラフ型 L	15	15	35	
34	廊下	φ125DL LED13.8W 775lm ビーム角45 L	10	10	14	○
35	廊下	φ125DL LED13.8W 775lm ビーム角45 L	10	10		○
36	室外機置場	FL20x1 低誘虫 防湿・防雨型	1	1	22	○
37	室外機置場	FL20x1 低誘虫 防湿・防雨型	1	1		○
38	待合和室1、2	□125 ミニクリ60W L	8	8	60	○
39	待合和室1、2	□125 ミニクリ60W L	8	8		○
40	待合和室1、2	Hf32形1灯式トラフ型 L	2	2	35	
41	待合和室1、2	Hf16形1灯式トラフ型 L	2	2	19	
42	待合和室1、2	42FJH 和風カバー	12	24	35	
43	待合洋室1、2	Hf32形1灯式トラフ型 L	16	16	35	
44	待合洋室1、2	φ125DL FHT32x1 L	16	16	32	○
45	待合洋室1、2	φ125DL FHT32x1 L	16	16		○
46	告別ホール	Hf32形1灯式トラフ型 L	12	12	35	
47	告別ホール	φ125DL FHT42x1 L	10	10	42	○
48	告別ホール	φ125DL FHT42x1 L	10	10		○
49	告別ホール	φ125DL FHT32x1 L	13	13	32	○
50	告別ホール	φ125DL FHT32x1 L	13	13		○
51	告別ホール	φ100DL LED6.9W 390lm ビーム角45	2	2	7	○
52	告別ホール	φ75DL LED5.2W 210lm ビーム角35 L	5	5	5	○

様式6号　【施設名称】　糸魚川市斎場　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所	既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
53	告別ホール	φ125DL LED13.8W 775lm ビーム角45 L	8	8	14	○
54	告別ホール	φ125DL LED13.8W 775lm ビーム角45 L	8	8		○
55	収骨室1、2	Hf32形1灯式トラフ型 L	32	32	35	
56	収骨室1、2	φ125DL FHT42x1 L	28	28	42	○
57	収骨室1、2	φ125DL FHT42x1 L	28	28		○
58	収骨室1、2	φ125DL LED13.8W 775lm ビーム角45 L	8	8	14	○
59	収骨室1、2	φ125DL LED13.8W 775lm ビーム角45 L	8	8		○
60	告別室1、2	Hf32形1灯式トラフ型 L	40	40	35	
61	告別室1、2	φ75 ダイクロハロゲン50W	8	8	50	○
62	告別室1、2	φ115 ダイクロハロゲン65W 特殊寸法	8	8	65	○
63	告別室1、2	φ125DL LED13.8W 775lm ビーム角45 L	8	8	14	○
64	告別室1、2	φ125DL LED13.8W 775lm ビーム角45 L	8	8		○
65	告別室1、2	Hf16形1灯式トラフ型 L	2	2	19	
66	倉庫1、2	Hf32形1灯式直付型反射笠 N	4	4	35	
67	炉室	Hf32形2灯式直付型反射笠	4	8	35	
68	炉室	Hf32形1灯式直付型反射笠 N	12	12	35	
69	ガバナー室	Hf32形1灯式直付型反射笠 N	2	2	35	
70	タンク室	Hf32形1灯式直付型片反射笠 N	2	2	35	
71	アンモニアボンベ室	Hf32形1灯式直付型片反射笠 N	1	1	35	
72	集塵機室	Hf32形2灯式直付型反射笠	10	20	35	
73	集塵機室	投光器 HF200x1 中(広)角	2	2	210	○
74	休憩スペース	FHP32形3灯式埋込型下面パネル □450	2	6	34	○
75	休憩スペース	FL20x1 インバータ	1	1	22	○
76	監視室	Hf32形2灯式埋込型 幅240 N	3	6	35	
77	監視室	φ150DL FHT16x1 L	3	3	16	○
78	監視室	FL20x1 EL15	1	1	22	○

様式6号　【施設名称】　糸魚川市斎場　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所	既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
79	監視室	FL20x1 EL15	1	1		○
80	通用口	φ100DL LED6.9W 防湿・防雨型	2	2	7	○
81	職員通路	Hf32形1灯式埋込型 幅150 N	9	9	35	
82	職員通路	φ150DL FHT24x1 L	2	2	24	○
83	倉庫3	Hf32形1灯式直付型片反射笠ガード付き N	1	1	35	
84	残灰室	Hf32形1灯式直付型片反射笠 N	4	4	35	
85	室外機置場	FL20x1 低誘虫 防湿・防雨型	1	1	22	○
86	室外機置場	FL20x1 低誘虫 防湿・防雨型	1	1		○
87	霊安室	Hf32形2灯式逆富士型 N	2	4	35	
88	電気室、発電機室	Hf32形1灯式直付型反射笠 N	6	6	35	
89	機械室	Hf32形1灯式直付型片反射笠 N	8	8	35	
90	ポンプ室	Hf32形1灯式直付型片反射笠 N	2	2	35	
91	台車置場	Hf32形1灯式埋込型 幅150 N	1	1	35	
92	外壁	ビームランプ100Wx1	2	2	100	○
93	外灯	FCL40 防雨型 N	5	5	42	○
94	外灯	FCL40 防雨型 N	5	5		○
95	外灯	LED2.7W 防雨型 コンクリ埋込	1	1		
96	外灯	EFD15Wx1 防雨型	14	14	12	

様式6号　【施設名称】　健康づくりセンターはぴねす　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所	既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
1	機械室	両笠	6	12	35	
2	機械室	片笠	3	3	35	
3	機械室（電気）	両笠	3	3	35	
4	リネン室	逆富士	2	2	35	
5	男子ロッカー	埋込ダウンライト	3	3	42	○
6	男子ロッカー	埋込ダウンライト傾斜用	3	3	42	○
7	男子ロッカー	ブラケット	1	1	32	○
9	サウナ	ブラケット	4	4	40	
10	浴室	ブラケット	6	6	32	○
12	男子ロッカー	ブラケット	4	4	40	
13	男子ロッカー	吊下げ	6	6	25	
14	女子ロッカー	埋込ダウンライト	3	3	42	○
15	女子ロッカー	埋込ダウンライト	3	3	42	○
16	女子ロッカー	ブラケット	1	1	32	○
18	サウナ	ブラケット	4	4	40	
19	浴室	ブラケット	6	6	32	○
21	女子ロッカー	ブラケット	4	4	40	
22	女子ロッカー	吊下げ	6	6	25	
23	受付カウンター	埋込ダウンライト	3	3	42	○
24	事務室	直付コンフォート	8	16	35	
25	事務室	トラフ	1	1	12	
26	女子ロッカー	逆富士	1	1	35	
27	男子ロッカー	逆富士	1	1	35	
28	湯沸室	トラフ	1	1	17	
29	EPS	トラフ	1	1	22	
30	和室	埋込スクエア和風	12	48		
31	フィットネスルーム	埋込ダウンライト	38	114	42	○
33	スタジオ	埋込ダウンライト	25	75		
34	収納	逆富士	3	3	35	
35	外浴場裏	ブラケット	1	1	60	
36	駐車場	街路灯	2	2	360	○

様式6号　【施設名称】　心のケア総合センター　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所	既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
1	ホール	埋込スクエア	8	32	47	
2	ホール	埋込DL	2	2	32	○
3	事務室	埋込　ルーバー	2	4	35	
4	事務室	棚下灯	1	1	17	
5	事務室	埋込	1	1	35	
6	相談室	埋込乳白	2	4	35	
7	緊急保護	埋込下面開放	4	8	35	
8	緊急保護	WPブラケット	1	1	40	
9	ホール	埋込	12	24	35	
10	ホール倉庫	埋込	2	4	35	
11	通用口	埋込スクエア□450	2	6	34	
12	デイケアホール	埋込スクエア□450	4	12	34	
13	廊下	逆富士	3	3	35	
14	脱衣室	埋込乳白	1	2	35	
15	浴室	ブラケットφ350	1	1	32	
16	ユーティリティ	逆富士	2	4	35	
17	スタッフルーム	埋込ルーバー	4	8	35	
18	ホール	乳白	18	36	35	
19	ホール	ブラケットφ350	1	1	54	○
20	静養室	埋込乳白	3	6	35	
21	WC	ブラケット　ミラー	1	1	22	
22	WC	埋込乳白	1	2	35	
23	WC	埋込下面開放	2	2	35	
24	WC	埋込DLφ150	6	6	32	○
25	地域交流前ホール	埋込DLφ150	6	6	32	○
26	HWC	ブラケット	1	1	22	

様式6号　【施設名称】　心のケア総合センター　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所	既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
27	HWC	埋込乳白	1	2	35	
28	女子トイレ	埋込	1	1	35	
29	女子トイレ	ブラケット　ミラー	1	1	35	
30	女子トイレ	埋込DLφ150	2	2	32	○
31	SK	埋込DLφ150	1	1	32	○
32	男子トイレ	埋込DLφ150	2	2	32	○
33	男子トイレ	埋込DL	1	1	35	
34	男子トイレ	ブラケット	1	1	35	
35	風除室	埋込DLφ200	6	12	32	○
37	診療室	埋込乳白	3	6	35	
38	診療室	ミラー一体	1	1	17	
39	事務室	埋込DLφ150	3	3	32	○
40	事務室	埋込ルーバー	7	14	35	
41	所長室	埋込スクエア□600ルーバー	2	8	47	
42	所長室	ミラー一体	1	1	17	
43	休憩室	埋込	3	3	35	
44	休憩室	埋込DLφ150	7	14	32	○
45	休憩室	トラフ	2	8	17	
46	処置室	埋込乳白	1	1	35	
47	点滴室	埋込乳白	4	4	35	
48	診察室①	埋込乳白	1	1	35	
49	診察室②	埋込乳白	1	1	35	
50	相談室	埋込乳白	2	4	35	
51	臨床心理	埋込乳白	2	4	35	
52	女子トイレ	埋込DLφ150	4	8	32	○
53	男子トイレ	埋込	4	8	35	

様式6号　【施設名称】　心のケア総合センター　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所	既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
54	WC前廊下	埋込DLφ150	4	8	32	○
55	HWC	埋込	4	8	35	
56	X線撮影	埋込調光	2	4		
57	操作室	埋込調光	1	1		
58	心電図室	埋込調光	4	4		
59	心電図室	ブラケットミラー	1	1	22	
60	心電図室	レセップ	6	6	40	
61	ホール	埋込スクエア□450	14	42	34	
62	書庫	逆富士	2	2	35	
63	職員ロッカー①	埋込	2	2	35	
64	職員ロッカー②	埋込	2	2	35	
65	会議室②	埋込ルーバー	12	24	35	
66	会議室①	埋込ルーバー	6	12	35	
67	ロッカー室	埋込下面開放	1	2	35	
68	静養室	埋込下面開放	4	8	35	
69	書庫	埋込下面開放	1	2	35	
70	HWC	ブラケットミラー	1	1	22	
71	HWC	埋込乳白	1	2	35	
72	男子トイレ	ブラケット	1	1	35	
73	男子トイレ	埋込	1	1	35	
74	男子トイレ	埋込DLφ150	2	2	32	○
75	SK	埋込DLφ150	1	1	34	○
76	女子トイレ	ブラケット	1	1	35	
77	女子トイレ	埋込	1	1	35	
78	女子トイレ	埋込DLφ150	2	2	32	○
79	トイレ前廊下	埋込DLφ150	2	2	32	○

様式6号　【施設名称】　心のケア総合センター　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所	既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
80	収納	逆富士	1	1	35	
81	浴室	埋込乳白	1	2	35	
82	浴室	ミラー一体	2	2	40	
83	浴室	WPブラケット	1	1	40	
84	スタッフルーム	埋込ルーバー	6	12	35	
85	スタッフルーム	トラフ	1	1	17	
86	相談室	埋込乳白	2	4	35	
87	地域活動交流①	埋込下面開放	8	16	35	
88	地域活動交流②	埋込下面開放	8	16	35	
89	調理室	埋込乳白	6	12	35	
90	調理室	ブラケット	2	2	54	○
91	調理室	逆富士	4	8	35	
92	和室	直付け木枠	1	1	35	
93	B階段	逆富士　センサー付き　非兼	2	2	22	○
94	ホール	埋込スクエア□450	13	39	34	
95	A階段	埋込DLφ400	1	1	415	
96	A階段	階段通路誘導灯	1	1	35	○
98	庇下	埋込DLφ150WP	7	7	32	○
99	ピロティ	埋込DLφ150WP	6	6	32	○
100	庇下②	シーリング　センサー付きφ300	1	1	32	
101	植さい	ハイポール	2	2	70	○
102	植さい	ハイポール	2	2		
103	駐車場	ハイポール	2	2	70	○
102	植さい	ハイポール	2	2		

様式6号　　【施設名称】　糸魚川小学校・ひすいの里総合学校　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所		既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（〇：該当する場所）
1		【糸魚川小学校】					
2	2F	放送室	40形2灯式埋込型　幅240　N	2	4	14	〇
3	2F	スヌーズレンルーム	40形2灯式埋込型　幅240　N	4	8	14	〇
4	2F	廊下	LED埋込スクエア□450　8灯式　L	62	496	9	〇
5	2F	相談室B	Hf32形2灯式埋込型　幅230	4	8	35	
6	2F	相談室A	Hf32形2灯式埋込型　幅230	4	8	35	
7	2F	相談スペースC	Hf32形2灯式埋込型　幅230	4	8	35	
8	2F	相談スペースC	埋込スクエア□450　FPL36x3	4	12	38	
9	2F	相談スペースC	Hf32形1灯式手元灯	1	1	35	
10	2F	WC	φ150DL　L	2	2	17	〇
11	2F	洗面台	FL20形1灯式手元灯　N　人感	1	1	22	〇
12	2F	教材庫	ICL40　Hf32　幅100　N	1	1	35	
13	2F	3年教室	LED埋込スクエア□450　8灯式　L	9	72	9	〇
14	2F	3年教室	φ150DL　L	15	15	17	〇
15	2F	学習室3	Hf32形2灯式埋込型　幅230	8	16	35	
16	2F	学習室3	黒板灯Hf32形1灯式　幅230　N	2	2	35	〇
17	2F	3年2組	Hf32形2灯式埋込型　幅230	8	16	35	
18	2F	3年2組	黒板灯Hf32形1灯式　幅230　N	2	2	35	〇
19	2F	3年1組	Hf32形2灯式埋込型　幅230	8	16	35	
20	2F	3年1組	黒板灯Hf32形1灯式　幅230　N	2	2	35	〇
21	2F	3年教室	シームレス　1灯式　L	10	10	49	〇
22	2F	廊下	φ150DL　L	16	16	17	〇
23	2F	3年横WC	Hf32形1灯式手元灯	1	1	35	
24	2F	男WC	φ150DL　L	13	13	17	〇
25	2F	男WC	φ100DL	3	3	7	〇
26	2F	女WC	φ150DL　L	12	12	17	〇
27	2F	女WC	φ100DL	7	7	7	〇
28	2F	4年教室	LED埋込スクエア□450　8灯式　L	9	72	9	〇

様式6号　　【施設名称】　糸魚川小学校･ひすいの里総合学校　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所		既設照明 品名	既設数量 器具台数(台)	既設数量 ランプ数(本)	消費電力 (W/台)	ランプ+器具の両方更新（〇:該当する場所）
29	2F	4年教室	φ150DL L	15	15	17	〇
30	2F	学習室4	Hf32形2灯式埋込型 幅230	8	16	35	
31	2F	学習室4	黒板灯Hf32形1灯式 幅230 N	2	2	35	〇
32	2F	4年1組	Hf32形2灯式埋込型 幅230	8	16	35	
33	2F	4年1組	黒板灯Hf32形1灯式 幅230 N	2	2	35	〇
34	2F	4年2組	Hf32形2灯式埋込型 幅230	8	16	35	
35	2F	4年2組	黒板灯Hf32形1灯式 幅230 N	2	2	35	〇
36	2F	4年教室	シームレス 1灯式 L	10	10	49	〇
37	2F	多目的学習室	40形2灯式埋込型 幅240 N	16	32	14	〇
38	2F	音楽室	LED埋込スクエア□450 8灯式 L	1	8	9	〇
39	2F	音楽室	シームレス 1灯式 L	48	48	49	〇
40	2F	音楽室倉庫	Hf32形2灯式埋込型 幅230	4	8	35	
41	2F	図書室	φ150DL L	19	19	17	〇
42	2F	図書室	埋込スクエア□450 FPL36x3	35	105	38	
43	2F	図書室	φ80DL	4	4	14	〇
44	2F	5年教室	LED埋込スクエア□450 8灯式 L	9	72	9	〇
45	2F	5年教室	φ150DL L	15	15	17	〇
46	2F	学習室5B	LED埋込スクエア□450 8灯式 L	3	24	9	〇
47	2F	学習室5A	Hf32形2灯式埋込型 幅230	8	16	35	
48	2F	学習室5A	黒板灯Hf32形1灯式 幅230 N	2	2	35	〇
49	2F	5年1組	Hf32形2灯式埋込型 幅230	8	16	35	
50	2F	5年1組	黒板灯Hf32形1灯式 幅230 N	2	2	35	〇
51	2F	5年2組	Hf32形2灯式埋込型 幅230	8	16	35	
52	2F	5年2組	黒板灯Hf32形1灯式 幅230 N	2	2	35	〇
53	2F	5年教室	シームレス 1灯式 L	10	10	49	〇
54	2F	5年横WC	φ100DL	8	8	7	〇
55	2F	男WC	φ100DL	11	11	7	〇
56	2F	女WC	φ100DL	14	14	7	〇

様式6号　　【施設名称】　糸魚川小学校･ひすいの里総合学校　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所		既設照明 品名	既設数量 器具台数(台)	既設数量 ランプ数(本)	消費電力 (W/台)	ランプ+器具の両方更新（〇:該当する場所）
57	2F	6年教室	LED埋込スクエア□450 8灯式 L	9	72	9	〇
58	2F	6年教室	φ150DL L	15	15	17	〇
59	2F	学習室6	Hf32形2灯式埋込型 幅230	8	16	35	
60	2F	学習室6	黒板灯Hf32形1灯式 幅230 N	2	2	35	〇
61	2F	6年1組	Hf32形2灯式埋込型 幅230	8	16	35	
62	2F	6年1組	黒板灯Hf32形1灯式 幅230 N	2	2	35	〇
63	2F	6年2組	Hf32形2灯式埋込型 幅230	8	16	35	
64	2F	6年2組	黒板灯Hf32形1灯式 幅230 N	2	2	35	〇
65	2F	6年教室	シームレス 1灯式 L	10	10	49	〇
66	2F	郷土資料室	Hf32形2灯式埋込型 幅230	9	18	35	
67	2F	学校歴史室	Hf32形2灯式埋込型 幅230	9	18	35	
68	2F	階段	LED埋込スクエア□450 8灯式 L	6	48	9	〇
69	2F	階段	LED埋込スクエア□450 8灯式 L	4	32	9	〇
70	2F	階段	LED埋込スクエア□450 8灯式 L	1	8	9	〇
71	1F	児童玄関	LED埋込スクエア□450 8灯式 L	16	128	9	〇
72	1F	児童玄関	Hf32形1灯式手元灯	1	1	35	
73	1F	ひすいホール	φ150DL L	6	6	17	〇
74	1F	ひすいホール	φ250DL	8	8	94	〇
75	1F	廊下	LED埋込スクエア□450 8灯式 L	77	616	9	〇
76	1F	廊下	Hf32形1灯式手元灯	1	1	35	
77	1F	廊下	φ150DL L	8	8	17	〇
78	1F	体育館	高天井 3灯式	12	36	150	〇
79	1F	体育館	高天井 1灯式	6	6	94	〇
80	1F	倉庫	ICL40 Hf32 幅100 N	3	3	35	
81	1F	男WC	φ150DL L	9	9	17	〇
82	1F	男WC	φ100DL	1	1	7	〇
83	1F	男WC	Hf16形1灯式手元灯	1	1	19	〇
84	1F	男WC	Hf16形1灯式手元灯	1	1		〇

様式6号　　【施設名称】　糸魚川小学校・ひすいの里総合学校　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所		既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（〇：該当する場所）
85	1F	女WC	φ150DL L	7	7	17	〇
86	1F	女WC	φ100DL	2	2	7	〇
87	1F	2年教室	LED埋込スクエア□450 8灯式 L	9	72	9	〇
88	1F	2年教室	φ150DL L	23	23	17	〇
89	1F	2年教室	Hf32形2灯式埋込型 幅230	8	16	35	
90	1F	学習室2	黒板灯Hf32形1灯式 幅230 N	2	2	35	〇
91	1F	学習室2	φ150DL L	4	4	17	〇
92	1F	2年1組	黒板灯Hf32形1灯式 幅230 N	2	2	35	〇
93	1F	2年1組	φ150DL L	4	4	17	〇
94	1F	2年2組	黒板灯Hf32形1灯式 幅230 N	2	2	35	〇
95	1F	2年2組	φ150DL L	4	4	17	〇
96	1F	2年教室	シームレス 1灯式 L	4	4	49	〇
97	1F	2年横WC	LED埋込スクエア□450 8灯式 L	6	48	9	〇
98	1F	2年横WC	φ150DL L	6	6	17	〇
99	1F	男WC	φ150DL L	13	13	17	〇
100	1F	男WC	φ100DL	3	3	7	〇
101	1F	女WC	φ150DL L	12	12	17	〇
102	1F	女WC	φ100DL	7	7	7	〇
103	1F	1年教室	LED埋込スクエア□450 8灯式 L	9	72	9	〇
104	1F	1年教室	φ150DL L	22	22	17	〇
105	1F	学習室1	Hf32形2灯式埋込型 幅230	8	16	35	
106	1F	学習室1	黒板灯Hf32形1灯式 幅230 N	2	2	35	〇
107	1F	学習室1	シームレス 1灯式 L	4	4	49	〇
108	1F	学習室1	φ150DL L	4	4	17	〇
109	1F	1年1組	Hf32形2灯式埋込型 幅230	8	16	35	
110	1F	1年1組	黒板灯Hf32形1灯式 幅230 N	2	2	35	〇
111	1F	1年2組	Hf32形2灯式埋込型 幅230	8	16	35	
112	1F	1年2組	黒板灯Hf32形1灯式 幅230 N	2	2	35	〇

様式6号　　【施設名称】　糸魚川小学校･ひすいの里総合学校　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所		既設照明 品名	既設数量 器具台数(台)	既設数量 ランプ数(本)	消費電力 (W/台)	ランプ+器具の両方更新（〇:該当する場所）
113	1F	多目的ホール	φ250DL	18	18	94	〇
114	1F	多目的教室	シームレス　1灯式　L	30	30	49	〇
115	1F	多目的教室	FL20形1灯式手元灯　N　人感	1	1	22	〇
116	1F	器具庫	Hf32形2灯式埋込型　幅230	2	4	35	
117	1F	倉庫	Hf32形2灯式埋込型　幅230	2	4	35	
118	1F	家庭科室	Hf32形2灯式埋込型　幅230	16	32	35	
119	1F	家庭科室	黒板灯Hf32形1灯式　幅230　N	4	4	35	〇
120	1F	家庭科準備室	Hf32形2灯式埋込型　幅230	3	6	35	
121	1F	図工室	Hf32形2灯式埋込型　幅230	10	20	35	
122	1F	図工室	黒板灯Hf32形1灯式　幅230　N	3	3	35	〇
123	1F	図工準備室	Hf32形1灯式手元灯	2	2	35	
124	1F	図工準備室	Hf32形2灯式埋込型　幅230	2	4	35	
125	1F	管理人室	40形2灯式埋込型　幅240　N	3	6	14	〇
126	1F	男WC	φ150DL　L	3	3	17	〇
127	1F	女WC	φ150DL　L	5	5	17	〇
128	1F	多目的WC	φ150DL　L	3	3	17	〇
129	1F	理科室	Hf32形2灯式埋込型　幅230	10	20	35	
130	1F	理科室	黒板灯Hf32形1灯式　幅230　N	3	3	35	〇
131	1F	理科準備室	40形2灯式埋込型　幅240　N	3	6	14	〇
132	1F	軒下	φ150DL　L	10	10	17	〇
133	1F	会議室	LED埋込スクエア□450　8灯式　L	12	96	9	〇
134	1F	保健室	40形2灯式埋込型　幅240　N	9	18	14	〇
135	1F	保健室	φ150DL　L	8	8	17	〇
136	1F	職員室	40形2灯式埋込型　幅240　N	20	40	14	〇
137	1F	職員室	LED埋込スクエア□450　8灯式　L	25	200	9	〇
138	1F	書庫	40形2灯式埋込型　幅240　N	1	2	14	〇
139	1F	男子更衣室	Hf32形1灯式埋込型　幅150	1	1	35	
140	1F	女子更衣室	Hf32形1灯式埋込型　幅150	1	1	35	

様式6号　　【施設名称】　糸魚川小学校・ひすいの里総合学校　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所		既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（〇：該当する場所）
141	1F	校長室	LED埋込スクエア□450　8灯式　L	19	152	9	〇
142	1F	給湯室	FL20形1灯式埋込型　幅150	1	1	22	
143	1F	倉庫	FL20型1灯式逆富士型	1	1	22	
144	1F	事務室	40形2灯式埋込型　幅240　N	4	8	14	〇
145	1F	職員用男WC	φ150DL　L	5	5	17	〇
146	1F	職員用男WC	φ100DL	1	1	7	〇
147	1F	職員用女WC	φ150DL　L	5	5	17	〇
148	1F	職員用女WC	φ100DL	2	2	7	〇
149	1F	PTA会議室	40形2灯式埋込型　幅240　N	4	8	14	〇
150	1F	金管楽器室	ICL40　Hf32　幅100　N	2	2	35	
151		【ひすいの里総合学校】					
152	1F	ホール	埋込スクエア□450　FPL36x3	13	39	38	
153	1F	ホール	FL20形1灯式手元灯　N　人感	1	1	22	〇
154	1F	教材庫	ICL40　Hf32　幅100　N	1	1	35	
155	1F	教室1	Hf32形2灯式埋込型　幅230	1	2	35	
156	1F	教室2	Hf32形2灯式埋込型　幅230	1	2	35	
157	1F	教室3	Hf32形2灯式埋込型　幅230	1	2	35	
158	1F	教室4	Hf32形2灯式埋込型　幅230	1	2	35	
159	1F	まほろば	Hf32形2灯式埋込型　幅230	4	8	35	
160	1F	保護者室	Hf32形2灯式埋込型　幅230	1	2	35	
161	1F	洗面	Hf32形1灯式手元灯	1	1	35	
162	1F	WC	φ150DL　L	2	2	17	〇
163	1F	多目的スペース	埋込スクエア□450　FPL36x3	13	39	38	
164	1F	倉庫	ペンダント　FHT24x3	1	3	24	〇
165	1F	洗面	Hf32形1灯式手元灯	3	3	35	
166	1F	小学部1	Hf32形2灯式埋込型　幅230	6	12	35	
167	1F	小学部2	Hf32形2灯式埋込型　幅230	6	12	35	
168	1F	ひだまり	Hf32形2灯式埋込型　幅230	6	12	35	

様式6号　　【施設名称】　糸魚川小学校･ひすいの里総合学校　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所		既設照明 品名	既設数量 器具台数(台)	既設数量 ランプ数(本)	消費電力 (W/台)	ランプ+器具の両方更新（〇:該当する場所）
169	1F	WC	φ150DL L	18	18	17	〇
170	1F	保健室	40形2灯式埋込型 幅240 N	5	10	14	〇
171	1F	保健室	FL20形1灯式手元灯 N 人感	2	2	22	〇
172	1F	保健室2	Hf32形2灯式埋込型 幅230	12	24	35	
173	1F	保健室2	φ100DL	6	6	7	〇
174	1F	職員室	40形2灯式埋込型 幅240 N	12	24	14	〇
175	1F	男子更衣室	Hf32形1灯式埋込型 幅150	1	1	35	
176	1F	女子更衣室	Hf32形2灯式埋込型 幅230	1	2	35	
177	1F	風除室	LED埋込スクエア□450 8灯式 L	4	32	9	〇
178	1F	校長室	LED埋込スクエア□450 8灯式 L	4	32	9	〇
179	1F	倉庫	Hf32形1灯式直付型 幅100	1	1	35	
180	1F	階段	φ150DL L	10	10	17	〇
181	2F	多目的スペース	ペンダント FHT24x3	1	3	24	〇
182	2F	多目的スペース	LED埋込スクエア□450 8灯式 L	1	8	9	〇
183	2F	教材室	Hf32形2灯式直付型 幅200	4	8	35	
184	2F	ホール	埋込スクエア□450 FPL36x3	9	27	38	
185	2F	ホール	Hf32形1灯式手元灯	1	1	35	
186	2F	小学部3	Hf32形2灯式埋込型 幅230	6	12	35	
187	2F	中学部1	Hf32形2灯式埋込型 幅230	6	12	35	
188	2F	中学部2	Hf32形2灯式埋込型 幅230	6	12	35	
189	2F	中学部3	Hf32形2灯式埋込型 幅230	6	12	35	
190	2F	WC前	φ150DL L	4	4	17	〇
191	2F	WC前	Hf32形1灯式手元灯	1	1	35	
192	2F	WC通路	φ150DL L	4	4	17	〇
193	2F	男WC	φ150DL L	5	5	17	〇
194	2F	男WC	φ100DL	1	1	7	〇
195	2F	女WC	φ150DL L	3	3	17	〇
196	2F	女WC	φ100DL	2	2	7	〇

様式6号　　【施設名称】　糸魚川小学校・ひすいの里総合学校　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所		既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（〇：該当する場所）
197	2F	男子更衣室	Hf32形1灯式埋込型　幅150	1	1	35	
198	2F	女子更衣室	Hf32形1灯式埋込型　幅150	1	1	35	
199	2F	ホール	埋込スクエア□450　FPL36x3	9	27	38	
200	2F	ホール	φ150DL　L	1	1	17	〇
201	2F	ホール	FL20形1灯式手元灯　N　人感	2	2	22	〇
202		【児童クラブ】					
203	児童クラブ	風除室	LED埋込スクエア□450　8灯式　L	4	32	9	〇
204	児童クラブ	ホール	φ250DL	20	20	94	〇
205	児童クラブ	通路	ブラケット　L	13	39	150	〇
206	児童クラブ	通路	ブラケット　L	13	39	150	〇
207	児童クラブ	男WC	φ150DL　L	1	1	17	〇
208	児童クラブ	女WC	φ150DL　L	1	1	17	〇
209	児童クラブ	倉庫	CL40　Hf32 1灯式　幅100　N	2	2	35	
210	児童クラブ	倉庫	グロー15形1灯式手元灯	1	1	17	〇
211	児童クラブ	倉庫	グロー15形1灯式手元灯	1	1	17	〇
212	児童クラブ	校舎渡り通路	φ150DL　L	14	14	17	〇
213	児童クラブ	軒下	φ150DL　L	13	13	17	〇
214	児童クラブ	軒下	ブラケット　L	31	31	7	〇
215	グラウンド	グラウンド	投光器	48	48	745	〇
216	体育館	ミーティングルームC	Hf32形2灯式埋込型　幅230	16	32	35	
217	体育館	通路	FL20形2灯式埋込型　幅310	1	2	22	
218	体育館	用具室	鍵開かず、図面記載名無し		0		
219	体育館	ステージ	FL110型2灯式笠付	3	6	112	
220	体育館	体育館	高天井　HF400	24	24	415	〇
221	体育館	用具室C	FL40形1灯式トラフ型	2	2	42	
222	体育館	用具室C	FL40形1灯式壁付き	1	1	42	
223	体育館	ステージ	FL110形2灯式トラフ型	3	6	112	
224	体育館	用具室C	FL40形1灯式トラフ型	2	2	42	

様式6号　　【施設名称】　糸魚川小学校・ひすいの里総合学校　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所		既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（〇：該当する場所）
225	体育館	風除室	□250 スクエアランプ2灯式	14	28	36	〇
226	体育館	風除室	□250 スクエアランプ2灯式	14	14		
227	体育館	男子更衣室	CL40 Hf32 1灯式 幅100 N	6	6	35	
228	体育館	男子更衣室	IL60	1	1	60	
229	体育館	女子更衣室	CL40 Hf32 1灯式 幅100 N	4	4	35	
230	体育館	女子更衣室	IL60	1	1	60	
231	体育館	軒下	φ150DL L	4	4	17	〇
232	体育館	多目的WC	Hf32形2灯式埋込型 幅230	1	2	35	
233	体育館	多目的WC	電球 E17	4	4	60	
234	体育館	男WC	Hf32形2灯式埋込型 幅230	1	2	35	
235	体育館	男WC	電球 E17	4	4	60	
236	体育館	女WC	Hf32形2灯式埋込型 幅230	2	4	35	
237	体育館	女WC	電球 E17	6	6	60	
238	体育館	階段	FL40形1灯式壁付き	1	1	42	
239	体育館	階段	階段灯 FCL30 FT-31820(V)-GL15	2	2	34	〇
240	調理室	調理室	Hf32形2灯式直付型 幅200 防水	34	68	35	〇
241	調理室	調理室	Hf32形2灯式直付型 幅200	3	6	35	
242	調理室	蛍光灯	φ150DL L	4	4	17	〇
243	調理室	WC	φ150DL L	2	2	17	〇
244	調理室	前室	Hf32形1灯式埋込型 幅150	1	1	35	
245	調理室	前室	Hf32形2灯式埋込型 幅230	2	4	35	
246	調理室	前室	CL40 Hf321灯式 幅100 N 防水	7	7	35	〇
247	調理室	前室	Hf32形1灯式手元灯	1	1	35	
248	調理室	前室	FL20形1灯式手元灯 N 人感	4	4	22	〇
249	調理室	前室	FL20形1灯式手元灯 N 人感	4	4	22	〇

様式6号　【施設名称】　能生中学校　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所	既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
1	アリーナ前廊下	FL20形2灯式逆富士型	5	10	22	
2	アリーナ前男トイレ	FL40形1灯式逆富士型	2	2	42	
3	アリーナ前男トイレ	20形1灯式ブラケット	2	2	22	○
5	アリーナ前女トイレ	FL40形1灯式逆富士型	2	2	42	
6	アリーナ前女トイレ	20形1灯式ブラケット	2	2	22	○
8	女子更衣室	FL40形2灯式逆富士型	2	4	42	
9	器具庫	FL40形2灯式逆富士型	4	8	42	
10	用具室1	FL40形2灯式逆富士型	4	8	42	
11	用具室2	FL40形2灯式逆富士型	4	8	42	
12	用具室3	FL40形2灯式逆富士型	4	8	42	
13	部室前廊下	20形1灯式ブラケット　器具ボロボロ	3	3	22	○
15	部室	FL40形1灯式逆富士型	4	4	42	
16	ミーティングルーム	FL40形2灯式逆富士型	8	16	42	
17	2Fアリーナ前廊下	FL20形2灯式逆富士型	4	8	22	
18	2Fアリーナ前廊下	20形1灯式階段通路灯	1	1	22	○
20	2Fアリーナ前廊下	φ250　ダウンライト	1	1	110	○
22	剣道場	メタハラ400	30	30	415	○
23	剣道場	メタハラ250	30	30	260	○
25	控室1	FL40形2灯式トラフ型　ガード付き	3	6	42	
26	控室2	FL40形2灯式トラフ型　ガード付き	3	6	42	
27	ステージ	FL40形2灯式トラフ型　吊下げ	24	48	42	
28	放送室	FL40形2灯式逆富士型	2	4	42	
29	ステージ下	FL40形1灯式トラフ型	3	3	42	
30	ステージ	スポットライト	10	10	60	○
31	ステージ	スポットライト	3	3	60	○
32	部室	FL40形1灯式逆富士型	4	4	42	

様式6号　【施設名称】　能生中学校　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所	既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
33	資材庫	FL40形1灯式逆富士型	1	1	42	
34	ミーティングルーム	FL40形2灯式下面開放	8	16	42	
35	倉庫	FL40形1灯式トラフ型　ガード付き	1	1	42	
36	放送室	FL40形2灯式逆富士型	2	4	42	
37	駐車場	Hf32形1灯式逆富士型防水型	20	20	35	○
39	駐車場	E17　電球　L	2	2	10	○
40	研修室	Hf32形2灯式逆富士型防水　特殊カバー	5	10	35	
42	食品庫	Hf32形1灯式逆富士型防水型	1	1	35	○
44	食品庫	Hf32形2灯式逆富士型防水　特殊カバー	2	4	35	
46	下処理室	Hf32形2灯式逆富士型防水　特殊カバー	8	16	35	
48	ボイラー室	Hf32形2灯式トラフ型	2	4	35	
49	裏口	Hf32形1灯式逆富士型	1	1	35	
50	ボイラー室前	Hf32形1灯式逆富士型	2	2	35	
51	事務室	Hf32形2灯式逆富士型	4	8	35	
52	準備室	Hf32形1灯式逆富士型	2	2	35	
53	風除室	□275　FHP22x2	1	2	22	○
54	ホール	□275　FHP22x2	4	8	22	○
55	外来便所1	□275　FHP22x2　人感外付け	1	2	22	○
56	外来便所1	20形1灯式ブラケット	1	1	22	○
58	外来便所2	φ125　ミニクリ40W　L　枠に人感	1	1	40	
60	外来便所2	20形1灯式ブラケット	2	2	22	○
62	外来便所3	□275　FHP22x2	1	2	22	○
63	外来便所3	φ125　ミニクリ40W　L　枠に人感	1	1	40	
65	外来便所3	20形1灯式ブラケット	2	2	22	○
67	調理室	Hf32形2灯式逆富士型防水　特殊ケース	20	40	35	
69	米庫	Hf32形2灯式逆富士型	1	2	35	

様式6号　【施設名称】　能生中学校　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所	既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
70	和え物室	Hf32形2灯式逆富士型防水　特殊ケース	4	8	35	
72	コンテナ室	Hf32形2灯式逆富士型防水　特殊ケース	8	16	35	
74	洗浄室	Hf32形2灯式逆富士型防水　特殊ケース	8	16	35	
76	洗浄室	Hf32形1灯式逆富士型防水型	2	2	35	○
78	洗浄室前	Hf32形1灯式逆富士型防水型	3	3	35	○
80	配送室	Hf32形1灯式逆富士型防水型	6	6	35	○
82	休憩室	Hf32形1灯式逆富士型防水型	3	3	35	○
84	休憩室	□500x700　FL20x4？	1	4	22	
85	外回り	丸シーリング　L　人感の枠	6	6	27	○
86	外回り	道路灯	1	1	100	○
87	外回り	丸シーリング電球　N	1	1	27	○
88	外回り	防犯灯	1	1	32	○

様式6号　　【施設名称】　糸魚川東中学校　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所			既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
1	校舎棟	3Ｆ	音楽室	トラフ2灯	19	38	42	
2	校舎棟	3Ｆ	音楽室	埋込黒板灯	2	2	42	
3	校舎棟	3Ｆ	音楽準備室	逆富士	3	6	42	
4	校舎棟	3Ｆ	美術室	埋込ｽｸｴｱ	12	48	38	
5	校舎棟	3Ｆ	美術室	埋込黒板灯	2	2	42	
6	校舎棟	3Ｆ	技術室	埋込ｽｸｴｱ	7	28	38	
7	校舎棟	3Ｆ	技術室	埋込黒板灯	2	2	42	
8	校舎棟	3Ｆ	男子トイレ①	逆富士	2	2	42	
9	校舎棟	3Ｆ	男子トイレ①	逆富士	1	1	22	
10	校舎棟	3Ｆ	女子トイレ①	逆富士	2	2	42	
11	校舎棟	3Ｆ	女子トイレ①	逆富士	1	1	22	
12	校舎棟	3Ｆ	廊下	逆富士	3	3	42	
13	校舎棟	3Ｆ	渡り廊下	逆富士	3	3	42	
14	校舎棟	3Ｆ	渡り廊下	逆富士	1	1	35	
15	校舎棟	3Ｆ	教材室	逆富士	2	2	35	
16	校舎棟	3Ｆ	多目的室	直付スクエア	18	72	34	
17	校舎棟	3Ｆ	多目的室	直付黒板灯	2	2	35	○
19	校舎棟	3Ｆ	男子トイレ②	埋込	4	4	35	
20	校舎棟	3Ｆ	男子トイレ②	埋込	1	1	35	
21	校舎棟	3Ｆ	女子トイレ②	埋込	1	1	35	
22	校舎棟	3Ｆ	女子トイレ②	埋込	4	4	35	
23	校舎棟	3Ｆ	3-1	直付Sコンフォート	9	18	35	
24	校舎棟	3Ｆ	3-1	直付黒板灯	2	2	35	○
26	校舎棟	3Ｆ	3-2	直付Sコンフォート	9	18	35	
27	校舎棟	3Ｆ	3-2	直付黒板灯	2	2	35	○
29	校舎棟	3Ｆ	教材室	逆富士	1	2	35	
30	校舎棟	3Ｆ	配膳室	逆富士	1	1	35	
31	校舎棟	3Ｆ	廊下	埋込下面解放	12	12	35	
32	特別教室棟	3Ｆ	技術準備室	埋込ｽｸｴｱ	2	8	38	
33	特別教室棟	3Ｆ	美術準備室	埋込ｽｸｴｱ	2	8	38	
34	特別教室棟	2Ｆ	若たか教室	埋込	23	46	42	
35	特別教室棟	2Ｆ	若たか教室	埋込黒板灯	2	2	42	
36	特別教室棟	2Ｆ	被服準備室	逆富士	2	4	42	
37	特別教室棟	2Ｆ	被服室	逆富士	18	36	42	

様式6号　　【施設名称】　糸魚川東中学校　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所			既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
38	特別教室棟	2Ｆ	被服室	直付黒板灯	2	2	42	○
40	特別教室棟	2Ｆ	調理室	逆富士	18	36	42	
41	特別教室棟	2Ｆ	調理室	直付黒板灯	2	2	42	○
43	特別教室棟	2Ｆ	調理準備室	逆富士	2	4	42	
44	特別教室棟	2Ｆ	男子トイレ①	埋込下面解放	2	2	35	
45	特別教室棟	2Ｆ	男子トイレ①	埋込下面解放	1	1	35	
46	特別教室棟	2Ｆ	女子トイレ①	埋込下面解放	2	2	35	
47	特別教室棟	2Ｆ	女子トイレ①	埋込下面解放	1	1	35	
48	特別教室棟	2Ｆ	廊下	逆富士	3	3	35	
49	特別教室棟	2Ｆ	渡り廊下	逆富士	2	2	42	
50	特別教室棟	2Ｆ	渡り廊下	逆富士	2	2	35	
51	特別教室棟	2Ｆ	教材室	逆富士	2	2	35	
52	特別教室棟	2Ｆ	2-2	直付Sコンフォート	9	18	35	
53	特別教室棟	2Ｆ	2-2	直付黒板灯	2	2	35	○
55	特別教室棟	2Ｆ	2-1	直付Sコンフォート	9	18	35	
56	特別教室棟	2Ｆ	2-1	直付黒板灯	2	2	35	○
58	特別教室棟	2Ｆ	男子トイレ②	埋込下面解放	4	4	35	
59	特別教室棟	2Ｆ	男子トイレ②	埋込下面解放	1	1	35	
60	特別教室棟	2Ｆ	女子トイレ②	埋込下面解放	1	1	35	
61	特別教室棟	2Ｆ	女子トイレ②	埋込下面解放	4	4	35	
62	特別教室棟	2Ｆ	1-2	直付Sコンフォート	9	18	35	
63	特別教室棟	2Ｆ	1-2	直付黒板灯	2	2	35	○
65	特別教室棟	2Ｆ	1-1	直付Sコンフォート	9	18	35	
66	特別教室棟	2Ｆ	1-1	直付黒板灯	2	2	35	○
68	特別教室棟	2Ｆ	教材室	逆富士	1	2	35	
69	特別教室棟	2Ｆ	配膳室	逆富士	1	1	35	
70	特別教室棟	2Ｆ	廊下	埋込下面解放	1	1	35	
71	特別教室棟	2Ｆ	多目的室	直付Sコンフォート	18	36	35	
72	特別教室棟	2Ｆ	多目的室	直付黒板灯	4	4	35	○
74	特別教室棟	2Ｆ	図書室	埋込下面解放	17	34	35	
75	特別教室棟	2Ｆ	図書室	逆富士	1	2	35	
76	特別教室棟	2Ｆ	第４相談室	逆富士	6	12	35	
77	特別教室棟	2Ｆ	倉庫	逆富士	2	2	35	
78	特別教室棟	2Ｆ	生徒会室	逆富士	2	4	35	

様式6号　　【施設名称】　糸魚川東中学校　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所			既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
79	特別教室棟	2Ｆ	リーダー集会	逆富士	2	4	35	
80	特別教室棟	2Ｆ	生徒支援室②	逆富士	2	4	35	
81	特別教室棟	2Ｆ	生徒支援室①	逆富士	2	4	35	
82	特別教室棟	2Ｆ	廊下	埋込下面解放	10	10	35	
83	特別教室棟	2Ｆ	CP準備室	埋込	4	8	42	
84	特別教室棟	1Ｆ	第二理科室	逆富士	18	36	42	
85	特別教室棟	1Ｆ	第二理科室	直付黒板灯	2	2	42	○
87	特別教室棟	1Ｆ	理科準備室	逆富士	4	8	42	
88	特別教室棟	1Ｆ	理科準備室	逆富士	2	2	42	
89	特別教室棟	1Ｆ	第一理科室	逆富士	20	40	42	
90	特別教室棟	1Ｆ	第一理科室	直付黒板灯	2	2	42	○
92	特別教室棟	1Ｆ	第一相談室	埋込ｽｸｴｱ	4	12	38	
93	特別教室棟	1Ｆ	第二相談室	埋込ｽｸｴｱ	6	18	38	
94	特別教室棟	1Ｆ	資料室	逆富士	2	2	42	
95	特別教室棟	1Ｆ	女子トイレ①	逆富士	2	2	35	
96	特別教室棟	1Ｆ	女子トイレ①	逆富士	1	1	35	
97	特別教室棟	1Ｆ	男子トイレ①	逆富士	2	2	35	
98	特別教室棟	1Ｆ	男子トイレ①	逆富士	1	1	35	
99	特別教室棟	1Ｆ	廊下	逆富士	6	6	42	
100	特別教室棟	1Ｆ	廊下	埋込ｽｸｴｱ	4	12	38	
101	特別教室棟	1Ｆ	渡り廊下	トラフ	4	4	22	
102	特別教室棟	1Ｆ	渡り廊下	逆富士	4	4	42	
103	特別教室棟	1Ｆ	渡り廊下	逆富士	1	1	35	
104	校舎棟	1Ｆ	職員玄関	埋込ｽｸｴｱ	3	9	25	○
105	校舎棟	1Ｆ	小会議室	埋込2灯	3	6	35	
106	校舎棟	1Ｆ	会議室	埋込2灯	9	18	35	
107	校舎棟	1Ｆ	女子トイレ	埋込	3	3	35	
108	校舎棟	1Ｆ	男子トイレ	埋込	3	3	35	
109	校舎棟	1Ｆ	管理員室	32　V2	2	4	35	
110	校舎棟	1Ｆ	管理員室	トラフ	1	1	17	
111	校舎棟	1Ｆ	青潮B	直付コンフォート	3	6	35	
112	校舎棟	1Ｆ	青潮B	直付黒板灯	2	2	35	○
114	校舎棟	1Ｆ	青潮A	直付コンフォート	9	18	35	
115	校舎棟	1Ｆ	青潮A	直付黒板灯	2	2	35	○

様式6号　　【施設名称】　糸魚川東中学校　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所			既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
117	校舎棟	1Ｆ	廊下	埋込	11	11	35	
118	管理棟	1Ｆ	ホール	埋込ｽｸｴｱ	6	18	25	○
119	管理棟	1Ｆ	昇降口	埋込ｽｸｴｱ	9	27	25	○
120	管理棟	1Ｆ	校長室	埋込ｽｸｴｱ	6	24	47	
121	管理棟	1Ｆ	校長室	洗面台	2	2	40	
122	管理棟	1Ｆ	印刷室	逆富士	2	4	35	
123	管理棟	1Ｆ	放送室	コーナーライト	1	1	35	
124	管理棟	1Ｆ	男更衣室	逆富士	2	2	35	
125	管理棟	1Ｆ	男更衣室	洗面台	2	2	40	
126	管理棟	1Ｆ	女更衣室	逆富士	2	2	35	
127	管理棟	1Ｆ	女更衣室	洗面台	2	2	40	
128	管理棟	1Ｆ	相談室③	逆富士	2	4	35	
129	管理棟	1Ｆ	保健室	埋込下面解放	6	12	35	
130	管理棟	1Ｆ	保健室	浴室ブラケット	1	1	40	
131	管理棟	1Ｆ	保健室（倉庫）	逆富士	1	2	19	
132	管理棟	1Ｆ	職員室	埋込下面解放	17	34	35	
133	管理棟	1Ｆ	職員室（給湯）	埋込下面解放	2	2	19	
134	管理棟	1Ｆ	職員室（給湯）	ブラケット	1	1	19	
135	管理棟	1Ｆ	廊下	埋込下面解放	10	10	35	
136	管理棟	1Ｆ	渡り廊下	埋込下面解放	1	1	35	
137	管理棟	1Ｆ	渡り廊下	逆富士	2	2	35	
138	武道館	1Ｆ	女子更衣室	反射笠付	2	4	42	
139	武道館	1Ｆ	女子WC	逆富士	1	2	42	
140	武道館	1Ｆ	女子WC	埋込ｽｸｴｱ	1	2	23	○
141	武道館	1Ｆ	女子WC	ダウンライト	1	1	13	○
142	武道館	1Ｆ	男子WC	逆富士	1	2	42	
143	武道館	1Ｆ	男子WC	埋込ｽｸｴｱ	1	2	25	○
144	武道館	1Ｆ	男子WC	ダウンライト	1	1	13	○
145	武道館	1Ｆ	男子更衣室	反射笠付	2	4	42	
146	武道館	1Ｆ	管理室	埋込下面解放	6	12	42	
147	武道館	1Ｆ	管理室	トラフ	1	1	17	
148	武道館	1Ｆ	昇降口	埋込下面解放	2	4	42	
149	武道館	1Ｆ	ホール	高天井　オートリフター	30	30	415	○
151	体育館	1Ｆ	廊下	埋込下面解放	6	6	35	

様式6号　　【施設名称】　糸魚川東中学校　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所			既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
152	体育館	1 F	HWC	ダウンライト	1	1	32	○
153	体育館	1 F	男子WC	逆富士	3	3	35	
154	体育館	1 F	男子WC	ブラケット　ミラー	3	3	22	
155	体育館	1 F	女子WC	逆富士	3	3	35	
156	体育館	1 F	女子WC	ブラケット　ミラー	3	3	22	
157	体育館	1 F	女子更衣室	逆富士	1	2	35	
158	体育館	1 F	男子更衣室	逆富士	1	2	35	
159	体育館	1 F	体育用具庫	逆富士	2	4	35	
160	体育館	1 F	用具庫2	コーナーライト	2	2	35	
161	体育館	1 F	ステージ	反射笠付	7	14	35	
162	体育館	1 F	放送室	逆富士	1	1	35	
163	体育館	1 F	用具庫1	逆富士	2	2	35	
164	体育館	1 F	軒下	直付ﾀﾞｳﾝｼｰﾘﾝｸﾞ	4	4	32	○
165	体育館	1 F	防災倉庫	逆富士	1	2	19	
166	体育館	2 F	階段A	コーナーライト	1	1	35	
167	体育館	2 F	階段A	埋込下面解放	1	1	35	
168	体育館	2 F	ギャラリー	ダウンライト	16	32	32	○
170	体育館	2 F	ランニングコース	逆富士	7	7	35	
171	体育館	2 F	階段B	コーナーライト	1	1	35	
172	体育館	2 F	階段B	逆富士	2	2	35	
173	体育館	2 F	ホール	高天井　オートリフター	24	24	745	○
175	武道館	1 F	用具庫	トラフ　ガード付き	5	5	35	
176	特別教室棟	1 F	難聴通級	埋込スクエア	4	12	38	
177	特別教室棟	1～PH	階段A	逆富士	9	9	42	
178	校舎棟		階段B	逆富士	2	2	22	
179	校舎棟		階段B	逆富士	4	4	35	
180	校舎棟		階段C	コーナーライト	1	1	35	
181	校舎棟		階段C	逆富士	7	7	35	
182	管理棟		階段D	逆富士	2	2	35	
183	外		中庭	直付SP	2	2	150	○
184	外		中庭	ブラケット	1	1	22	
185	外		職員玄関（外）	壁付けブラケット	3	3	42	○
186	外		消火ポンプ	逆富士	2	2	42	
187	外		女子便所（外）	逆富士	1	2	22	

様式6号　　【施設名称】　糸魚川東中学校　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所			既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
188	外		女子便所（外）	逆富士	1	2	42	
189	外		女子便所（外）	ブラケット	1	1	22	
190	外		男子便所（外）	ブラケット	1	1	22	
191	外		男子便所（外）	逆富士	1	2	42	
192	外		男子便所（外）	逆富士	1	2	22	
193	外		野球部室	反射笠付	1	1	42	
194	外		ポンプ小屋倉庫	逆富士	1	1	42	
195	外		陸上部室	反射笠付	2	4	42	
196	外		電気室	反射笠付	6	6	35	
197	外		生徒昇降口	ブラケット	5	5	42	○
198	外		グラウンド	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	24	24	1,050	○
199	外		倉庫（外）	トラフ	1	1	19	
200	外		湯沸室	トラフ	1	1	35	
201	外		通用口	トラフ	1	1	35	
202	外		体育用具庫	反射笠付	1	2	42	
203	外		タンク室	逆富士	2	2	42	
204	校舎棟	１Ｆ	休憩室	逆富士	1	2	35	
205	校舎棟	１Ｆ	シャワー室	ブラケット	1	1	40	
206	校舎棟	１Ｆ	前室	逆富士	1	1	35	
207	校舎棟	１Ｆ	準備室	逆富士	1	2	19	
208	校舎棟	１Ｆ	食品庫	逆富士	1	2	19	
209	校舎棟	１Ｆ	検収室	逆富士	1	2	35	
210	校舎棟	１Ｆ	処理室	逆富士	3	6	35	○
212	校舎棟	１Ｆ	調理室	逆富士	10	20	35	○
214	校舎棟	１Ｆ	調理室	逆富士	2	2	35	○
216	校舎棟	１Ｆ	調理室	ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ	1	1		
217	校舎棟	１Ｆ	配膳車置き場	逆富士	2	4	35	
218	校舎棟	１Ｆ	洗浄室	逆富士	4	8	35	○

様式6号　　【施設名称】　糸魚川中学校　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所		既設照明 品名	既設数量 器具台数(台)	既設数量 ランプ数(本)	消費電力 (W/台)	ランプ+器具の両方更新（○:該当する場所）
1	1F	職員入口風除室	□250　FML36	4	4	36	○
2	1F	職員入口風除室	□250　FML36	4	4		○
3	1F	職員玄関	FL40形1灯式トラフ型防水型	4	4	42	○
4	1F	職員玄関	FL40形1灯式トラフ型防水型	4	4		○
5	1F	職員玄関	20形1灯式ブラケット	3	3	22	○
6	1F	職員玄関	φ150　FDL18　L	2	2	18	○
7	1F	たけのこ学級	FL20形2灯式埋込型　幅300	1	2	22	
8	1F	たけのこ学級	FL40形2灯式埋込型　幅300	9	18	42	
9	1F	たけのこ学級	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
10	1F	休養室	φ150　FHT13　L	1	1	13	○
11	1F	休養室	FL40形2灯式埋込型　幅300	3	6	42	
12	1F	放送室	FL40形2灯式埋込型　幅300	12	24	42	
13	1F	事務室	FL40形2灯式埋込型　幅300	6	12	42	
14	1F	職員室	FL40形2灯式埋込型　幅300	24	48	42	
15	1F	印刷室	FL40形2灯式埋込型　幅300	9	18	42	
16	1F	ホール	20形1灯式ブラケット	6	6	22	○
17	1F	ホール	□250　FML36x2	15	30	36	○
18	1F	ホール	□250　FML36x2	15	30		○
19	1F	生徒玄関(器具交換不可)	MF400	9	9	415	○
20	1F	生徒玄関	FCL30　シーリング	1	1	32	○
21	1F	倉庫	FL40形1灯式逆富士型	1	1	42	
22	1F	管理員室	FL40形2灯式埋込型　幅300	2	4	42	
23	1F	管理員室	□700　直付　FL20x4	1	4	22	○
24	1F	来校者トイレ(多目的トイレ)	FL20形2灯式逆富士型	1	2	22	○
25	1F	保健室	FL40形2灯式埋込型　幅300	18	36	42	
26	1F	保健室	φ150　FHT13　L	3	3	13	○
27	1F	保健室	ミニレフランプ　25Wまで	1	1	25	○
28	1F	倉庫2	FL40形1灯式逆富士型	1	1	42	

様式6号　　【施設名称】　糸魚川中学校　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所		既設照明 品名	既設数量 器具台数(台)	既設数量 ランプ数(本)	消費電力 (W/台)	ランプ+器具の両方更新（○:該当する場所）
29	1F	体育館	水銀灯　HF400　ガード付き	40	40	415	○
30	1F	体育館	水銀灯　HF400　ガード付き	40	40		○
31	1F	体育館	水銀灯　HF250　ガード付き	6	6	260	○
32	1F	体育館	水銀灯　HF250　ガード付き	6	6		○
33	1F	ミーティングルーム	FL40形2灯式埋込型　幅300	12	24	42	
34	1F	多目的トイレ	埋込スクエア□450　FPL55	1	3	57	○
35	1F	用具室	Hf32形2灯式トラフ型　吊下げ	8	16	35	
36	1F	控室	Hf32形2灯式トラフ型　吊下げ	6	12	35	
37	1F	ステージ	Hf86形2灯式トラフ型	3	6	89	
38	1F	放送室	FL20形2灯式埋込型　幅300	1	2	22	○
39	1F	体育館トイレ(女)	φ150　FHT13　L	7	7	13	○
40	1F	体育館トイレ(男)	φ150　FHT13　L	4	4	13	○
41	1F	体育館トイレ(男)	FHF54S-EN	1	1	54	
42	1F	女子更衣室	Hf32形1灯式逆富士型	2	2	35	
43	1F	男子更衣室	Hf32形1灯式逆富士型	2	2	35	
44	1F	体育館入口	φ150　FHT13	9	9	13	○
45	1F	体育館入口	φ150　ビームランプ	2	2	100	○
46	1F	校長室	埋込スクエア□600　FL40x4	9	36	42	○
47	1F	体育館横	ビームランプDL	1	1	415	○
48	1F	体育館横	ビームランプDL	1	1		○
49	1F	体育館2F	Hf32形2灯式埋込型　幅230	22	44	35	
50	1F	ステージ【調光のため対象外】	調光のため対象外	72	0		
51	1F	ステージ【調光のため対象外】	調光LEDのため対象外	12	0		
52	1F	相談室1・2	FL40形2灯式埋込型　幅300	8	16	42	
53	1F	第一技術室	FL40形2灯式埋込型　幅300	15	30	42	
54	1F	第一技術室	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
55	1F	第二技術室	FL40形2灯式埋込型　幅300	15	30	42	
56	1F	第二技術室	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	

様式6号　　【施設名称】　糸魚川中学校　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所		既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○:該当する場所）
57	1F	相談室3	FL40形2灯式埋込型　幅300	4	8	42	
58	1F	教材室	FL40形2灯式逆富士型	6	12	42	
59	1F	技術準備室	FL40形2灯式埋込型　幅300	3	6	42	
60	武道館	男子更衣室	Hf32形2灯式逆富士型　壁面	1	2	35	
61	武道館	女子更衣室	Hf32形2灯式逆富士型　壁面	1	2	35	
62	1F	第一理科室	FL40形2灯式埋込型　幅300	24	48	42	
63	1F	第一理科室	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
64	1F	多目的教室	FL40形2灯式埋込型　幅300	24	48	42	
65	1F	多目的教室	40形1灯式埋込黒板灯	2	2	42	
66	1F	第二理科室	FL40形2灯式埋込型　幅300	20	40	42	
67	1F	第二理科室	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
68	1F	教材室	FL40形2灯式逆富士型	4	8	42	
69	1F	給食室	FL40形2灯式逆富士型防水型	15	30	42	○
70	1F	給食室	FL40形2灯式逆富士型防水型	15	15		○
71	1F	給食室	FL40形1灯式トラフ型	2	2	42	
72	1F	給食室	FL40形1灯式逆富士型	4	4	42	
73	1F	休憩室	FL20形4灯式スクエア	1	4	22	
74	1F	配膳室	FL40形2灯式逆富士型	6	12	42	
75	1F	EVホール前	FL40形1灯式逆富士型	2	2	42	
76	1F	教材室	FL40形2灯式逆富士型	2	4	42	
77	1F	1年学習室1	FL40形1灯式埋込型　幅150	16	16	42	
78	1F	1年学習室1	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
79	1F	1年学習室2	FL40形1灯式埋込型　幅150	16	16	42	
80	1F	1年学習室2	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
81	1F	1年1組	FL40形1灯式埋込型　幅150	16	16	42	
82	1F	1年1組	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
83	1F	1年2組	FL40形1灯式埋込型　幅150	16	16	42	
84	1F	1年2組	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	

様式6号　　【施設名称】　糸魚川中学校　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所		既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
85	1F	1年3組	FL40形1灯式埋込型　幅150	16	16	42	
86	1F	1年3組	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
87	1F	1年4組	FL40形1灯式埋込型　幅150	16	16	42	
88	1F	1年4組	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
89	1F	チャレンジD教室	FL40形1灯式埋込型　幅150	16	16	42	
90	1F	チャレンジD教室	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
91	1F	廊下	FL40形2灯式埋込型　幅300	8	16	42	
92	1F	廊下	FL20形2灯式埋込型　幅300	67	134	22	
93	1F	廊下	φ150　FHT13	2	2	13	○
94	1F	廊下	FL20形1灯式埋込型　幅180	3	3	22	
95	2F	CP室	FL40形2灯式埋込型　幅230	30	60	42	
96	2F	CP室	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
97	2F	チャレンジC教室	FL40形2灯式埋込型　幅300	4	8	42	
98	2F	まなびルーム	FL40形2灯式埋込型　幅300	20	40	42	
99	2F	第一会議室	40形2灯式特殊器具	24	48	42	
100	2F	第二会議室	FL40形2灯式埋込型　幅300	15	30	42	
101	2F	図書館	FPL55x4　600スクエア	19	76	57	○
102	2F	第一美術室	FL40形2灯式埋込型　幅300	12	24	42	
103	2F	第一美術室	40形1灯式埋込黒板灯	2	2	42	
104	2F	美術準備室	FL40形2灯式埋込型　幅300	3	6	42	
105	2F	第二美術室	FL40形2灯式埋込型　幅300	12	24	42	
106	2F	第二美術室	40形1灯式埋込黒板灯	2	2	42	
107	2F	特活室	FL40形2灯式埋込型　幅300	12	24	42	
108	2F	教材室	FL40形2灯式逆富士型	6	12	42	
109	2F	2年学習室	FL40形1灯式埋込型　幅150	16	16	42	
110	2F	2年学習室	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
111	2F	2年1組	FL40形1灯式埋込型　幅150	16	16	42	
112	2F	2年1組	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	

様式6号　　【施設名称】　糸魚川中学校　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所		既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
113	2F	2年2組	FL40形1灯式埋込型　幅150	16	16	42	
114	2F	2年2組	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
115	2F	2年3組	FL40形1灯式埋込型　幅150	16	16	42	
116	2F	2年3組	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
117	2F	2年4組	FL40形1灯式埋込型　幅150	16	16	42	
118	2F	2年4組	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
119	2F	2年5組	FL40形1灯式埋込型　幅150	16	16	42	
120	2F	2年5組	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
121	2F	チャレンジB教室	FL40形1灯式埋込型　幅150	16	16	42	
122	2F	チャレンジB教室	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
123	2F	トイレ【LED済み】	LED	3	0		
124	2F	トイレ【LED済み】	LED	3	0		
125	2F	EV前ホール	FL40形1灯式逆富士型	2	2	42	
126	2F	教材室	FL40形2灯式逆富士型	2	4	42	
127	2F	配膳室	FL40形2灯式逆富士型	6	12	42	
128	2F	第一家庭科室	FL40形2灯式埋込型　幅300	24	48	42	
129	2F	第一家庭科室	40形1灯式埋込黒板灯	2	2	42	
130	2F	家庭科準備室	FL40形2灯式埋込型　幅300	8	16	42	
131	2F	第二家庭科室	FL40形2灯式埋込型　幅300	24	48	42	
132	2F	第二家庭科室	40形1灯式埋込黒板灯	2	2	42	
133	2F	英教室	FL40形2灯式逆富士型	4	8	42	
134	2F	第二多目的室	FL40形2灯式埋込型　幅300	24	48	42	
135	2F	第二多目的室	40形1灯式埋込黒板灯	2	2	42	
136	2F	多目的トイレ	FCL30　人感別置	1	1	32	○
137	2F	廊下	FL40形2灯式埋込型　幅300	8	16	42	
138	2F	廊下	φ150　FDL18　L	28	28	18	○
139	2F	廊下	FL20形2灯式埋込型　幅300	52	104	22	
140	3F	第一音楽室	FL110形1灯式埋込型　幅150	20	20	112	

様式6号　　【施設名称】　糸魚川中学校　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所		既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（〇：該当する場所）
141	3F	第一音楽室	40形1灯式埋込黒板灯	2	2	42	
142	3F	音楽準備室	FL40形2灯式埋込型　幅300	8	16	42	
143	3F	第二音楽室	FL40形2灯式埋込型　幅300	20	40	42	
144	3F	第二音楽室	40形1灯式埋込黒板灯	2	2	42	
145	3F	男トイレ【LED済み】	LED	3	0		
146	3F	女トイレ【LED済み】	LED	3	0		
147	3F	第三多目的室	FL40形2灯式逆富士型	24	48	42	
148	3F	第三多目的室	40形1灯式埋込黒板灯	2	2	42	
149	3F	資料室	FL40形2灯式逆富士型	6	12	42	
150	3F	配膳室	FL40形2灯式逆富士型	6	12	42	
151	3F	教材室	FL40形2灯式逆富士型	2	4	42	
152	3F	EV前ホール	FL40形1灯式逆富士型	2	2	42	
153	3F	3年学習室	FL40形1灯式埋込型　幅150	16	16	42	
154	3F	3年学習室	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
155	3F	3年1組	FL40形1灯式埋込型　幅150	16	16	42	
156	3F	3年1組	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
157	3F	3年2組	FL40形1灯式埋込型　幅150	16	16	42	
158	3F	3年2組	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
159	3F	3年3組	FL40形1灯式埋込型　幅150	16	16	42	
160	3F	3年3組	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
161	3F	3年4組	FL40形1灯式埋込型　幅150	16	16	42	
162	3F	3年4組	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
163	3F	3年5組	FL40形1灯式埋込型　幅150	16	16	42	
164	3F	3年5組	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
165	3F	チャレンジ3教室	FL40形1灯式埋込型　幅150	16	16	42	
166	3F	チャレンジ3教室	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
167	3F	男トイレ【LED済み】	LED	3	0		
168	3F	女トイレ【LED済み】	LED	3	0		

様式6号　　【施設名称】　糸魚川中学校　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所		既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（〇:該当する場所）
169	3F	廊下	FL40形2灯式埋込型　幅300	8	16	42	
170	3F	廊下	FL20形2灯式埋込型　幅300	23	46	22	
171	階段	階段1	FL40形2灯式トラフ型	2	4	42	
172	階段	階段1	40形1灯式階段灯	3	3	42	○
173	階段	階段1	40形1灯式階段灯	3	3		○
174	階段	階段2	FL40形1灯式逆富士型	1	1	42	
175	階段	階段2	40形1灯式階段灯	4	4	42	○
176	階段	階段2	40形1灯式階段灯	4	4		○
177	階段	階段2	FL40形2灯式トラフ型　吊下げ	1	2	42	
178	階段	階段2	FL40形2灯式トラフ型　吊下げ	1	1		○
179	階段	階段3	FL40形2灯式トラフ型　吊下げ	2	4	42	
180	階段	階段3	FL40形2灯式トラフ型　吊下げ	2	2		○
181	階段	階段3	40形1灯式階段灯	3	3	42	○
182	階段	階段3	40形1灯式階段灯	3	3		○
183	階段	階段4　消火ポンプ室	FL40形1灯式逆富士型	1	1	42	
184	階段	階段4	40形1灯式階段灯	3	3	42	○
185	階段	階段4	40形1灯式階段灯	3	3		○
186	階段	階段4	FL40形1灯式トラフ型	2	2	42	
187	階段	階段5	FL40形2灯式トラフ型	2	4	42	
188	階段	階段5	40形1灯式階段灯	1	1	42	○
189	階段	階段5	40形1灯式階段灯	1	1		○
190	階段	階段6　倉庫	FL40形1灯式逆富士型	1	1	42	
191	階段	階段6	40形1灯式階段灯	1	1	42	○
192	階段	階段6	40形1灯式階段灯	1	1		○
193	階段	階段6	FCL30　ブラケット	2	2	32	○
194	階段	階段6	FL40形2灯式トラフ型　吊下げ	1	2	42	
195	階段	階段6	FL40形2灯式トラフ型　吊下げ	1	1		○
196	階段	階段7	FCL30　ブラケット	2	2	32	○

様式6号　　【施設名称】　糸魚川中学校　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所		既設照明 品名	既設数量 器具台数(台)	既設数量 ランプ数(本)	消費電力 (W/台)	ランプ+器具の両方更新（〇:該当する場所）
197	階段	階段8	40形1灯式階段灯	1	1	42	○
198	階段	階段8	40形1灯式階段灯	1	1		○
199	階段	階段8	FCL30　ブラケット	2	2	32	○
200	階段	階段8	FL40形2灯式トラフ型　吊下げ	1	2	42	
201	階段	階段8	FL40形2灯式トラフ型　吊下げ	1	1		○
202	外	外回り	電球ブラケット	4	4	32	○
203	外	外回り	20形1灯式ブラケット	1	1	22	○
204	外	外回り	グラウンド照明　1台1灯換算	48	48	745	○
205	外	外回り	グラウンド照明　1台1灯換算	18	18	745	○
206	外	体育館前	水銀灯　HF250	2	2	220	○
207	外	体育館軒下	φ125　防水ダウンライト　FDL18　L	4	4	18	○

様式6号　　【施設名称】　青海中学校　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所			既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
1	管理棟	1	職員玄関	ダウンライト	9	9	60	
2	管理棟	1	管理員室	埋込	4	8	42	
3	管理棟	1	管理員室横倉庫	逆富士	1	1	42	
4	管理棟	1	職員トイレ	逆富士	4	4	42	
5	管理棟	1	職員トイレ	ブラケット	2	2	42	
6	管理棟	1	保健室	逆富士	5	10	42	
7	管理棟	1	電気室	トラフ	6	12	42	
8	管理棟	1	中庭ピロティ	逆富士防水	3	3	42	
9	管理棟	1	北側渡り廊下	逆富士	3	3	22	
10	管理棟	2	第一相談室	埋込	2	4	42	
11	管理棟	2	第二相談室	埋込	2	4	42	
12	管理棟	2	学校支援地域本部	逆富士	2	4	42	
13	管理棟	2	会議室	埋込スクエア	9	54	42	
14	管理棟	2	会議室	ダウンライト	6	6	60	
15	管理棟	2	女子更衣室	逆富士	1	2	42	
16	管理棟	2	男子更衣室	逆富士	2	4	42	
17	管理棟	2	職員トイレ	逆富士	4	4	42	
18	管理棟		職員トイレ	ブラケット	2	2	42	
19	管理棟	2	校長室	埋込スクエア	5	30	32	
20	管理棟	2	校長室	ダウンライト	9	9	60	
21	管理棟	2	校長室倉庫	ポーチ灯	1	1	60	
22	管理棟	2	校長室洗面	電球	4	4	40	
23	管理棟	2	職員室	埋込	18	36	42	
24	管理棟	2	放送室	埋込	4	8	42	
25	管理棟		スタジオ	埋込	4	8	42	
26	管理棟	2	印刷室	逆富士	4	8	42	
27	管理棟	2	研修室	埋込	4	8	42	
28	管理棟		放送中看板	看板	1	1	12	
29	講堂		ステージ脇放送室	埋込	1	3	42	
30	講堂		ステージ脇	逆富士	6	12	42	
31	講堂		ステージ	ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ	10	10	150	
32	講堂		器具庫(２)	逆富士	4	4	42	
33	講堂		卓球部	逆富士	2	2	42	
34	講堂		剣道部２	逆富士	1	1	42	
35	講堂		剣道部１	逆富士	2	2	42	
36	講堂		トイレ	逆富士	4	4	42	
37	講堂		トイレ	ブラケット	2	2	42	
38	講堂		トイレ前廊下	埋込	2	4	22	
39	講堂		トイレ前廊下	ブラケット	2	2	42	
40	講堂		多目的トイレ	電球	1	1	60	
41	講堂		玄関ホール	埋込	14	28	42	
42	講堂		器具庫(3)	逆富士	1	1	42	
43	講堂		風除室	埋込	3	6	42	
44	講堂		楽器庫	逆富士	6	12	42	
45	講堂		楽器庫前廊下	逆富士	1	1	42	
46	講堂		第一音楽室	埋込スクエア	12	72	42	
47	講堂		第一音楽室	ダウンライト	6	6	60	
48	講堂		第一音楽室	埋込黒板灯	2	2	42	
49	講堂		階段	埋込水銀灯	4	4	260	

様式6号　　【施設名称】　青海中学校　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所			既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
50	講堂		階段	階段通路誘導灯	1	1	42	
52	講堂		階段	埋込	4	8	42	
53	教室棟	1	教室(4部屋)	逆富士	36	72	42	
54	教室棟		教室(4部屋)	直付黒板灯	8	8	42	
55	教室棟	1	多目的ルーム	埋込	24	48	42	
56	教室棟	1	相談室	逆富士	5	10	42	
57	教室棟		資料室	逆富士	4	8	42	
58	教室棟	1	図書室	逆富士	24	48	42	
59	教室棟	1	西側階段下倉庫	逆富士	1	1	42	
60	教室棟	1	東側階段下倉庫	逆富士	1	1	42	
61	教室棟	2	教室(4部屋)	逆富士	36	72	42	
62	教室棟	2	教室(4部屋)	直付黒板灯	8	8	42	
63	教室棟	2	生徒会室	埋込	24	48	42	
64	教室棟		サーバー室	逆富士	3	6	42	
65	教室棟	2	資料室	逆富士	6	12	42	
66	教室棟	2	資料室	逆富士	2	2	42	
67	教室棟		多目的ルーム	埋込	24	48	42	
68	教室棟	3	教室(4部屋)	逆富士	36	72	42	
69	教室棟	3	教室(4部屋)	直付黒板灯	8	8	42	
70	教室棟	3	多目的ルーム	埋込	24	48	42	
71	教室棟	3	資料室	逆富士	9	18	42	
72	教室棟	3	資料室	逆富士	2	2	42	
73	教室棟		コンピューター室	埋込	24	48	42	
74	体育館		渡り廊下	逆富士	8	8	42	
75	体育館		部室(7部屋)	逆富士	7	14	42	
76	生徒玄関付近		生徒玄関	トラフ	32	32	42	
77	生徒玄関付近		生徒玄関	逆富士	8	16	42	
78	生徒玄関付近		ジオパーク資料室	ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ	5	5	102	
79	生徒玄関付近		ジオパーク資料室	ダウンライト	8	8	60	
80	特別棟	1	器材室	逆富士	3	6	42	
81	特別棟	1	第二音楽室	埋込	21	21	42	
82	特別棟	1	第二音楽室	埋込黒板灯	2	2	42	
83	特別棟	1	第二音楽室	ダウンライト	12	12	60	
84	特別棟	1	西側階段下倉庫	逆富士	1	1	42	
85	特別棟	1	技術室	逆富士	28	56	42	
86	特別棟		技術室	直付黒板灯	2	2	42	
87	特別棟	1	技術準備室	逆富士	3	6	42	
88	特別棟	1	技術用具室	逆富士	3	6	42	
89	特別棟	1	製図室	逆富士	12	24	42	
90	特別棟	1	製図室	直付黒板灯	1	1	42	
91	特別棟		美術室	逆富士	24	48	42	
92	特別棟	1	美術室	直付黒板灯	2	2	42	
93	特別棟	1	作品室	逆富士	6	12	42	
94	特別棟	1	美術準備室	逆富士	4	8	42	
95	特別棟	1	東側倉庫	トラフ	1	1	42	
96	特別棟	2	東側倉庫	トラフ	1	1	42	
97	特別棟	2	第二理科室	逆富士	20	40	42	
98	特別棟	2	第二理科室	直付黒板灯	1	1	42	
99	特別棟	2	理科準備室	逆富士	5	10	42	

様式6号　　【施設名称】　青海中学校　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所			既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
100	特別棟	2	第一理科室	逆富士	20	40	42	
101	特別棟	2	第一理科室	直付黒板灯	1	1	42	
102	特別棟	2	理科教員準備室	逆富士	3	6	42	
103	特別棟	2	暗室	逆富士	2	4	22	
104	特別棟	2	家庭準備室	逆富士	3	6	42	
105	特別棟	2	調理室	逆富士	16	32	42	
106	特別棟	2	調理室	直付黒板灯	1	1	42	
107	特別棟	2	被服室	逆富士	20	40	42	
108	特別棟	2	被服室	直付黒板灯	1	1	42	
109	管理棟共有部	1	廊下	逆富士	9	9	42	
110	管理棟共有部	2	廊下	逆富士	47	47	42	
111	管理棟共有部	2	廊下	逆富士	1	2	42	
112	管理棟共有部		階段	逆富士	1	2	42	
113	管理棟共有部		階段	階段通路誘導灯	1	1	42	
115	管理棟共有部		階段	埋込	1	2	42	
116	教室棟共有部		廊下	逆富士	12	12	42	
117	教室棟共有部	1	廊下	逆富士	8	16	42	
118	教室棟共有部	1	廊下	埋込	40	80	42	
119	教室棟共有部	1	廊下	ダウンライト	10	10	60	
120	教室棟共有部	1	廊下	ダウンライト	6	6	60	
121	教室棟共有部	2	廊下	逆富士	8	8	42	
122	教室棟共有部	2	廊下	逆富士	8	16	42	
123	教室棟共有部	2	廊下	埋込	40	80	42	
124	教室棟共有部	2	廊下	ダウンライト	10	10	60	
125	教室棟共有部	2	廊下	ダウンライト	6	6	60	
126	教室棟共有部	3	廊下	逆富士	6	12	42	
127	教室棟共有部	3	廊下	埋込	40	80	42	
128	教室棟共有部	3	廊下	ダウンライト	10	10	60	
129	教室棟共有部	3	廊下	ダウンライト	6	6	60	
130	教室棟共有部		階段	逆富士	6	12	42	
131	教室棟共有部		階段	階段通路誘導灯	4	4	42	
133	特別棟共有部	1	廊下	逆富士	25	25	42	
134	特別棟共有部	2	廊下	逆富士	24	24	42	
135	特別棟共有部		階段	逆富士	2	4	42	
136	特別棟共有部		階段	階段通路誘導灯	1	1	42	
138	屋外		軒下	ダウンライト	21	21	60	
139	屋外		軒下	ポーチ灯	2	2	32	
141	屋外		軒下	人感ポーチ灯	3	3	27	
142	屋外		軒下	ビームランプ	7	7	102	
143	屋外		グラウンド用具室	逆富士	6	6	35	
144	屋外		部室	逆富士	12	12	35	
145	屋外		外物置	トラフ	4	4	42	
146	屋外		受水槽	トラフ	8	8	42	
147	屋外		外灯	ポール灯	4	4	260	

様式6号　【施設名称】　やまのい保育園　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所	既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
1	さくら1	ダウンライト125φ	3	3	24	○
2	さくら1	ダウンライト125φ	3	3		
3	さくら1	直付け下面開放	4	8	35	
4	さくら2	ダウンライト125φ	3	3	24	○
5	さくら2	ダウンライト125φ	3	3		
6	さくら2	直付け下面開放	4	8	35	
7	機材庫	逆富士	1	1	35	
8	プレイルーム	直付け下面開放	6	12	35	
9	つぼみ1	直付け下面開放	2	4	35	
10	つぼみ1	直付け下面開放	2	4	35	
11	つぼみ1	直付下面解放	4	8	35	
12	調乳室	逆富士	2	2	35	
13	調乳室	キッチンプル	1	1	22	
14	洗濯室	シーリング	1	1	32	○
15	洗濯室	シーリング	1	1		
16	シャワー室	ブラケット	1	1	40	
17	休憩室	吊り下げペンダント	1	1	85	○
18	休憩室	キッチンプル	1	1	22	
19	休憩室	逆富士	1	1	35	
20	ゴミ庫	逆富士	1	1	19	
21	通路①	逆富士	1	1	35	
22	通路②	逆富士	1	1	19	
23	調理前室	逆富士	1	1	35	
24	洗浄室	逆富士　WPソケット	2	4	35	○
25	洗浄室	逆富士　WPソケット	2	4		
26	下処理室	逆富士　WPソケット	2	4	35	○

様式6号　【施設名称】　やまのい保育園　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所	既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
27	下処理室	逆富士　WPソケット	2	4		
28	調理室	逆富士　WPソケット	8	16	35	○
29	調理室	逆富士　WPソケット	8	16		
30	通路（裏）	ダウンライト125φ	2	2	24	○
31	通路（裏）	ダウンライト125φ	2	2		
32	通路（裏）	コーナーライト　ルーバー	2	2	35	
33	ひよこ	直付け下面開放	2	4	35	
34	ひよこ	埋込	1	1	35	
35	ひよこ（奥）	直付け下面開放	4	8	35	
36	ゴミ置き場②	逆富士	1	1	35	
37	メダカ園　観察室	直付け下面開放	1	2	35	
38	事務室	直付け下面開放	2	4	35	
39	事務室	キッチンプル	1	1	22	
40	プレイルーム	直付け下面開放	3	6	35	
41	プレイルーム	逆富士	21	21	35	
42	プレイルーム	非常灯	4	4		○
43	相談室	吊下げ	1	2	35	
44	個別指導	直付け下面開放	1	2	35	
45	倉庫	逆富士	1	2	35	
46	子育て支援センター	逆富士	21	21	35	
47	子育て支援センター	非常灯	4	4		○
48	子育て支援センター	直付け下面開放	3	6	35	
49	子育て支援センター事務室	吊り下げ	2	4	35	
50	子育て支援センター事務室	キッチンプル	1	1	22	
51	子育て支援センター事務室	階段通路誘導灯 ｶﾞﾗｽﾊﾟﾈﾙ	1	1	24	○
52	子育て支援センター倉庫	逆富士	1	2	35	

様式6号　【施設名称】　やまのい保育園　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所	既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
53	メイン廊下	逆富士	13	13	35	
54	メイン廊下	非常灯	4	4		○
55	玄関ホール	埋込	2	4	35	
56	乾燥	逆富士	3	3	35	
57	遊戯ステージ	埋込	4	8	35	
58	遊戯ステージ	直付けSP	5	5	90	○
59	遊戯ステージ	レールSP	5	5	90	○
60	ステージ裏階段	ダウンライト125φ	1	1	24	○
61	ステージ裏階段	ダウンライト125φ	1	1		
62	ステージ下倉庫	逆富士	2	2	35	
63	体育　相談	直付け	2	4	35	
64	体育　格納	逆富士	3	3	35	
65	事務所	直付け下面開放	8	16	35	
66	印刷室	直付け下面開放	1	2	35	
67	医務室	埋込	1	2	35	
68	医務室	ダウンライト125φ	2	2	24	○
69	医務室	ダウンライト125φ	2	2		
70	医務室	キッチンプル	1	1	22	
71	休憩室	直付け下面開放	1	2	35	
72	休憩室	逆富士	1	1	35	
73	ロッカー	逆富士	1	1	35	
74	書庫	逆富士	4	8	35	
75	ゆり1	直付け下面開放	3	3	35	
76	ゆり1	ダウンライトφ150	3	3	24	○
77	ゆり2	ダウンライトφ150	4	8	24	○
78	ゆり2	直付け下面開放	1	1	35	

様式6号　【施設名称】　やまのい保育園　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所	既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
79	教材庫2	逆富士	1	1	35	
80	教材庫3	逆富士	4	8	35	
81	すみれ1	直付け下面開放	3	3	35	
82	すみれ1	ダウンライトφ150	4	8	24	○
83	すみれ2	ダウンライトφ150	3	3	24	○
84	すみれ2	直付け下面開放	4	8	35	
85	ばら1	直付け下面開放	4	8	35	
86	ばら1	ダウンライトφ150	3	3	24	○
87	ばら2	ダウンライトφ150	4	8	24	○
88	ばら2	ダウンライトφ150	3	3	24	○
89	廊下	直付けSP	2	2	32	○
90	外壁	ブラケット角	27	27	15	

様式6号　【施設名称】　能生児童館・能生子育て支援センター　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所	既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○:該当する場所）
1	トイレ(男性)	ミラー灯	2	2	17	
2	トイレ(女性)	ミラー灯	2	2	17	
3	湯沸室	逆富士	1	1	42	
4	湯沸室(休憩室)	ｽｸｴｱｼｰﾘﾝｸﾞ	1	2	22	
5	倉庫	逆富士	2	2	42	
6	相談室１	埋込	2	4	42	
7	ことばの教室	埋込	1	2	42	
8	相談室3	埋込	2	4	42	
9	廊下１	埋込	3	6	42	
10	ホール	埋込	19	38	42	
11	事務所	埋込	8	16	42	
12	書庫	逆富士	6	12	42	
13	機械室	両笠	2	2	42	
14	ホール廊下	スクエア	4	8	36	○
15	ホール廊下	ダウンライト	8	8	18	○
16	図書室	特殊器具	2	16		
17	図書室	スクエア	4	8	36	○
18	トイレ(男性)	ミラー灯	2	2	17	
19	トイレ(女性)	ミラー灯	2	2	17	
20	機械室	両笠	2	2	42	
21	HWC	逆富士	1	1	42	
22	HWC	ミラー灯	1	1	17	
23	工作室	特殊器具	2	16		
24	工作室	スクエア	4	8	36	○
25	学習室	特殊器具	2	16		
26	学習室	スクエア	4	8	36	○
27	遊戯室	特殊器具	2	16		

様式6号　【施設名称】　能生児童館・能生子育て支援センター　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所	既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（〇：該当する場所）
28	遊戯室	スクエア	4	8	36	〇
29	遊戯室	スポットライト	4	4	60	
30	事務所	埋込	5	10	42	
31	事務所(給湯)	逆富士	1	1	42	
32	EV機械室	両笠	1	1	42	
34	風除室	ダウンライト	4	4	18	〇
35	吹抜ホール	ダウンライト	8	8	18	〇
36	吹抜ホール	ダウンライト	6	6	210	〇
38	軒下	ダウンライト	3	3	18	〇
40	外構	ポール灯	1	1	210	〇

様式6号　　【施設名称】　青海生涯学習センター　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所		既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
1	1F	風除室	φ100　ダウンライト　LED	6	6	18	
2	1F	ラウンジ	□280スクエアランプ	20	60	25	○
3	1F	ラウンジ	□280スクエアランプ	8	16	25	○
4	1F	ラウンジ	φ75　ダウンライト　LED	9	9	18	○
5	1F	男子WC	FL40形1灯式埋込式　幅150	2	2	42	
6	1F	男子WC	φ75　ダウンライト　LED	2	2	18	○
7	1F	多目的WC	□280スクエアランプ 人感センサー付	1	2	25	○
8	1F	女子WC	FL40形1灯式埋込式　幅150	2	2	42	
9	1F	女子WC	φ75　ダウンライト　LED	4	4	18	○
10	1F	女子WC	FL20形1灯式手元灯　グロー	3	3	22	○
11	1F	女子WC	FL20形1灯式手元灯　グロー	3	3		○
12	1F	授乳室	□280スクエアランプ 人感センサー付	1	2	25	○
13	1F	授乳室	FL40形1灯式笠付トラフ型	1	1	42	
14	1F	和室	φ75　ダウンライト　LED	2	2	18	○
15	1F	和室	40形2灯式下面開放型　幅240	10	20	35	
16	1F	和室	FL40形1灯式逆富士型　幅100	2	2	35	
17	1F	キッチン	FL40形2灯式埋込型　幅320	2	4	35	
18	1F	キッチン	FL20形1灯式キッチン灯	1	1	22	○
19	1F	倉庫	FL40形1灯式逆富士型　幅100	1	1	35	
20	1F	控室	□140 電球	2	2	18	○
21	1F	控室	和風シーリング	1	1	70	○
22	1F	控室	40形2灯式下面開放型　幅240	8	16	35	
23	1F	控室	FL40形1灯式逆富士型　幅100	1	1	35	
24	1F	第一会議室	FL40形2灯式埋込型　幅220	18	36	35	
25	1F	体育館	高天井照明	45	45	415	○
26	1F	電気室	FL40形2灯式トラフ型	5	10	42	
27	1F	ミーティングルーム	FL40形2灯式埋込型　幅220	10	20	35	
28	1F	放送室	FL40形1灯式逆富士型　幅100	1	1	35	

様式6号　　【施設名称】　青海生涯学習センター　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所		既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（○：該当する場所）
29	1F	男子WC	FL40形1灯式埋込式　幅150	4	4	42	
30	1F	男子WC	φ75　ダウンライト　LED	2	2	18	○
31	1F	女子WC	FL40形1灯式埋込式　幅150	4	4	42	
32	1F	女子WC	φ75　ダウンライト　LED	6	6	18	○
33	1F	女子WC	FL20形1灯式手元灯　グロー	4	4	22	○
34	1F	女子WC	FL20形1灯式手元灯　グロー	4	4	22	○
35	1F	用具室	FL40形1灯式笠付トラフ型	2	2	42	
36	1F	用具室	FL40形2灯式トラフ型	3	6	42	
37	1F	階段	FL20型1灯式逆富士型　幅100	3	3	19	
38	1F	玄関	FL40形2灯式埋込型　幅320	2	4	35	
39	1F	玄関	FL40形3灯式埋込型　幅450	5	15	42	
40	1F	男子更衣室	FL40形1灯式逆富士型　幅100	1	1	35	
41	1F	女子更衣室	FL40形1灯式逆富士型　幅100	1	1	35	
42	1F	軒下	□125 電球	5	5	18	○
43	屋外	外壁	FL20型1等式　ブラケット	1	2	22	○
44	屋外	外壁	FL20型1等式　ブラケット	1	2		○
45	屋外	外壁	ブラケットライト　LED	2	2	10	○
46	1F	渡り廊下	φ150 ダウンライト	14	14	27	○
47	2F	廊下	φ75　ダウンライト　LED	17	17	18	○
48	2F	第二会議室	FL40形2灯式埋込型　幅220	9	18	35	
49	2F	第三会議室	FL40形2灯式埋込型　幅220	12	24	35	
50	2F	第四会議室	FL40形2灯式埋込型　幅220	24	48	35	
51	2F	第五会議室	□550 スクエアランプ	10	40	38	
52	2F	第五会議室（器具交換不可）	FL20型4等式　スクエア型　幅650	6	24	22	
53	2F	倉庫	FL40形1灯式笠付トラフ型	1	1	42	
54	2F	倉庫	FL40型2等式 トラフ型	1	2	42	
55	2F	男子WC	FL40形1灯式埋込式　幅150	2	2	42	
56	2F	男子WC	φ75　ダウンライト　LED	2	2	18	○

様式6号　　【施設名称】　青海生涯学習センター　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所		既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ+器具の両方更新（〇:該当する場所）
57	2F	女子WC	FL40形1灯式埋込式　幅150	2	2	42	
58	2F	女子WC	φ75　ダウンライト　LED	4	4	18	〇
59	2F	女子WC	FL20形1灯式手元灯　グロー	3	3	22	〇
60	2F	女子WC	FL20形1灯式手元灯　グロー	3	3		〇
61	2F	階段	φ75　ダウンライト　LED	9	9	18	〇
62	屋外	駐車場	外灯	1	1	110	
63	屋外	駐車場	外灯	7	7	110	

様式6号　　【施設名称】　歴史民俗資料館　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所		既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ＋器具の両方更新（○：該当する場所）
1	1F	入口	FL40形2灯式逆富士型	1	2	42	
2	1F	入口	ポーチ灯	2	2	100	○
3	1F	トイレ通路	FL40形2灯式トラフ型　吊下げ	2	4	42	
4	1F	トイレ	FL40形2灯式トラフ型　吊下げ	3	6	42	
5	1F	トイレ	FL20形1灯式ブラケット	3	3	22	○
6	1F	トイレ	φ300ブラケット　明暗付き　FCL30	1	1	32	○
7	1F	風除室	FL40形2灯式逆富士型	1	2	42	○
8	1F	受付	FL40形2灯式逆富士型	2	4	42	
9	1F	受付	FL20形1灯式埋込型非常灯兼用	1	1	22	
10	1F	受付	FL40形1灯式ウォールウォッシャー型　吊下げ	3	3	42	○
11	1F	展示室	FL40形4灯式直付スクエア□640	1	4	42	
12	1F	展示室	□150　ダウンライト　FDL13　未使用	9	9	13	
13	1F	展示室	FL20形1灯式埋込型非常灯兼用	2	2	22	
14	1F	展示室	FL20形5灯式直付スクエア□650	1	5	22	○
15	1F	展示室	スポットライト　E26　60W　L	6	6	60	○
16	1F	ショーケース	40形1灯式トラフ型　LED	31	31		
17	1F	ショーケース【器具交換不可】	FL40形1灯式ホルダー	7	7	42	
18	1F	事務室	Hf32形2灯式逆富士型	9	18	35	
19	1F	物置	Hf32形1灯式直付型	1	1	35	
20	1F	物置	電球　直付　E26　60W　L	1	1	60	
21	1F	物置	10Wブラケット	1	1	12	
22	1F	倉庫	FL40形2灯式トラフ型	6	12	42	○
23	1F	倉庫	FL20形1灯式逆富士型非常灯兼用	1	1	22	
24	2F	倉庫	FL40形2灯式トラフ型	6	12	42	○
25	2F	階段	電球　ブラケット　LED	8	8		
26	2F	展示室	□150　ダウンライト　FDL13　未使用	20	20	13	
27	2F	展示室	FL20形1灯式埋込型非常灯兼用	3	3	22	
28	2F	展示室	スポットライト　E26　60W　L	10	10	60	○

様式6号　　【施設名称】　歴史民俗資料館　　【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新（LED化）する場所

No	設置場所		既設照明 品名	既設数量 器具台数（台）	既設数量 ランプ数（本）	消費電力（W/台）	ランプ＋器具の両方更新（〇：該当する場所）
29	2F	展示室	FL40形4灯式直付スクエア□640？	2	8	42	
30	2F	展示室	FL20形5灯式直付スクエア□650	1	5	22	
31	2F	ショーケース	40形1灯式トラフ型　LED	46	46		
32	2F	ショーケース【器具交換不可】	FL20形1灯式ホルダー	24	24	22	
33	2F	ショーケース	直付壁面スポットライト　ビーム球100W　未使用	12	12		