

糸魚川市長 久保田 郁夫

様

環境計量証明事業新潟県知事登録第環6号
一般財団法人 上越環境科学センター
新潟県上越市下門前1666番地
TEL 025-543-7664(代)
FAX 025-543-7882

仮 分 析 結 果 報 告 書

検査二課 課長	加藤 正博 印
分析責任者	

1. 採取日: 令和7年6月18日
2. 試料採取者: 一般財団法人 上越環境科学センター 技術部 検査二課 難波 孝行
3. 試料名: 旧宮田ビル 2階 天井裏鉄骨 吹付材

4. 分析の結果

分析の対象	単位	分析の結果	分析の方法
クリンタイル		含有せず	JIS A 1481-2
アモサイト		含有	JIS A 1481-2
クロシドライト		含有せず	JIS A 1481-2
トレモライト		含有せず	JIS A 1481-2
アクチノライト		含有せず	JIS A 1481-2
アンソフィライト		含有せず	JIS A 1481-2
ー 以下余白 ー			

備考: 分析実施者

難波 孝行 (公社)日本作業環境測定協会 (JIS A 1481-2,3 Aランク認定 No.2411A0041号)

糸魚川市長 久保田 郁夫

様

環境計量証明事業新潟県知事登録第環6号
一般財団法人 上越環境科学センター
新潟県上越市下門前1666番地
TEL 025-543-7664(代)
FAX 025-543-7882

仮 分 析 結 果 報 告 書

検査二課 課長	加藤 正博 印
分析責任者	

1. 採取日: 令和7年6月18日
2. 試料採取者: 一般財団法人 上越環境科学センター 技術部 検査二課 難波 孝行
3. 試料名: 旧宮田ビル 2階 外壁 塗材

4. 分析の結果

分析の対象	単位	分析の結果	分析の方法
クリソタイル		含有	JIS A 1481-1
アモサイト		含有せず	JIS A 1481-1
クロシドライト		含有せず	JIS A 1481-1
トレモライト		含有せず	JIS A 1481-1
アクチノライト		含有せず	JIS A 1481-1
アンソフィライト		含有せず	JIS A 1481-1
ー 以下余白 ー			

備考: 分析実施者

難波 孝行 (公社)日本作業環境測定協会 (JIS A 1481-1,5 合格認定 No.2413A0042号)

※層1 仕上塗材:無検出 層2 下地モルタル:クリソタイル含有

※弊センターの同意なしに本報告書の一部のみを複製することはできません。

糸魚川市長 久保田 郁夫

様

環境計量証明事業新潟県知事登録第環6号
一般財団法人 上越環境科学センター
新潟県上越市下門前1666番地
TEL 025-543-7664(代)
FAX 025-543-7882

仮 分 析 結 果 報 告 書

検査二課 課長	加藤 正博 印
分析責任者	

1. 採取日： 令和7年6月18日
2. 試料採取者： 一般財団法人 上越環境科学センター 技術部 検査二課 難波 孝行
3. 試料名： 旧宮田ビル 2階 内壁 クロス・石膏ボード

4. 分析の結果

分析の対象	単位	分析の結果	分析の方法
クリソタイル		含有せず	JIS A 1481-2
アモサイト		含有せず	JIS A 1481-2
クロシンドライト		含有せず	JIS A 1481-2
トレモライト		含有せず	JIS A 1481-2
アクチノライト		含有せず	JIS A 1481-2
アンソフィライト		含有せず	JIS A 1481-2
ー 以下余白 ー			

備考：分析実施者
難波 孝行 (公社)日本作業環境測定協会 (JIS A 1481-2,3 Aランク認定 No.2411A0041号)