

糸魚川市公共施設照明設備ＬＥＤ化事業公募型プロポーザル（Ｂグループ）実施要領

令和 7 年 7 月 16 日
糸 魚 川 市

1 目的

ＣＯ２排出削減による低炭素社会の実現、電力需要の抑制による財政負担の軽減を目的とし、糸魚川市（以下「本市」という。）の既存公共施設の照明器具について、ＬＥＤ化を進めていく。これにあたり、民間事業者のノウハウ、技術力を活用した賃貸借方式により糸魚川市公共施設照明設備ＬＥＤ化事業を実施するものとし、計画、工事、維持管理等に関する一括提案を受け、本市にとって最も効果をもたらすと考えられる提案者を選定するため、公募型プロポーザル方式により、照明器具の賃貸借（リース）及び維持管理等に関して一括提案する事業者を広く募集する。

2 事業概要

（１）事業名

糸魚川市公共施設照明設備ＬＥＤ化事業（以下「本事業」という。）

（２）事業の内容

別紙１「糸魚川市公共施設照明設備ＬＥＤ化事業 賃貸借共通仕様書」のとおり

（３）対象施設

別紙２「対象施設一覧Ｂグループ」のとおり

（４）既設照明器具の種別及び数量

別紙３「照明器具一覧」のとおり

※ 本市の都合等により照明器具の種別及び数量の変更を行う可能性があるため留意すること。

（５）契約方式

賃貸借契約 9 年 6 か月（114 か月）

※ 地方自治法第 214 条に基づく債務負担行為による契約とする。

※ 本事業で賃貸借した照明器具については、賃貸借期間終了後、本市に無償譲渡されるものとする。

（６）賃貸借開始日（予定）

令和 8 年 10 月 1 日から

（７）照明器具更新工事期間（予定）

契約締結日から令和 8 年 9 月 30 日まで

※ 全ての対象施設のＬＥＤ照明器具更新工事（本市の検査完了まで含む）を令和 8 年 9 月 30 日までは終了させること。なお、各施設の施工スケジュールについては、本市との協議により決定することとする。

（８）提案限度額（消費税及び地方消費税相当含む。）

280,000 千円

① 内訳は、別紙２「対象施設一覧表」による。

② この金額は、契約時の予定価格を示すものではなく、業務内容の規模を示すものである。

③ 上記提案上限額を超えてはならない。

※ 消費税及び地方消費税の税率については、現行の標準税率（10％）で計算するものとする。
契約期間中に税制度の変更があった場合は、その都度、本市との協議により対応を決定する。

（９） 本事業の担当課（事務局）

糸魚川市 総務部 財政課 管財係

〒941-8501

新潟県糸魚川一の宮 1 丁目 2 番 5 号 （糸魚川市役所本庁舎 4 階）

Tel：025-552-1511 〈代表〉 Fax：025-552-1090

E-mail：zaisei@city.itoigawa.lg.jp

なお、本事業全体の進行管理、連絡調整等は財政課で行うが、各公共施設の詳細については、財政課の指示のもと各施設の所管課と協議、調整を行うものとする。

3 業者選定方法

（１） 方式

公募型プロポーザル方式

（２） 選定手順

企画提案書等を募り、糸魚川市公共施設照明設備ＬＥＤ化事業プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）において内容を総合的に比較検討し、次の①から③のとおり優先交渉権者及び次点者を選定する。

審査の結果、その評価が一定の基準に満たなかった場合は、優先交渉権者及び次点者を特定しない。また、企画提案書等を提出する者が１者の場合であっても審査を行う。

4 応募要件

（１） 参加資格

① 応募者は、次の（２）「役割と業務」を履行する能力を有する事業者（法人格を有する者）とする。なお、グループ（それぞれが法人格を有する複数の事業者の共同）を構成しての応募も可能とする。

② グループは、参加表明時に全ての事業者（以下「構成員」という。）をグループ構成表（様式３号）に記載し、各々の役割分担を明確にすることとする。

③ グループ構成表を本市に提出した後は、構成員の変更を認めない。また、同一構成員が他グループの構成員になることはできない。

（２） 役割と業務

① 本事業で必要とする役割と分担業務は次のとおりとする。

（ア） リース役割

照明器具の賃貸借及び管理、契約等の諸手続

（イ） 機器納入役割

照明器具及び付属品の納入

（ウ） 施工管理役割

照明器具の更新工事の計画策定及び施工管理に係る業務

（エ） 施工役割

照明器具の更新工事に係る全ての業務

(オ) その他の役割

上記ア～エ以外の本事業に必要とされる業務

※ グループの場合、代表者はリース役割の構成員（以下「代表者」という。）とする。

※ リース役割以外の各役割は、一者でなく、複数者での構成も可とする。

(3) 応募者となる構成員の資格

応募者となる各構成員の資格要件は、次のとおりとする。なお、グループの場合は、グループとしてこれらの要件を満たすこと。

- ① 応募者は、本要領に定める参加表明書及び資格確認書類に基づき、本要領の内容を十分に遂行できると認められる者であること。
 - ② 代表者は、本市の令和 7・8 年度物品入札参加資格を有する者で、業種「リース」で本市に登録している者であること。
 - ③ 代表者は、国または地方公共団体と同種事業においてリース契約実績を有していること。
 - ④ 施工役割の事業者は、本市の令和 6・7 年度建設工事入札参加資格を有する者で、業種「電気」工事で本市に登録している者であること。

※ 施工役割の下請業者又は協力事業者の選定にあたっては、可能な限り L E D 照明器具更新工事の実績のある地元業者で、かつ社会保険等（健康保険、厚生年金、労働保険）に加入している業者を優先するなど、地域への経済波及効果に資するように配慮すること。
 - ⑤ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当しない者であること。
 - ⑥ 「糸魚川市建設工事等請負業者指名停止等措置要領」または「糸魚川市物品調達等請負業者指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けていないこと。
 - ⑦ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てをしている者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。
 - ⑧ 次のいずれの場合にも該当しない者であること。
 - (ア) 法人に属する全ての役員（以下「役員」という。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号。以下「法」という。）第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると認められるとき。
 - (イ) 暴力団（法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
 - (ウ) 役員が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
 - (エ) 役員が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に、暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
 - (オ) 役員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
 - (カ) 営業活動に係る必要な契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
- (4) グループの場合は、全ての構成員について役割分担を明確にすること。

- (5) 対象施設A、B両グループもしくはどちらか一方のみの参加も可能とするが、審査はそれぞれのグループで行い、優先交渉権者を決定する。

5 全体スケジュール

項 目	日 程
プロポーザル公募開始（市HP掲載）	令和7年 7月 16日（水）
質問書提出期間	令和7年 8月 8日（金）まで
現地等確認期間（ <u>希望者のみ</u> ）	令和7年 8月 8日（金）まで
質疑に対する回答（市ホームページ掲載）	令和7年 8月 21日（木）
参加表明書の受付期間	令和7年 9月 1日（月）まで
参加資格結果通知	令和7年 9月 4日（木）まで
技術提案書等の提出期限	令和7年 9月 18日（木）まで
審査結果の通知（予定）	令和7年 9月下旬
優先交渉権者による現地詳細調査（予定）	令和7年 10月中旬まで
契約締結（予定）	令和7年 11月中旬
工事期間（予定）	契約締結日 から 令和8年 9月 30日（水）まで
賃貸借期間（9年6か月間）	令和8年 10月 1日（木）から

※ 期間の表示があるものは、午前9時から午後5時まで（期間中の土曜日、日曜日及び国民の休日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日を除く。）に行うものとする。

※ 上記選定日程は予定であり、変更する場合がある。

6 図面の貸与（希望がある場合）

(1) 貸与申請

貸与を希望する場合、代表者は以下の事項を記載（任意様式）のうえ、令和7年7月25日（金）午後1時まで電子メールにて申し込むこと。なお、貸与する図面は、本事業についてのみ使用できるものとし、その他のことに使用することはできない。また、終了後に必ず返却すること。

- ・事業名
- ・代表者の商号又は名称及び代表者職氏名
- ・担当者の部署、氏名及び連絡先（電話番号、E-mail アドレス）
- ・図面データ貸与を希望する旨、来庁予定日時、来庁予定者名

(2) 送信先

糸魚川市 総務部 財政課 管財係担当

電子メールアドレス zaisei@city.itoigawa.lg.jp

(3) 配布日時・場所及び返却方法

別途電子メールにて指示する。 ※配布時、 図面使用に関する誓約書を記入のこと。

(4) 貸与期間 令和7年7月22日(火)から同年8月8日(金)午後5時まで

※貸与期間は、1共同企業体につき最長5日間(土日除く)とする。

7 質問の受付・回答

(1) 提出期限

「5 全体スケジュール」のとおり

(2) 提出方法

電子メールにて件名を「(事業者名) 公共施設LED化事業プロポーザルに関する質問」とし、質問書(様式1号)を添付して、電子メール(zaisei@city.itoigawa.lg.jp)で送信し、電話にてその旨を連絡すること。

※ 電話や来訪による口頭での質問や期限を過ぎた質問は受けない。

(3) 質問への回答日

「5 全体スケジュール」のとおり

(4) 質問への回答方法

質問に対する回答は、随時、質問回答書として取りまとめ、本市ホームページに掲載する。

※ 質問者の名称は非公表とする。

※ 質問回答書については、参加表明書等の提出前に必ず確認すること。

8 参加表明書等の提出

(1) 提出期限

「5 全体スケジュール」のとおり

(2) 提出方法

持参又は郵送(必着)

※郵送の場合は、電話等により、郵送した旨の連絡をすること。

(3) 提出書類

以下の提出書類(以下の①～③)を左綴じ(ホチキスで2箇所留め)で提出すること。

① 参加表明書(様式2号) ※希望のグループ(AまたはBもしくは両方)を記入のこと

② グループ構成表(様式3号)

応募者がグループの場合、「4 応募要件(2) 役割と業務」の各役割分担を明確にすること。また、施工に関し、協力業者又は下請業者に依頼する場合は、当該業者の一覧表(様式3号 別紙)を添付すること。

② その他関係書類

機器納入役割、施工管理役割、その他の役割の事業者は、下表に掲げる書類(No.1、2は申請日において、発行日より3か月以内のもの。写しでも可。)を提出すること。ただし、代表者又は施工役割の事業者が兼務する場合は、提出省略可(No.4の書類を除く)とする。

No.	書 類 名	摘 要
1	登記事項証明書等	法人の登記事項証明書（履歴事項全部証明書）
2	納税証明書	「その3の3」（法人税と消費税及び地方消費税の未納のないことの証明） ※ 糸魚川市内に本社・本店所在地が存在するなど、納税義務が生じている場合は、糸魚川市税納税証明書も併せて提出すること。
3	財務諸表	最新決算年度の貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書を綴じたもの
4	許可登録等を証明する書類	法令により必要とする業種のみ

（４） 提出部数 1 部

9 参加資格確認結果の通知

（１） 通知日

参加表明書を受理した日から起算して7日以内

（２） 通知方法

参加に係る資格要件を満たした応募者に対して、参加表明書に記載された連絡先に電子メールにて技術提案書等の提出について通知するとともに様式6号「削減効果一覧表」を送付する。

10 技術提案書等の提出

（１） 提出期限

「5 全体スケジュール」のとおり

（２） 提出方法

持参又は郵送（必着）

※郵送の場合は、電話等により、郵送した旨の連絡をすること。

（３） 提出書類

次に掲げる書類について、インデックスを付け、①～⑤順に左綴じし、1冊にまとめて提出すること。

① 技術提案書提出届（様式4号）

② 技術提案書（任意様式）

③ 事業実績調書（様式5号）

④ 削減効果一覧表（様式6号） ※ 本市ホームページには掲載せず、参加資格があると認められた者に別途配布する。

⑤ LED照明器具賃貸借料見積書（様式7号）

（４） 提出部数

正本1部、副本6部

1 1 技術提案書等作成要領

(1) 技術提案書の規格

- ① 技術提案書は、任意様式とし、用紙の規格は、日本産業規格A 4版とすること。なお、図表等でA 3版を使用する場合は、A 4版に織り込むことも可能とする。
- ② 最大10ページ以内とし、A 3版を織り込む場合は、片面につき2ページ分と換算すること。
- ③ 文字フォント11pt以上とし、チャート、イラスト、図表等の使用や着色は自由とする。

(2) 技術提案書の構成

賃貸借仕様書（別紙1）の内容を踏まえ、次の内容を記載すること。

① 施工計画に関する提案

(ア) 施工方法・作業期間

施工方法は既設照明器具全体をLED照明器具に交換する方式（ランプ+器具の両方更新）やランプのみをLEDランプに交換する方式（ランプのみ更新）など本事業の目的達成に最も効果的な方法を広く募集する。（ただし、ランプのみ交換する方法の場合であっても、別紙3で既設照明器具全体の交換を必須としている場所並びに既設照明器具全体の交換を提案し、本市の承認を得た場所は既設照明器具全体を交換すること。）

対象施設一覧（別紙2）に示した施設又は用途ごとに、施工方法や作業期間等について配慮又は工夫する点を記載すること。

(イ) 施工体制

糸魚川市内事業者の積極的な活用及び地域経済の活性化に資する点を記載すること。
想定している糸魚川市内事業者数と工事全体に占める糸魚川市内事業者数が請け負う工事費の割合についても記載すること。

(ウ) 品質管理

施工の品質を確保するための施工管理方法、試験方法及び基準値等について記載すること。

(エ) 連絡体制

災害や事故等が発生した際の連絡体制について記載すること。

② 使用機器に関する提案

施設、用途又は器具種別ごとに、どのような基準で照明器具を選定するか記載すること。

また、必要に応じて、器具の姿図や性能等が分かる資料を添付すること。添付する資料については、(1)に規定する書式にはよらず、枚数にも含めないものとする。ただし、枚数が過剰とならないよう簡潔にまとめること。

③ 賃貸借物品の保守に関する提案

(ア) 保守体制

定期点検等の有無や不具合時の対応体制について記載すること。また、糸魚川市内事業者の積極的な活用を踏まえた体制とすること。

(イ) 保証内容

保証される対象、期間及び内容並びに保証対象外となる事由等について記載すること。

④ その他の提案

①～③までの内容以外に、本市にとって有益性のある提案があれば記載すること。

(例：賃貸借契約終了時の照度保証、機能の追加、削減効果の検証等)

(3) LED照明器具賃貸借料見積書(様式7号)

1年間及び9年6か月間の賃貸借料を記入すること。なお、施設ごとの賃貸借料が分かる施設内訳書(様式7号 別紙)を添付すること。

1.2 評価項目及び採点方法

- (1) 別表1「評価基準表」に基づいて審査委員が採点を行い、各審査委員の採点の合計で最高得点の者を優先交渉権者とし、次に高かった者を次点者とする。(各委員100点、合計500点)
- (2) 最高得点の者が同点で複数いる場合は、見積金額の安価な者を特定する。

1.3 審査結果

審査結果は文書にて応募者全てに郵送し、本市ホームページで公開する。また、審査結果について、異議申立ては認めない。

1.4 参加報酬の有無

このプロポーザルに係るすべての経費は、応募者の負担とし、参加報酬(報償費)等は支払わない。

1.5 参加に関する留意事項

- (1) 提出書類の取扱い
原則として提出書類は返却しない。また、本事業以外の目的で提出書類を使用しない。
- (2) 特許権等の使用
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、工事材料又は維持管理方法等を使用した結果生じた責任は応募者が負うものとする。
- (3) 本市が提供する資料の取扱い
本市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。
- (4) 複数提案の禁止
応募者は1つの提案しか行うことができない。
- (5) 提出書類の変更の禁止
提出された技術提案書等は差し替え及び再提出することはできない。ただし、提出期限内での誤字等の軽微な修正はこの限りでない。

1.6 事業契約

- (1) 現地調査及び詳細協議
優先交渉権者は、契約対象となる施設について、令和7年10月中旬までに現地調査を行った上で、本市が指定する様式により改めて見積書を提出すること。
また、提案内容及び現地調査の結果等を踏まえ、本市と事業内容について詳細協議を行い、契約内容についての調整に応じること。

(2) 契約の締結

契約内容について本市と協議が成立した場合は、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に基づく随意契約により、当該賃貸借契約を締結する。契約手続き及び契約書は、糸魚川市財務規則の規定によるものとする。

なお、本市と優先交渉権者の協議の結果、契約に至らなかった場合は、同様に次点者を優先交渉権者とし、協議を行うものとする。

(3) 締結時期

「5 全体スケジュール」のとおり

(4) 予測されるリスクと責任分担

本市と事業者の責任分担は、原則として別表 2「予測されるリスクと責任分担」によることとする。なお、別表 2 に該当しない事項が発生した場合は、別途協議を行うものとする。

1.7 その他の留意事項

(1) このプロポーザルの審査委員の家族、審査委員の家族が実質的に関係する組織に所属する者は、プロポーザルに参加できない。

(2) このプロポーザルにおいて、次の①～⑧のいずれかに該当すると審査委員が認めた場合は失格となる。

① 提出書類が、提出方法、提出先及び提出期限に適合しない場合

② 提出書類が、この実施要領に定められた様式及び記載上の留意事項に適合しない場合

③ 提出書類に、記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合

④ 提出書類に虚偽の記載がある場合

⑤ 他者の提出書類を盗用した疑いがある場合

⑥ 見積額が提案限度額を超えている場合

⑦ 「4 応募要件」に定める資格を失った場合

⑧ 上記①～⑦のほか、この実施要領その他関係法令に違反すると認められた場合

(3) 参加表明書等提出以降に辞退する場合は、技術提案書等提出期限の前営業日までに辞退届（様式 8 号）を持参又は郵送（必着）にて提出すること。

(4) 提出書類は、糸魚川市情報公開条例（平成 17 年糸魚川市条例第 14 号）に規定する開示請求の対象となる。

糸魚川市公共施設照明設備 L E D 化事業 賃貸借共通仕様書

1 事業名称

糸魚川市公共施設照明設備 L E D 化事業（以下「本事業」という。）

2 事業内容

（1） L E D 照明器具仕様

① 構造・規格等

- （ア） 取り付ける照明器具、ランプ及び付属部品等は新品であること。
- （イ） ランプのみを L E D ランプに交換する方法（ランプのみ更新）の場合は、電気配線を安定器から取り外すことを絶対条件とするが、安定器については安全性等を考慮し、必要に応じて照明器具から安定器を取り外すこととする。
- （ウ） 既存照明器具に調光・調色の機能がある場合は、原則として既存照明器具の設備（壁面のレバーや操作盤等）の全部または一部を適切に更新したうえで流用すること。ただし、発注者との協議により、別の方法への変更も可能とする。流用しない場合は、既存照明器具の設備（壁面のレバーや操作盤等）は撤去し、意匠を考慮して塗装等を施したカバープレーートを設置すること。
- （エ） 交換するランプ・照明器具は原則既存照明と同等形状、同等構造のものとすること。
- （オ） 使用する照明器具は J I L 5 0 0 4 「公共施設用照明器具」に登録対応器種を持つメーカーの製品とすること。
- （カ） I S O 9 0 0 1、I S O 1 4 0 0 1 の認証取得工場で製造していること。
- （キ） 電気用品安全法（P S E）に適合していること。
- （ク） 本事業に関連する J I S（日本産業規格）、J I L・J E L・J L M A（日本照明工業会）、各種ガイドライン等の各種規格に適合するもの又は同等以上のものであること。
- （ケ） ソケット（接触不良、割れ、バネ不良等）、電線及びその他の部品等の既存流用部分が劣化しており、十分耐えうるものではない場合は、発注者と協議のうえ、交換又は補強及び落下防止器具を取り付けるなど、安全性を確保すること。
- （コ） 既存器具に防球ガードがある場合は、交換器具についても設置し、落下防止措置を施すこと。

② 性能等

- (ア) LEDモジュールの寿命は 40,000 時間以上の器具とすること。
- (イ) 外部に設置する照明器具については、適切な防水性、耐候性、耐食性を有すること。
- (ウ) 既存照明の照度と同等とすること。
- (エ) 色温度及び平均演色評価数（R a）は既存の照明器具と同等とすること。

③ その他

- (ア) 既にLED照明器具が設置されている箇所は本事業の対象外とする。また、消防法令上の誘導灯等についても本事業の対象外とし、LED照明器具に更新しない。

(2) LED照明器具設置工事

① 期間

LED照明器具設置工事（以下「工事」という。）に係る期間は、本事業の契約締結日から令和8年9月30日までとし、発注者の検査完了までを含めるものとする。なお、各施設の施工及び賃貸借開始のスケジュールについては、発注者と受注者の協議により決定することとする。

② 施工

- (ア) 受注者の責任のもと、必要な資格を有する者を選定のうえ施工すること。
- (イ) 工事着手前に現場調査、回路調査等を十分に行い、作業を実施するものとし、調査等において仕様書との相違を発見した場合には、速やかに発注者に報告し、協議すること。
- (ウ) 受注者は、業務着手時、月末、納品時及び発注者が必要と認めるときは、打合せ協議を実施するものとする。また、受注者は、工事着手前に、発注者と施工日程、時間及び仮設計画等について、綿密に打合せを行い、その協議内容を報告すること。
- (エ) 設置作業において発生する軽微な工事、補修等については、本契約の作業範囲として実施すること。
- (オ) 停電等、運営上必要な機能を停止する場合は、事前に発注者と調整し、事故及び紛争等を防止すること。
- (カ) 工事期間中、火災保険又はそれに代わる請負賠償責任保険等に参加し、証書の写しを提出するものとする。

- (キ) 施工にあたり、施設運営への影響が最小限となるよう配慮するとともに、施設利用者等の安全に配慮した施工管理とすること。
- (ク) 搬出入経路については、施設管理運営上の支障に留意し、発注者の承諾を得ること。
- (ケ) 作業車及び運搬車等の車両の駐停車場所や、資材置場、荷捌き場、搬出物の仮置場等の施設の敷地内における必要な場所については、事前に発注者の承諾を得ること。
- (コ) 既設照明器具撤去に伴い、天井改修等が必要な場合は、これを受注者の負担で行うこと。
- (サ) 発注者との協議により必要とされる箇所については、設計照度分布図を作成し、照明器具の配置変更が必要な場合は、発注者と協議すること。
- (シ) 施工に伴い、各種備品等を移動する必要がある場合は、発注者と協議のうえ、原則受注者がこれを行うこと。
- (ス) 設置する照明器具について、賃貸借備品であることがわかるよう賃貸借期間を記入した表示をすること。具体的な表示内容については別途協議とする。
- (セ) 作業中は、粉塵の飛散に十分留意し、適切な養生を行い、作業終了後は床掃除を行うこと。
- (ソ) 施工前後に照明回路の絶縁抵抗及び導通試験を行い、その結果を発注者に報告すること。
- (タ) 照明器具設置前後の照度計による測定を行い、その結果を発注者に報告すること。なお、測定位置については事前に協議を行い、承諾を受けたうえで行うこと。
- (チ) 撤去した既存照明器具、安定器、ランプ等については、関連法令を遵守し、受注者で処分するものとし、産業廃棄物処理管理票を提出すること。
- (ツ) P C Bを含む安定器等があった場合、取り外すものとし、完成図書にて報告すること。
- (テ) アスベスト含有のおそれがある器具、設備を施工する必要がある場合は、アスベストを含有するとみなし、器具交換が必要な箇所であったとしてもランプ交換とする。その際、施工箇所については、完成図書で報告すること。
- (ト) 現状、点灯を間引きしている照明器具については、原則、このLED化事業の対象とする。

- (ナ) 本仕様書にない事項について、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」最新版、「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」最新版及び「公共施設設備工事標準図（電気設備工事編）」最新版に準拠するものとし、遵守すること。

(3) 賃貸借業務

① 賃貸借業務に含まれる内容

- (ア) LED照明器具及び設置に必要な付属品一式
- (イ) LED照明器具更新に係る作業費
- (ウ) 既存器具等の処分費用
- (エ) 賃貸借金利
- (オ) 保険費用
- (カ) 維持管理費用（緊急修理、不点灯時の対応等）

② 賃貸借期間

全ての対象施設について、令和8年10月1日より9年6か月間（114か月）の賃貸借を開始するものとする。

③ 維持管理業務

LED照明器具（以下「LED」という。）の設置後から賃貸借期間終了までの間、LEDが正常な状態で使用できるよう維持管理すること。

- (ア) LED設置後から賃貸借期間終了までの間、LED不点灯及び照度低下（設置後40,000時間以内に設置後照度測定の平均照度の70%未満）、原因不明の不具合等は、受注者の責任及び費用負担において、修理、交換等（以下「交換等」という。）を行うこと。また、交換等の措置を講ずる場合は、施工について発注者と十分に打合せを行うとともに、交換等が生じた旨（対応日、対応者、原因、措置内容等）を発注者に書面で報告すること。
- (イ) 受注者は照明器具の設置後から賃貸借期間終了までの間、適切な動産総合保険に加入し、器具に不具合が発生した場合は、速やかに交換等の措置を行うこと。
- (ウ) 受注者は照明器具の設置後から賃貸借期間終了までの間の維持管理について、緊急連絡先、担当者名を記載した書面を発注者及び各施設に届け出ること。また、届出内容に変更が生じた場合は、速やかに差替えを届け出ること。
- (エ) 発注者が照明器具の設置箇所を変更するときは、受注者の承諾を得たうえで、発注者負担により物品の取り外し、設置及び調整をする。

- (オ) 前項(エ)にあたり、照明器具の取り外し、設置及び調整に必要な情報を発注者に提供すること。
- (カ) 設置箇所を変更した照明器具についても、賃貸借期間終了まで維持管理の対象とすること。

3 検査

- (1) 取替工事の完了した施設は、速やかに「6 提出書類一覧」に示す書類を提出し、発注者の検査を受けること。
- (2) 足場（脚立足場を除く。）を使用して取替工事を行った箇所については、事前に発注者に報告し、検査時期の協議を行うこと。
- (3) 検査は受注者の立会いのもと行うものとする。
- (4) 検査で是正指示があった箇所については、受注者の責において賃貸借期間開始日までにこれを是正し、是正報告（是正前後写真等）を発注者に行うこと。

4 賃貸借期間終了後の器具の取扱い

賃貸借期間終了後の器具一式は、無償で発注者へ引き渡すものとする。

5 その他特記事項

- (1) 受注者は、賃貸借期間開始日を待たずに、施工した照明器具の仮使用（無償）を認めること。
- (2) 本事業の履行にあたり、発注者が提供した全ての情報について、第三者に開示または漏洩しないこととし、そのための必要な措置を講ずるものとする。
- (3) 本事業は、本仕様書に沿って実施するものとし、記載なき事項又は内容に疑義が生じたときは、その都度、発注者と協議をし、これを処理するものとする。
- (4) 建築基準法、消防法、建設業法、労働安全衛生法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律および本事業に係る法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で、政令で定めるものに準拠すること。
- (5) 受注者は、賃貸借契約期間の開始後、年度ごとに1回、当該年度分の賃借料を発注者に請求する。その際、請求内訳書※を添付すること。

※初回のみ6か月分とする。

※ 対象の施設ごとに月額賃貸借料及び1年分（4月から翌年3月まで）賃貸借料を記載したもの。

6 提出書類一覧

次に掲げる書類 2 部及びデータ一式 (CD-R) で期日までに発注者に提出すること。

期 日	提出 書類	内 容	備 考
施 工 前	施 工 計 画 書	① 実施工程表	
		② 施工体系図	
		③ 緊急体制及び連絡先	
		④ 仮設計画	搬入ルート、工事区画、資材置き場等を記載すること
		⑤ 現場代理人等通知書	監理技術者又は主任技術者の資格者証の写し及び経歴書を添付すること
施 工 後	完 成 図 書	① L E D照明器具配置図	
		② L E D照明器具設置前後の写真	
		③ L E D照明器具一覧	
		④ 照度測定結果一覧	部屋ごとに記載すること
		⑤ 絶縁抵抗・導通試験結果一覧	
		⑥ L E D照明器具仕様書	
		⑦ 産業廃棄物処理管理票	
		⑧ 維持管理業務中の緊急連絡先及び担当者	
		⑨ P C B及びアスベスト含有に関する報告書	

対象施設一覧

No.	施設名	建築年	グループ	延床面積 m ²	構造	階層
1	市役所本庁舎 ※非LED箇所のみ	1994(H6)	B	10,769.16	RC造	7
2	能生中学校	1992(H4)	B	8,410.00	RC造	4
3	糸魚川中学校	1996(H8)	B	12,751.00	RC造	3
4	青海中学校	1987(S62)	B	13,221.00	RC造	3
5	能生児童館・子育て支援センター	1995(H7)	B	826.44	RC造	2
6	青海生涯学習センター	1975(S50) (H22改修)	B	2,777.17	RC造	2
7	糸魚川歴史民俗資料館	1977(S52)	B	712.46	RC造	2

様式6号

【施設名称】

市役所本庁舎

【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所
対象外

No.	設置場所		品名	既設数量		消費電力 (W/台)	ランプ+ 器具の両 方更新 (○:該当 する場所)
				器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)		
1	1F	軒下	φ150DL FDL27 防水 L	8	8	27	○
2	1F	軒下	φ200DL FDL27 防水 L	1	1	27	○
3	1F	風除室	□300 埋込スクエア FCL30x1	3	3	32	○
4	1F	売店	□300 埋込スクエア FCL30x1	1	1	32	○
5	1F	売店	φ100 UVDL ハロゲン FDL27x1 L	3	3	60	○
6	1F	当直員室	和風シーリング FCL30+40 L	1	1	70	○
7	1F	102倉庫	FL40形2灯式逆富士型 N	1	2	42	
8	1F	女子休養室	FL20形1灯式埋込型	2	2	22	
9	1F	女子休養室	FL15 手元灯	1	1	17	○
10	1F	女子休養室	和風シーリング FCL30+40 L	2	2	70	○
11	1F	電話BOX	φ150 DL FDL27 L	1	1	27	○
12	1F	103倉庫	FL40形2灯式逆富士型 N	1	2	42	
13	1F	給湯室	FL20形1灯式埋込型	1	1	22	
14	1F	給湯室	FL15 手元灯	1	1	17	○
15	1F	軒下2	φ150DL FDL27 防水 L	16	16	27	○
16	1F	軒下2	HID125 E39	3	3	260	○
17	1F	風除室	HID125 E39	4	4	260	○
18	1F	風除室	DL FDL27x1	4	4	27	○
19	1F	ホール	DL FDL27x1	6	6	27	○
20	1F	ホール	DL FDL27x1	19	19	27	○
21	1F	ホール	HID300	6	6	300	○
22	1F	給湯室	DL FDL27x1	6	6	27	○
23	1F	ホール	FML27 N	2	2	29	○
24	1F	ワクチン接種推進室	□300 埋込スクエア	2	2	29	○
25	1F	ワクチン接種推進室	□720 埋込スクエア FPL55x4	2	8	57	
26	1F	書庫	FL40形1灯式逆富士型 N 幅100	4	4	42	
27	1F	103書庫	FL20形1灯式逆富士型	6	6	22	
28	1F	102書庫	FL20形1灯式逆富士型	4	4	22	

様式6号

【施設名称】

市役所本庁舎

【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所
対象外

No.	設置場所		品名	既設数量		消費電力 (W/台)	ランプ+ 器具の両 方更新 (○:該当 する場所)
				器具 台数 (台)	ラン プ 数 (本)		
29	1F	給湯室	FL15 手元灯	1	1	17	○
30	1F	給湯室	FL40形1灯式埋込型	1	1	42	
31	1F	第2相談室	スクエア □450 FPL36x3	1	3	38	
32	2F	変電室	FL40形2灯式トラフ型	5	10	42	
33	2F	変電室	FL40形2灯式トラフ型非常灯兼用吊下げ	1	2	42	
34	2F	電気室	FL40形2灯式トラフ型	14	28	42	
35	2F	電気室	FL40形2灯式トラフ型非常灯兼用吊下げ	4	8	42	
36	2F	機械室	FL40形1灯式トラフ型非常灯兼用吊下げ	1	1	42	
37	2F	機械室	FL40形2灯式トラフ型非常灯兼用 ガード付き	3	6	42	
38	2F	受水槽	FL40形1灯式トラフ型	3	3	42	
39	2F	受水槽	FL40形1灯式トラフ型非常灯兼用	1	1	42	
40	2F	給湯室	FL20形1灯式埋込型	1	1	22	
41	2F	給湯室	FL15 手元灯	1	1	17	○
42	2F	204会議室	φ150DL IL100 L 調光	2	2	100	○
43	2F	203会議室	φ150DL IL100 L 調光	2	2	100	○
44	2F	202会議室	φ150DL IL100 L 調光	2	2	100	○
45	2F	201会議室	φ150DL IL100 L 調光	2	2	100	○
46	2F	ホール	Hf32形2灯式逆富士型 N	6	12	35	
47	2F	ホール	DL FDL27x1	68	68	27	○
48	2F	201書庫	FL20形1灯式逆富士型	9	9	22	
49	2F	AC	FL20形1灯式トラフ型	1	1	22	
50	2F	PS1	FL40形1灯式トラフ型	1	1	42	
51	2F	PS2	FL40形1灯式トラフ型	1	1	42	
52	3F	給湯室	FL20形1灯式埋込型	1	1	22	
53	3F	給湯室	FL15 手元灯	1	1	17	○
54	3F	建設課	Hf32形2灯式逆富士型 N	4	8	35	
55	3F	ホール	DL FDL27x1	6	6	27	○
56	3F	給湯室	FL20形1灯式埋込型	1	1	22	

様式6号

【施設名称】

市役所本庁舎

【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所
対象外

No.	設置場所		品名	既設数量		消費電力 (W/台)	ランプ+ 器具の両 方更新 (○:該当 する場所)
				器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)		
57	3F	給湯室	FL15 手元灯	1	1	17	○
58	3F	301書庫	FL20形1灯式逆富士型	4	4	22	
59	3F	302書庫	FL40形1灯式埋込型	8	8	42	
60	3F	3F渡り廊下	□300 埋込スクエア FCL30x1	4	4	32	○
61	3F	301倉庫	FL40形2灯式逆富士型 N	2	4	42	
62	3F	給湯室	FL20形1灯式埋込型	1	1	22	
63	3F	給湯室	FL15 手元灯	1	1	17	○
64	3F	書庫	□350 FMLx2	3	6	29	○
65	4F	給湯室	FL20形1灯式埋込型	1	1	22	
66	4F	給湯室	FL15 手元灯	1	1	17	○
67	4F	書庫	FL40形1灯式トラフ型	2	2	42	
68	4F	書庫【吊下げ】	FL40形1灯式トラフ型吊下げ	1	1	42	
69	4F	廊下	FL40形1灯式トラフ型	4	4	42	
70	4F	企画定住課	DL FDL27x1	6	6	27	○
71	4F	給湯室	FL20形1灯式埋込型	1	1	22	
72	4F	給湯室	FL15 手元灯	1	1	17	○
73	4F	庁議室	DL FDL27x1	2	2	27	○
74	4F	401会議室	□720 埋込スクエア LED	4	16	35	
75	4F	401書庫	FL40形2灯式逆富士型 N	2	4	42	
76	4F	401倉庫	FL40形2灯式逆富士型 N	1	2	42	
77	4F	書庫	FL40形1灯式埋込型	1	1	42	
78	4F	廊下	スクエア □450 FPL36x3	2	6	38	
79	4F	副市長室	FL20x16 埋込	2	32	22	
80	4F	副市長室	DL FDL27x1	5	5	27	○
81	4F	副市長室	φ100 UVDL ハロゲン FDL27x1 L	2	2	60	○
82	4F	副市長室	FCL40	1	1	42	○
83	4F	応接室	φ100 UVDL ハロゲン FDL27x1 L	8	8	60	○
84	4F	フロア	DL FDL27x1	20	20	27	○

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所
対象外

			既設証明				ランプ+ 器具の両 方更新 (○:該当 する場所)
No.	設置場所		品名	既設数量		消費電力 (W/台)	
				器具 台数 (台)	ラン プ 数 (本)		
85	4F	市長室	FL20x16 埋込	1	16	22	
86	4F	市長室	φ100 UVDL ハロゲン FDL27x1 L	4	4	60	○
87	4F	市長室	DL FDL27x1	5	5	27	○
88	4F	市長室	FCL40	1	1	42	○
89	5F	501書庫	FL20形1灯式逆富士型	3	3	22	
90	5F	501書庫【間引き】	FL20形1灯式逆富士型	1	1		
91	5F	給湯室	FL20形1灯式埋込型	1	1	22	
92	5F	給湯室	FL15 手元灯	1	1	17	○
93	5F	議員控室	DL FDL27x1	10	10	27	○
94	5F	第1委員会室	□720 埋込スクエア FPL55x4	10	40	57	
95	5F	議会応接室	□720 埋込スクエア FPL55x4	3	12	57	
96	5F	議会応接室	DL FDL27x1	12	12	27	○
97	5F	議会応接室	φ100 UVDL ハロゲン FDL27x1 L	3	3	60	○
98	5F	副議長室	□720 埋込スクエア FPL55x4	6	24	57	
99	5F	副議長室	φ100 UVDL ハロゲン FDL27x1 L	2	2	60	○
100	5F	図書室	□720 埋込スクエア FPL55x4	4	16	57	
101	5F	事務室	FL15 手元灯	1	1	17	○
102	5F	Web会議室	DL FDL27x1	6	6	27	○
103	5F	廊下	スクエア □450 FPL36x3	2	6	38	
104	6F	廊下	DL FDL27x1	52	52	27	○
105	6F	第2委員会室	□720 埋込スクエア FPL55x4	16	64	57	
106	6F	601倉庫	FL40形1灯式逆富士型	1	1	42	
107	6F	601倉庫	FL20形1灯式逆富士型	1	1	22	
108	6F	議長室	DL FDL27x1	18	18	27	○
109	6F	議長室	HID300	14	14	300	
110	6F	議長室	HID100	2	2	100	
111	6F	議長室	FL40形2灯式トラフ型	86	172	42	
112	6F	給湯室	FL20形1灯式埋込型	1	1	22	

様式6号

【施設名称】

市役所本庁舎

【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所
対象外

No.	設置場所		品名	既設数量		消費電力 (W/台)	ランプ+ 器具の両 方更新 (○:該当 する場所)
				器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)		
113	6F	給湯室	FL15 手元灯	1	1	17	○
114	7F	AC	FL40形1灯式トラフ型	5	5	42	
115	7F	702倉庫	FL40形2灯式逆富士型 N	1	2	42	
116	7F	701倉庫	FL40形1灯式逆富士型	15	15	42	
117	7F	広報録音室	FL20x2 埋込	1	2	22	
118	7F	広報録音室	FL20x2 埋込非常灯兼用	1	2	22	
119	7F	703倉庫	FL40形2灯式逆富士型 N	4	8	42	
120	8F	EV機械室	φ150DL FDL27 防水 L	2	2	27	○
121	8F	EV機械室	FL20形1灯式 防水型 ブラケット	1	1	22	
122	8F	階段8-1	FL20形1灯式逆富士型	2	2	22	
123	8F	階段	FL20形1灯式逆富士型 誘導灯	1	1	22	○
124	8F	階段	FL20形2灯式逆富士型 誘導灯	1	2	22	○
125	8F	階段	FCL30x1	14	14	32	○
126	8F	階段	FL40形1灯式逆富士型	12	12	42	
127	8F	階段	FL40形1灯式逆富士型 誘導灯	12	12	42	○
128	7F	廊下	DL FDL27x1	14	14	27	○
129	7F	女WC	FCL30x1	1	1	32	○
130	7F	701倉庫	FL40形1灯式逆富士型	1	1	42	
131	7F	多目的WC	FL40 x 2 非常灯兼用 幅300	1	2	42	
132	7F	PH	FL20形1灯式逆富士型 誘導灯	2	2	22	○
133	7F	PH	FL20形1灯式逆富士型	1	1	22	
134	7F	PH	FL40形2灯式トラフ型吊下げ	2	4	42	
135	7F	PH	FL40形2灯式逆富士型 N	1	2	42	
136	外	外灯 (長丸)	HID100外灯	26	52	100	
137	外	外灯 (四角)	HID300外灯	4	8	300	

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所

No	設置場所	品名	既設数量		消費電力 (W/台)	ランプ+ 器具の両 方更新 (○:該当 する場所)
			器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)		
1	アリーナ前廊下	FL20形2灯式逆富士型	5	10	22	
2	アリーナ前男トイレ	FL40形1灯式逆富士型	2	2	42	
3	アリーナ前男トイレ	20形1灯式ブラケット	2	2	22	○
5	アリーナ前女トイレ	FL40形1灯式逆富士型	2	2	42	
6	アリーナ前女トイレ	20形1灯式ブラケット	2	2	22	○
8	女子更衣室	FL40形2灯式逆富士型	2	4	42	
9	器具庫	FL40形2灯式逆富士型	4	8	42	
10	用具室1	FL40形2灯式逆富士型	4	8	42	
11	用具室2	FL40形2灯式逆富士型	4	8	42	
12	用具室3	FL40形2灯式逆富士型	4	8	42	
13	部室前廊下	20形1灯式ブラケット 器具ボロボロ	3	3	22	○
15	部室	FL40形1灯式逆富士型	4	4	42	
16	ミーティングルーム	FL40形2灯式逆富士型	8	16	42	
17	2Fアリーナ前廊下	FL20形2灯式逆富士型	4	8	22	
18	2Fアリーナ前廊下	20形1灯式階段通路灯	1	1	22	○
20	2Fアリーナ前廊下	φ250 ダウンライト	1	1	110	○
22	剣道場	メタハラ400	30	30	415	○
23	剣道場	メタハラ250	30	30	260	○
25	控室1	FL40形2灯式トラフ型 ガード付き	3	6	42	
26	控室2	FL40形2灯式トラフ型 ガード付き	3	6	42	
27	ステージ	FL40形2灯式トラフ型 吊下げ	24	48	42	
28	放送室	FL40形2灯式逆富士型	2	4	42	
29	ステージ下	FL40形1灯式トラフ型	3	3	42	
30	ステージ	スポットライト	10	10	60	○
31	ステージ	スポットライト	3	3	60	○
32	部室	FL40形1灯式逆富士型	4	4	42	

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所

No	設置場所	品名	既設数量		消費電力 (W/台)	ランプ+ 器具の両 方更新 (○:該当 する場所)
			器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)		
33	資材庫	FL40形1灯式逆富士型	1	1	42	
34	ミーティングルーム	FL40形2灯式下面開放	8	16	42	
35	倉庫	FL40形1灯式トラフ型 ガード付き	1	1	42	
36	放送室	FL40形2灯式逆富士型	2	4	42	
37	駐車場	Hf32形1灯式逆富士型防水型	20	20	35	○
39	駐車場	E17 電球 L	2	2	10	○
40	研修室	Hf32形2灯式逆富士型防水 特殊カバー	5	10	35	
42	食品庫	Hf32形1灯式逆富士型防水型	1	1	35	○
44	食品庫	Hf32形2灯式逆富士型防水 特殊カバー	2	4	35	
46	下処理室	Hf32形2灯式逆富士型防水 特殊カバー	8	16	35	
48	ボイラー室	Hf32形2灯式トラフ型	2	4	35	
49	裏口	Hf32形1灯式逆富士型	1	1	35	
50	ボイラー室前	Hf32形1灯式逆富士型	2	2	35	
51	事務室	Hf32形2灯式逆富士型	4	8	35	
52	準備室	Hf32形1灯式逆富士型	2	2	35	
53	風除室	□275 FHP22x2	1	2	22	○
54	ホール	□275 FHP22x2	4	8	22	○
55	外来便所1	□275 FHP22x2 人感外付け	1	2	22	○
56	外来便所1	20形1灯式ブラケット	1	1	22	○
58	外来便所2	φ125 ミニクリ40W L 枠到人感	1	1	40	
60	外来便所2	20形1灯式ブラケット	2	2	22	○
62	外来便所3	□275 FHP22x2	1	2	22	○
63	外来便所3	φ125 ミニクリ40W L 枠到人感	1	1	40	
65	外来便所3	20形1灯式ブラケット	2	2	22	○
67	調理室	Hf32形2灯式逆富士型防水 特殊ケース	20	40	35	
69	米庫	Hf32形2灯式逆富士型	1	2	35	

様式6

【施設名称】

能生中学校

【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所

No	設置場所	品名	既設数量		消費電力 (W/台)	ランプ+ 器具の両 方更新 (○:該当 する場所)
			器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)		
70	和え物室	Hf32形2灯式逆富士型防水 特殊ケース	4	8	35	
72	コンテナ室	Hf32形2灯式逆富士型防水 特殊ケース	8	16	35	
74	洗浄室	Hf32形2灯式逆富士型防水 特殊ケース	8	16	35	
76	洗浄室	Hf32形1灯式逆富士型防水型	2	2	35	○
78	洗浄室前	Hf32形1灯式逆富士型防水型	3	3	35	○
80	配送室	Hf32形1灯式逆富士型防水型	6	6	35	○
82	休憩室	Hf32形1灯式逆富士型防水型	3	3	35	○
84	休憩室	□500x700 FL20x4 ?	1	4	22	
85	外回り	丸シーリング L 人感の枠	6	6	27	○
86	外回り	道路灯	1	1	100	○
87	外回り	丸シーリング電球 N	1	1	27	○
88	外回り	防犯灯	1	1	32	○

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所
対象外

			既設照明				ランプ+ 器具の両 方更新 (○:該当 する場所)
No	設置場所		品名	既設数量		消費電力 (W/台)	
				器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)		
1	1F	職員入口風除室	□250 FML36	4	4	36	○
2	1F	職員入口風除室	□250 FML36	4	4		○
3	1F	職員玄関	FL40形1灯式トラフ型防水型	4	4	42	○
4	1F	職員玄関	FL40形1灯式トラフ型防水型	4	4		○
5	1F	職員玄関	20形1灯式ブラケット	3	3	22	○
6	1F	職員玄関	φ150 FDL18 L	2	2	18	○
7	1F	たけのこ学級	FL20形2灯式埋込型 幅300	1	2	22	
8	1F	たけのこ学級	FL40形2灯式埋込型 幅300	9	18	42	
9	1F	たけのこ学級	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
10	1F	休養室	φ150 FHT13 L	1	1	13	○
11	1F	休養室	FL40形2灯式埋込型 幅300	3	6	42	
12	1F	放送室	FL40形2灯式埋込型 幅300	12	24	42	
13	1F	事務室	FL40形2灯式埋込型 幅300	6	12	42	
14	1F	職員室	FL40形2灯式埋込型 幅300	24	48	42	
15	1F	印刷室	FL40形2灯式埋込型 幅300	9	18	42	
16	1F	ホール	20形1灯式ブラケット	6	6	22	○
17	1F	ホール	□250 FML36x2	15	30	36	○
18	1F	ホール	□250 FML36x2	15	30		○
19	1F	生徒玄関(器具交換不可)	MF400	9	9	415	○
20	1F	生徒玄関	FCL30 シーリング	1	1	32	○
21	1F	倉庫	FL40形1灯式逆富士型	1	1	42	
22	1F	管理員室	FL40形2灯式埋込型 幅300	2	4	42	
23	1F	管理員室	□700 直付 FL20x4	1	4	22	○
24	1F	来校者トイレ(多目的トイレ)	FL20形2灯式逆富士型	1	2	22	○
25	1F	保健室	FL40形2灯式埋込型 幅300	18	36	42	
26	1F	保健室	φ150 FHT13 L	3	3	13	○
27	1F	保健室	ミニレフランプ 25Wまで	1	1	25	○
28	1F	倉庫2	FL40形1灯式逆富士型	1	1	42	

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所
対象外

			既設照明				ランプ+ 器具の両 方更新 (○:該当 する場所)
No	設置場所		品名	既設数量		消費電力 (W/台)	
				器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)		
29	1F	体育館	水銀灯 HF400 ガード付き	40	40	415	○
30	1F	体育館	水銀灯 HF400 ガード付き	40	40		○
31	1F	体育館	水銀灯 HF250 ガード付き	6	6	260	○
32	1F	体育館	水銀灯 HF250 ガード付き	6	6		○
33	1F	ミーティングルーム	FL40形2灯式埋込型 幅300	12	24	42	
34	1F	多目的トイレ	埋込スクエア□450 FPL55	1	3	57	○
35	1F	用具室	Hf32形2灯式トラフ型 吊下げ	8	16	35	
36	1F	控室	Hf32形2灯式トラフ型 吊下げ	6	12	35	
37	1F	ステージ	Hf86形2灯式トラフ型	3	6	89	
38	1F	放送室	FL20形2灯式埋込型 幅300	1	2	22	○
39	1F	体育館トイレ(女)	φ150 FHT13 L	7	7	13	○
40	1F	体育館トイレ(男)	φ150 FHT13 L	4	4	13	○
41	1F	体育館トイレ(男)	FHF54S-EN	1	1	54	
42	1F	女子更衣室	Hf32形1灯式逆富士型	2	2	35	
43	1F	男子更衣室	Hf32形1灯式逆富士型	2	2	35	
44	1F	体育館入口	φ150 FHT13	9	9	13	○
45	1F	体育館入口	φ150 ビームランプ	2	2	100	○
46	1F	校長室	埋込スクエア□600 FL40x4	9	36	42	○
47	1F	体育館横	ビームランプDL	1	1	415	○
48	1F	体育館横	ビームランプDL	1	1		○
49	1F	体育館2F	Hf32形2灯式埋込型 幅230	22	44	35	
50	1F	ステージ【調光のため対象外】	調光のため対象外	72	0		
51	1F	ステージ【調光のため対象外】	調光LEDのため対象外	12	0		
52	1F	相談室1・2	FL40形2灯式埋込型 幅300	8	16	42	
53	1F	第一技術室	FL40形2灯式埋込型 幅300	15	30	42	
54	1F	第一技術室	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
55	1F	第二技術室	FL40形2灯式埋込型 幅300	15	30	42	
56	1F	第二技術室	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	

様式6号

【施設名称】

糸魚川中学校

【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所
対象外

			既設照明				ランプ+ 器具の両 方更新 (○:該当 する場所)
No	設置場所		品名	既設数量		消費電力 (W/台)	
				器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)		
57	1F	相談室3	FL40形2灯式埋込型 幅300	4	8	42	
58	1F	教材室	FL40形2灯式逆富士型	6	12	42	
59	1F	技術準備室	FL40形2灯式埋込型 幅300	3	6	42	
60	武道館	男子更衣室	Hf32形2灯式逆富士型 壁面	1	2	35	
61	武道館	女子更衣室	Hf32形2灯式逆富士型 壁面	1	2	35	
62	1F	第一理科室	FL40形2灯式埋込型 幅300	24	48	42	
63	1F	第一理科室	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
64	1F	多目的教室	FL40形2灯式埋込型 幅300	24	48	42	
65	1F	多目的教室	40形1灯式埋込黒板灯	2	2	42	
66	1F	第二理科室	FL40形2灯式埋込型 幅300	20	40	42	
67	1F	第二理科室	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
68	1F	教材室	FL40形2灯式逆富士型	4	8	42	
69	1F	給食室	FL40形2灯式逆富士型防水型	15	30	42	○
70	1F	給食室	FL40形2灯式逆富士型防水型	15	15		○
71	1F	給食室	FL40形1灯式トラフ型	2	2	42	
72	1F	給食室	FL40形1灯式逆富士型	4	4	42	
73	1F	休憩室	FL20形4灯式スクエア	1	4	22	
74	1F	配膳室	FL40形2灯式逆富士型	6	12	42	
75	1F	EVホール前	FL40形1灯式逆富士型	2	2	42	
76	1F	教材室	FL40形2灯式逆富士型	2	4	42	
77	1F	1年学習室1	FL40形1灯式埋込型 幅150	16	16	42	
78	1F	1年学習室1	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
79	1F	1年学習室2	FL40形1灯式埋込型 幅150	16	16	42	
80	1F	1年学習室2	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
81	1F	1年1組	FL40形1灯式埋込型 幅150	16	16	42	
82	1F	1年1組	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
83	1F	1年2組	FL40形1灯式埋込型 幅150	16	16	42	
84	1F	1年2組	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所
対象外

			既設照明				ランプ+ 器具の両 方更新 (○:該当 する場所)
No	設置場所		品名	既設数量		消費電力 (W/台)	
				器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)		
85	1F	1年3組	FL40形1灯式埋込型 幅150	16	16	42	
86	1F	1年3組	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
87	1F	1年4組	FL40形1灯式埋込型 幅150	16	16	42	
88	1F	1年4組	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
89	1F	チャレンジD教室	FL40形1灯式埋込型 幅150	16	16	42	
90	1F	チャレンジD教室	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
91	1F	廊下	FL40形2灯式埋込型 幅300	8	16	42	
92	1F	廊下	FL20形2灯式埋込型 幅300	67	134	22	
93	1F	廊下	φ150 FHT13	2	2	13	○
94	1F	廊下	FL20形1灯式埋込型 幅180	3	3	22	
95	2F	CP室	FL40形2灯式埋込型 幅230	30	60	42	
96	2F	CP室	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
97	2F	チャレンジC教室	FL40形2灯式埋込型 幅300	4	8	42	
98	2F	まなびルーム	FL40形2灯式埋込型 幅300	20	40	42	
99	2F	第一会議室	40形2灯式特殊器具	24	48	42	
100	2F	第二会議室	FL40形2灯式埋込型 幅300	15	30	42	
101	2F	図書館	FPL55x4 600スクエア	19	76	57	○
102	2F	第一美術室	FL40形2灯式埋込型 幅300	12	24	42	
103	2F	第一美術室	40形1灯式埋込黒板灯	2	2	42	
104	2F	美術準備室	FL40形2灯式埋込型 幅300	3	6	42	
105	2F	第二美術室	FL40形2灯式埋込型 幅300	12	24	42	
106	2F	第二美術室	40形1灯式埋込黒板灯	2	2	42	
107	2F	特活室	FL40形2灯式埋込型 幅300	12	24	42	
108	2F	教材室	FL40形2灯式逆富士型	6	12	42	
109	2F	2年学習室	FL40形1灯式埋込型 幅150	16	16	42	
110	2F	2年学習室	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
111	2F	2年1組	FL40形1灯式埋込型 幅150	16	16	42	
112	2F	2年1組	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所
対象外

			既設照明				ランプ+ 器具の両 方更新 (○:該当 する場所)
No	設置場所		品名	既設数量		消費電力 (W/台)	
				器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)		
113	2F	2年2組	FL40形1灯式埋込型 幅150	16	16	42	
114	2F	2年2組	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
115	2F	2年3組	FL40形1灯式埋込型 幅150	16	16	42	
116	2F	2年3組	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
117	2F	2年4組	FL40形1灯式埋込型 幅150	16	16	42	
118	2F	2年4組	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
119	2F	2年5組	FL40形1灯式埋込型 幅150	16	16	42	
120	2F	2年5組	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
121	2F	チャレンジB教室	FL40形1灯式埋込型 幅150	16	16	42	
122	2F	チャレンジB教室	40形1灯式直付黒板灯	2	2	42	
123	2F	トイレ【LED済み】	LED	3	0		
124	2F	トイレ【LED済み】	LED	3	0		
125	2F	EV前ホール	FL40形1灯式逆富士型	2	2	42	
126	2F	教材室	FL40形2灯式逆富士型	2	4	42	
127	2F	配膳室	FL40形2灯式逆富士型	6	12	42	
128	2F	第一家庭科室	FL40形2灯式埋込型 幅300	24	48	42	
129	2F	第一家庭科室	40形1灯式埋込黒板灯	2	2	42	
130	2F	家庭科準備室	FL40形2灯式埋込型 幅300	8	16	42	
131	2F	第二家庭科室	FL40形2灯式埋込型 幅300	24	48	42	
132	2F	第二家庭科室	40形1灯式埋込黒板灯	2	2	42	
133	2F	英教室	FL40形2灯式逆富士型	4	8	42	
134	2F	第二多目的室	FL40形2灯式埋込型 幅300	24	48	42	
135	2F	第二多目的室	40形1灯式埋込黒板灯	2	2	42	
136	2F	多目的トイレ	FCL30 人感別置	1	1	32	○
137	2F	廊下	FL40形2灯式埋込型 幅300	8	16	42	
138	2F	廊下	φ150 FDL18 L	28	28	18	○
139	2F	廊下	FL20形2灯式埋込型 幅300	52	104	22	
140	3F	第一音楽室	FL110形1灯式埋込型 幅150	20	20	112	

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所
対象外

			既設照明				ランプ+ 器具の両 方更新 (○:該当 する場所)
No	設置場所		品名	既設数量		消費電力 (W/台)	
				器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)		
141	3F	第一音楽室	40形1灯式埋込黑板灯	2	2	42	
142	3F	音楽準備室	FL40形2灯式埋込型 幅300	8	16	42	
143	3F	第二音楽室	FL40形2灯式埋込型 幅300	20	40	42	
144	3F	第二音楽室	40形1灯式埋込黑板灯	2	2	42	
145	3F	男トイレ【LED済み】	LED	3	0		
146	3F	女トイレ【LED済み】	LED	3	0		
147	3F	第三多目的室	FL40形2灯式逆富士型	24	48	42	
148	3F	第三多目的室	40形1灯式埋込黑板灯	2	2	42	
149	3F	資料室	FL40形2灯式逆富士型	6	12	42	
150	3F	配膳室	FL40形2灯式逆富士型	6	12	42	
151	3F	教材室	FL40形2灯式逆富士型	2	4	42	
152	3F	EV前ホール	FL40形1灯式逆富士型	2	2	42	
153	3F	3年学習室	FL40形1灯式埋込型 幅150	16	16	42	
154	3F	3年学習室	40形1灯式直付黑板灯	2	2	42	
155	3F	3年1組	FL40形1灯式埋込型 幅150	16	16	42	
156	3F	3年1組	40形1灯式直付黑板灯	2	2	42	
157	3F	3年2組	FL40形1灯式埋込型 幅150	16	16	42	
158	3F	3年2組	40形1灯式直付黑板灯	2	2	42	
159	3F	3年3組	FL40形1灯式埋込型 幅150	16	16	42	
160	3F	3年3組	40形1灯式直付黑板灯	2	2	42	
161	3F	3年4組	FL40形1灯式埋込型 幅150	16	16	42	
162	3F	3年4組	40形1灯式直付黑板灯	2	2	42	
163	3F	3年5組	FL40形1灯式埋込型 幅150	16	16	42	
164	3F	3年5組	40形1灯式直付黑板灯	2	2	42	
165	3F	チャレンジ3教室	FL40形1灯式埋込型 幅150	16	16	42	
166	3F	チャレンジ3教室	40形1灯式直付黑板灯	2	2	42	
167	3F	男トイレ【LED済み】	LED	3	0		
168	3F	女トイレ【LED済み】	LED	3	0		

様式6号

【施設名称】

糸魚川中学校

【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所
対象外

			既設照明				ランプ+ 器具の両 方更新 (○:該当 する場所)
No	設置場所		品名	既設数量		消費電力 (W/台)	
				器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)		
169	3F	廊下	FL40形2灯式埋込型 幅300	8	16	42	
170	3F	廊下	FL20形2灯式埋込型 幅300	23	46	22	
171	階段	階段1	FL40形2灯式トラフ型	2	4	42	
172	階段	階段1	40形1灯式階段灯	3	3	42	○
173	階段	階段1	40形1灯式階段灯	3	3		○
174	階段	階段2	FL40形1灯式逆富士型	1	1	42	
175	階段	階段2	40形1灯式階段灯	4	4	42	○
176	階段	階段2	40形1灯式階段灯	4	4		○
177	階段	階段2	FL40形2灯式トラフ型 吊下げ	1	2	42	
178	階段	階段2	FL40形2灯式トラフ型 吊下げ	1	1		○
179	階段	階段3	FL40形2灯式トラフ型 吊下げ	2	4	42	
180	階段	階段3	FL40形2灯式トラフ型 吊下げ	2	2		○
181	階段	階段3	40形1灯式階段灯	3	3	42	○
182	階段	階段3	40形1灯式階段灯	3	3		○
183	階段	階段4 消火ポンプ室	FL40形1灯式逆富士型	1	1	42	
184	階段	階段4	40形1灯式階段灯	3	3	42	○
185	階段	階段4	40形1灯式階段灯	3	3		○
186	階段	階段4	FL40形1灯式トラフ型	2	2	42	
187	階段	階段5	FL40形2灯式トラフ型	2	4	42	
188	階段	階段5	40形1灯式階段灯	1	1	42	○
189	階段	階段5	40形1灯式階段灯	1	1		○
190	階段	階段6 倉庫	FL40形1灯式逆富士型	1	1	42	
191	階段	階段6	40形1灯式階段灯	1	1	42	○
192	階段	階段6	40形1灯式階段灯	1	1		○
193	階段	階段6	FCL30 ブラケット	2	2	32	○
194	階段	階段6	FL40形2灯式トラフ型 吊下げ	1	2	42	
195	階段	階段6	FL40形2灯式トラフ型 吊下げ	1	1		○
196	階段	階段7	FCL30 ブラケット	2	2	32	○

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所
対象外

			既設照明				ランプ+ 器具の両 方更新 (○:該当 する場所)
No	設置場所		品名	既設数量		消費電力 (W/台)	
				器具 台数 (台)	ラン プ 数 (本)		
197	階段	階段8	40形1灯式階段灯	1	1	42	○
198	階段	階段8	40形1灯式階段灯	1	1		○
199	階段	階段8	FCL30 ブラケット	2	2	32	○
200	階段	階段8	FL40形2灯式トラフ型 吊下げ	1	2	42	
201	階段	階段8	FL40形2灯式トラフ型 吊下げ	1	1		○
202	外	外回り	電球ブラケット	4	4	32	○
203	外	外回り	20形1灯式ブラケット	1	1	22	○
204	外	外回り	グラウンド照明 1台1灯換算	48	48	745	○
205	外	外回り	グラウンド照明 1台1灯換算	18	18	745	○
206	外	体育館前	水銀灯 HF250	2	2	220	○
207	外	体育館軒下	φ125 防水ダウンライト FDL18 L	4	4	18	○

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所

				既設照明			ランプ+ 器具の両 方更新 (○:該当 する場所)	
No	設置場所			品名	既設数量			消費電力 (W/台)
					器具 台数 (台)	ラン プ 数 (本)		
1	管理棟	1	職員玄関	ダウンライト	9	9	60	
2	管理棟	1	管理員室	埋込	4	8	42	
3	管理棟	1	管理員室横倉庫	逆富士	1	1	42	
4	管理棟	1	職員トイレ	逆富士	4	4	42	
5	管理棟	1	職員トイレ	ブラケット	2	2	42	
6	管理棟	1	保健室	逆富士	5	10	42	
7	管理棟	1	電気室	トラフ	6	12	42	
8	管理棟	1	中庭ピロティ	逆富士防水	3	3	42	
9	管理棟	1	北側渡り廊下	逆富士	3	3	22	
10	管理棟	2	第一相談室	埋込	2	4	42	
11	管理棟	2	第二相談室	埋込	2	4	42	
12	管理棟	2	学校支援地域本部	逆富士	2	4	42	
13	管理棟	2	会議室	埋込スクエア	9	54	42	
14	管理棟	2	会議室	ダウンライト	6	6	60	
15	管理棟	2	女子更衣室	逆富士	1	2	42	
16	管理棟	2	男子更衣室	逆富士	2	4	42	
17	管理棟	2	職員トイレ	逆富士	4	4	42	
18	管理棟		職員トイレ	ブラケット	2	2	42	
19	管理棟	2	校長室	埋込スクエア	5	30	32	
20	管理棟	2	校長室	ダウンライト	9	9	60	
21	管理棟	2	校長室倉庫	ポーチ灯	1	1	60	
22	管理棟	2	校長室洗面	電球	4	4	40	
23	管理棟	2	職員室	埋込	18	36	42	
24	管理棟	2	放送室	埋込	4	8	42	
25	管理棟		スタジオ	埋込	4	8	42	
26	管理棟	2	印刷室	逆富士	4	8	42	
27	管理棟	2	研修室	埋込	4	8	42	
28	管理棟		放送中看板	看板	1	1	12	
29	講堂		ステージ脇放送室	埋込	1	3	42	
30	講堂		ステージ脇	逆富士	6	12	42	
31	講堂		ステージ	スポットライト	10	10	150	
32	講堂		器具庫(2)	逆富士	4	4	42	
33	講堂		卓球部	逆富士	2	2	42	
34	講堂		剣道部 2	逆富士	1	1	42	
35	講堂		剣道部 1	逆富士	2	2	42	
36	講堂		トイレ	逆富士	4	4	42	
37	講堂		トイレ	ブラケット	2	2	42	
38	講堂		トイレ前廊下	埋込	2	4	22	
39	講堂		トイレ前廊下	ブラケット	2	2	42	
40	講堂		多目的トイレ	電球	1	1	60	
41	講堂		玄関ホール	埋込	14	28	42	
42	講堂		器具庫(3)	逆富士	1	1	42	
43	講堂		風除室	埋込	3	6	42	
44	講堂		楽器庫	逆富士	6	12	42	
45	講堂		楽器庫前廊下	逆富士	1	1	42	
46	講堂		第一音楽室	埋込スクエア	12	72	42	
47	講堂		第一音楽室	ダウンライト	6	6	60	
48	講堂		第一音楽室	埋込黑板灯	2	2	42	
49	講堂		階段	埋込水銀灯	4	4	260	

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所

				既設照明				ランプ+ 器具の両 方更新 (○:該当 する場所)
No	設置場所			品名	既設数量		消費電力 (W/台)	
					器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)		
50	講堂		階段	階段通路誘導灯	1	1	42	
52	講堂		階段	埋込	4	8	42	
53	教室棟	1	教室(4部屋)	逆富士	36	72	42	
54	教室棟		教室(4部屋)	直付黒板灯	8	8	42	
55	教室棟	1	多目的ルーム	埋込	24	48	42	
56	教室棟	1	相談室	逆富士	5	10	42	
57	教室棟		資料室	逆富士	4	8	42	
58	教室棟	1	図書室	逆富士	24	48	42	
59	教室棟	1	西側階段下倉庫	逆富士	1	1	42	
60	教室棟	1	東側階段下倉庫	逆富士	1	1	42	
61	教室棟	2	教室(4部屋)	逆富士	36	72	42	
62	教室棟	2	教室(4部屋)	直付黒板灯	8	8	42	
63	教室棟	2	生徒会室	埋込	24	48	42	
64	教室棟		サーバー室	逆富士	3	6	42	
65	教室棟	2	資料室	逆富士	6	12	42	
66	教室棟	2	資料室	逆富士	2	2	42	
67	教室棟		多目的ルーム	埋込	24	48	42	
68	教室棟	3	教室(4部屋)	逆富士	36	72	42	
69	教室棟	3	教室(4部屋)	直付黒板灯	8	8	42	
70	教室棟	3	多目的ルーム	埋込	24	48	42	
71	教室棟	3	資料室	逆富士	9	18	42	
72	教室棟	3	資料室	逆富士	2	2	42	
73	教室棟		コンピューター室	埋込	24	48	42	
74	体育館		渡り廊下	逆富士	8	8	42	
75	体育館		部室(7部屋)	逆富士	7	14	42	
76	生徒玄関付近		生徒玄関	トラフ	32	32	42	
77	生徒玄関付近		生徒玄関	逆富士	8	16	42	
78	生徒玄関付近		ジオパーク資料室	スポットライト	5	5	102	
79	生徒玄関付近		ジオパーク資料室	ダウンライト	8	8	60	
80	特別棟	1	器材室	逆富士	3	6	42	
81	特別棟	1	第二音楽室	埋込	21	21	42	
82	特別棟	1	第二音楽室	埋込黒板灯	2	2	42	
83	特別棟	1	第二音楽室	ダウンライト	12	12	60	
84	特別棟	1	西側階段下倉庫	逆富士	1	1	42	
85	特別棟	1	技術室	逆富士	28	56	42	
86	特別棟		技術室	直付黒板灯	2	2	42	
87	特別棟	1	技術準備室	逆富士	3	6	42	
88	特別棟	1	技術用具室	逆富士	3	6	42	
89	特別棟	1	製図室	逆富士	12	24	42	
90	特別棟	1	製図室	直付黒板灯	1	1	42	
91	特別棟		美術室	逆富士	24	48	42	
92	特別棟	1	美術室	直付黒板灯	2	2	42	
93	特別棟	1	作品室	逆富士	6	12	42	
94	特別棟	1	美術準備室	逆富士	4	8	42	
95	特別棟	1	東側倉庫	トラフ	1	1	42	
96	特別棟	2	東側倉庫	トラフ	1	1	42	
97	特別棟	2	第二理科室	逆富士	20	40	42	
98	特別棟	2	第二理科室	直付黒板灯	1	1	42	
99	特別棟	2	理科準備室	逆富士	5	10	42	

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所

				既設照明				ランプ+ 器具の両 方更新 (○:該当 する場所)
No	設置場所			品名	既設数量		消費電力 (W/台)	
					器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)		
100	特別棟	2	第一理科室	逆富士	20	40	42	
101	特別棟	2	第一理科室	直付黒板灯	1	1	42	
102	特別棟	2	理科教員準備室	逆富士	3	6	42	
103	特別棟	2	暗室	逆富士	2	4	22	
104	特別棟	2	家庭準備室	逆富士	3	6	42	
105	特別棟	2	調理室	逆富士	16	32	42	
106	特別棟	2	調理室	直付黒板灯	1	1	42	
107	特別棟	2	被服室	逆富士	20	40	42	
108	特別棟	2	被服室	直付黒板灯	1	1	42	
109	管理棟共有部	1	廊下	逆富士	9	9	42	
110	管理棟共有部	2	廊下	逆富士	47	47	42	
111	管理棟共有部	2	廊下	逆富士	1	2	42	
112	管理棟共有部		階段	逆富士	1	2	42	
113	管理棟共有部		階段	階段通路誘導灯	1	1	42	
115	管理棟共有部		階段	埋込	1	2	42	
116	教室棟共有部		廊下	逆富士	12	12	42	
117	教室棟共有部	1	廊下	逆富士	8	16	42	
118	教室棟共有部	1	廊下	埋込	40	80	42	
119	教室棟共有部	1	廊下	ダウンライト	10	10	60	
120	教室棟共有部	1	廊下	ダウンライト	6	6	60	
121	教室棟共有部	2	廊下	逆富士	8	8	42	
122	教室棟共有部	2	廊下	逆富士	8	16	42	
123	教室棟共有部	2	廊下	埋込	40	80	42	
124	教室棟共有部	2	廊下	ダウンライト	10	10	60	
125	教室棟共有部	2	廊下	ダウンライト	6	6	60	
126	教室棟共有部	3	廊下	逆富士	6	12	42	
127	教室棟共有部	3	廊下	埋込	40	80	42	
128	教室棟共有部	3	廊下	ダウンライト	10	10	60	
129	教室棟共有部	3	廊下	ダウンライト	6	6	60	
130	教室棟共有部		階段	逆富士	6	12	42	
131	教室棟共有部		階段	階段通路誘導灯	4	4	42	
133	特別棟共有部	1	廊下	逆富士	25	25	42	
134	特別棟共有部	2	廊下	逆富士	24	24	42	
135	特別棟共有部		階段	逆富士	2	4	42	
136	特別棟共有部		階段	階段通路誘導灯	1	1	42	
138	屋外		軒下	ダウンライト	21	21	60	
139	屋外		軒下	ポーチ灯	2	2	32	
141	屋外		軒下	人感ポーチ灯	3	3	27	
142	屋外		軒下	ビームランプ	7	7	102	
143	屋外		グラウンド用具室	逆富士	6	6	35	
144	屋外		部室	逆富士	12	12	35	
145	屋外		外物置	トラフ	4	4	42	
146	屋外		受水槽	トラフ	8	8	42	
147	屋外		外灯	ポール灯	4	4	260	

様式6[㏍]

【施設名称】

能生児童館・能生子育て支援センター

【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所

No	設置場所	品名	既設数量		消費電力 (W/台)	ランプ+器具の 両方更新 (○:該当する 場所)
			器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)		
1	トイレ(男性)	ミラー灯	2	2	17	
2	トイレ(女性)	ミラー灯	2	2	17	
3	湯沸室	逆富士	1	1	42	
4	湯沸室(休憩室)	スクエアシーリング	1	2	22	
5	倉庫	逆富士	2	2	42	
6	相談室 1	埋込	2	4	42	
7	ことばの教室	埋込	1	2	42	
8	相談室3	埋込	2	4	42	
9	廊下 1	埋込	3	6	42	
10	ホール	埋込	19	38	42	
11	事務所	埋込	8	16	42	
12	書庫	逆富士	6	12	42	
13	機械室	両笠	2	2	42	
14	ホール廊下	スクエア	4	8	36	○
15	ホール廊下	ダウンライト	8	8	18	○
16	図書室	特殊器具	2	16		
17	図書室	スクエア	4	8	36	○
18	トイレ(男性)	ミラー灯	2	2	17	
19	トイレ(女性)	ミラー灯	2	2	17	
20	機械室	両笠	2	2	42	
21	HWC	逆富士	1	1	42	
22	HWC	ミラー灯	1	1	17	
23	工作室	特殊器具	2	16		
24	工作室	スクエア	4	8	36	○
25	学習室	特殊器具	2	16		
26	学習室	スクエア	4	8	36	○
27	遊戯室	特殊器具	2	16		

様式6[㏍]

【施設名称】

能生児童館・能生子育て支援センター

【別紙3】

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所

		既設照明				ランプ+器具の 両方更新 (○:該当する 場所)
No	設置場所	品名	既設数量		消費電力 (W/台)	
			器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)		
28	遊戯室	スクエア	4	8	36	○
29	遊戯室	スポットライト	4	4	60	
30	事務所	埋込	5	10	42	
31	事務所(給湯)	逆富士	1	1	42	
32	EV機械室	両笠	1	1	42	
34	風除室	ダウンライト	4	4	18	○
35	吹抜ホール	ダウンライト	8	8	18	○
36	吹抜ホール	ダウンライト	6	6	210	○
38	軒下	ダウンライト	3	3	18	○
40	外構	ポール灯	1	1	210	○

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所

No	設置場所		品名	既設数量		消費電力 (W/台)	ランプ+ 器具の両 方更新 (○:該当 する場所)
				器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)		
1	1F	風除室	φ100 ダウンライト LED	6	6	18	
2	1F	ラウンジ	□280スクエアランプ	20	60	25	○
3	1F	ラウンジ	□280スクエアランプ	8	16	25	○
4	1F	ラウンジ	φ75 ダウンライト LED	9	9	18	○
5	1F	男子WC	FL40形1灯式埋込式 幅150	2	2	42	
6	1F	男子WC	φ75 ダウンライト LED	2	2	18	○
7	1F	多目的WC	□280スクエアランプ 人感センサー付	1	2	25	○
8	1F	女子WC	FL40形1灯式埋込式 幅150	2	2	42	
9	1F	女子WC	φ75 ダウンライト LED	4	4	18	○
10	1F	女子WC	FL20形1灯式手元灯 グロー	3	3	22	○
11	1F	女子WC	FL20形1灯式手元灯 グロー	3	3		○
12	1F	授乳室	□280スクエアランプ 人感センサー付	1	2	25	○
13	1F	授乳室	FL40形1灯式笠付トラフ型	1	1	42	
14	1F	和室	φ75 ダウンライト LED	2	2	18	○
15	1F	和室	40形2灯式下面開放型 幅240	10	20	35	
16	1F	和室	FL40形1灯式逆富士型 幅100	2	2	35	
17	1F	キッチン	FL40形2灯式埋込型 幅320	2	4	35	
18	1F	キッチン	FL20形1灯式キッチン灯	1	1	22	○
19	1F	倉庫	FL40形1灯式逆富士型 幅100	1	1	35	
20	1F	控室	□140 電球	2	2	18	○
21	1F	控室	和風シーリング	1	1	70	○
22	1F	控室	40形2灯式下面開放型 幅240	8	16	35	
23	1F	控室	FL40形1灯式逆富士型 幅100	1	1	35	
24	1F	第一会議室	FL40形2灯式埋込型 幅220	18	36	35	
25	1F	体育館	高天井照明	45	45	415	○
26	1F	電気室	FL40形2灯式トラフ型	5	10	42	
27	1F	ミーティングルーム	FL40形2灯式埋込型 幅220	10	20	35	
28	1F	放送室	FL40形1灯式逆富士型 幅100	1	1	35	

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所

No	設置場所		品名	既設数量		消費電力 (W/台)	ランプ+ 器具の両 方更新 (○:該当 する場所)
				器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)		
29	1F	男子WC	FL40形1灯式埋込式 幅150	4	4	42	
30	1F	男子WC	φ75 ダウンライト LED	2	2	18	○
31	1F	女子WC	FL40形1灯式埋込式 幅150	4	4	42	
32	1F	女子WC	φ75 ダウンライト LED	6	6	18	○
33	1F	女子WC	FL20形1灯式手元灯 グロー	4	4	22	○
34	1F	女子WC	FL20形1灯式手元灯 グロー	4	4	22	○
35	1F	用具室	FL40形1灯式笠付トラフ型	2	2	42	
36	1F	用具室	FL40形2灯式トラフ型	3	6	42	
37	1F	階段	FL20型1灯式逆富士型 幅100	3	3	19	
38	1F	玄関	FL40形2灯式埋込型 幅320	2	4	35	
39	1F	玄関	FL40形3灯式埋込型 幅450	5	15	42	
40	1F	男子更衣室	FL40形1灯式逆富士型 幅100	1	1	35	
41	1F	女子更衣室	FL40形1灯式逆富士型 幅100	1	1	35	
42	1F	軒下	□125 電球	5	5	18	○
43	屋外	外壁	FL20型1等式 ブラケット	1	2	22	○
44	屋外	外壁	FL20型1等式 ブラケット	1	2		○
45	屋外	外壁	ブラケットライト LED	2	2	10	○
46	1F	渡り廊下	φ150 ダウンライト	14	14	27	○
47	2F	廊下	φ75 ダウンライト LED	17	17	18	○
48	2F	第二会議室	FL40形2灯式埋込型 幅220	9	18	35	
49	2F	第三会議室	FL40形2灯式埋込型 幅220	12	24	35	
50	2F	第四会議室	FL40形2灯式埋込型 幅220	24	48	35	
51	2F	第五会議室	□550 スクエアランプ	10	40	38	
52	2F	第五会議室（器具交換不可）	FL20型4等式 スクエア型 幅650	6	24	22	
53	2F	倉庫	FL40形1灯式笠付トラフ型	1	1	42	
54	2F	倉庫	FL40形2等式 トラフ型	1	2	42	
55	2F	男子WC	FL40形1灯式埋込式 幅150	2	2	42	
56	2F	男子WC	φ75 ダウンライト LED	2	2	18	○

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所

			既設照明				ランプ+ 器具の両 方更新 (○:該当 する場所)
No	設置場所		品名	既設数量		消費電力 (W/台)	
				器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)		
57	2F	女子WC	FL40形1灯式埋込式 幅150	2	2	42	
58	2F	女子WC	φ75 ダウンライト LED	4	4	18	○
59	2F	女子WC	FL20形1灯式手元灯 グロー	3	3	22	○
60	2F	女子WC	FL20形1灯式手元灯 グロー	3	3		○
61	2F	階段	φ75 ダウンライト LED	9	9	18	○
62	屋外	駐車場	外灯	1	1	110	
63	屋外	駐車場	外灯	7	7	110	

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所
対象外

No	設置場所		既設照明				ランプ+ 器具の両 方更新 (○:該当 する場所)
			品名	既設数量 器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	消費電力 (W/台)	
1	1F	入口	FL40形2灯式逆富士型	1	2	42	
2	1F	入口	ポーチ灯	2	2	100	○
3	1F	トイレ通路	FL40形2灯式トラフ型 吊下げ	2	4	42	
4	1F	トイレ	FL40形2灯式トラフ型 吊下げ	3	6	42	
5	1F	トイレ	FL20形1灯式ブラケット	3	3	22	○
6	1F	トイレ	φ300ブラケット 明暗付き FCL30	1	1	32	○
7	1F	風除室	FL40形2灯式逆富士型	1	2	42	○
8	1F	受付	FL40形2灯式逆富士型	2	4	42	
9	1F	受付	FL20形1灯式埋込型非常灯兼用	1	1	22	
10	1F	受付	FL40形1灯式ウォールウォッシャー型 吊下げ	3	3	42	○
11	1F	展示室	FL40形4灯式直付スクエア□640	1	4	42	
12	1F	展示室	□150 ダウンライト FDL13 未使用	9	9	13	
13	1F	展示室	FL20形1灯式埋込型非常灯兼用	2	2	22	
14	1F	展示室	FL20形5灯式直付スクエア□650	1	5	22	○
15	1F	展示室	スポットライト E26 60W L	6	6	60	○
16	1F	ショーケース	40形1灯式トラフ型 LED	31	31		
17	1F	ショーケース【器具交換不可】	FL40形1灯式ホルダー	7	7	42	
18	1F	事務室	Hf32形2灯式逆富士型	9	18	35	
19	1F	物置	Hf32形1灯式直付型	1	1	35	
20	1F	物置	電球 直付 E26 60W L	1	1	60	
21	1F	物置	10Wブラケット	1	1	12	
22	1F	倉庫	FL40形2灯式トラフ型	6	12	42	○
23	1F	倉庫	FL20形1灯式逆富士型非常灯兼用	1	1	22	
24	2F	倉庫	FL40形2灯式トラフ型	6	12	42	○
25	2F	階段	電球 ブラケット LED	8	8		
26	2F	展示室	□150 ダウンライト FDL13 未使用	20	20	13	
27	2F	展示室	FL20形1灯式埋込型非常灯兼用	3	3	22	
28	2F	展示室	スポットライト E26 60W L	10	10	60	○

※ランプと器具の両方を更新(LED化)する場所
対象外

			既設照明				ランプ+ 器具の両 方更新 (○:該当 する場所)
No	設置場所		品名	既設数量		消費電力 (W/台)	
				器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)		
29	2F	展示室	FL40形4灯式直付スクエア□640 ?	2	8	42	
30	2F	展示室	FL20形5灯式直付スクエア□650	1	5	22	
31	2F	ショーケース	40形1灯式トラフ型 LED	46	46		
32	2F	ショーケース【器具交換不可】	FL20形1灯式ホルダー	24	24	22	
33	2F	ショーケース	直付壁面スポットライト ビーム球100W 未使用	12	12		