

物品仕様書

No.	項 目	内 容
1	契約番号	第 405 号
2	品 名	消防用ホース の新品で、下記の内容を満たすもの。
3	数 量	20本 (65mmホース10本、50mmホース10本)
4	規 格	(1)呼称 65φ、50φ (2)使用圧 1.6MPa以上 (3)標準長 20.0m程度 (4)ホース接手 軽合金製 差込式(通称マチノ式) (5)接手取付 アルミ合金リングによる圧縮装着、耳部を補強すること (6)日本消防検定協会の検定品であること
5	付属品	無
6	参考銘柄	SAKURA SRS16、キンパイ SP-H-A、アシモリ Dライトエースα
7	同等品	可
8	納入場所	糸魚川市消防本部
9	その他	(1)組立・搬入・各種設定・接続等が必要な場合は、費用も含め使用可能な状態での納品を前提として見積りをお願いします。 (2)同等品での見積を希望される場合は、公告文で指定する期限までに「同等品確認申請書兼承認書」にその規格等が容易に判断できるメーカー仕様書(仕様表、寸法図など)を添付して提出してください。 ※規格に変更がない後継品の場合は、申請不要です。 (3)保証期間は納入完了の日から起算して1年間とします。又この期間において材質・縫製等の不良による故障・破損等の欠陥を認めた場合、その修理は無償(部品代金も含む)で対応をお願いします。
10	担当課・係	消防本部警防課 警防救助係