

## 物品仕様書

No.	項目	内容
1	契約番号	第 39 号
2	品名	気化式冷風機 <span style="float: right;">の新品で、下記の内容を満たすもの。</span>
3	数量	16台
4	規格	<p>製品仕様</p> <p>(1) 日本国内で製造されたものであること。</p> <p>(2) 風量は弱・中・強等、調節ができること。</p> <p>(3) 風向は、左右・上下に40度程度のオートスイングが可能なこと。</p> <p>(4) 管理者以外の操作を禁止するキーロック機能があること。</p> <p>(5) 安全装置がついていること。(過負荷保護/水切れ検知/モーター加熱保護)</p> <p>(6) 給水方法はタンク貯水式で、タンク貯水量は50L以上あること。</p> <p>(7) 本体とタンクがワンタッチで切り離しができ、タンクには開口部があり清掃が容易な構造であること。</p> <p>(8) キャスター付きで移動が容易にできること。</p> <p>(9) 消し忘れ防止のためオフタイマーが標準装備されていること。</p> <p>(10) 冷却エレメント乾燥のための自動停止モード機能がついていること。</p> <p>(11) 寸法・質量  寸法: 幅550mm×奥行560mm×高さ1,370mm程度  質量: 51kg程度</p> <p>(12) 電源  単相100V</p> <p>(13) 冷房能力  50Hzで3.9kW以上、60Hzで4.4kW以上</p> <p>(14) 騒音値  (最大値)50Hzで59dB、60Hzで63dB 程度</p>
5	付属品	避難所対策セット構成品(1台につき) 消臭パック 16個、本体収納カバー 1個、ボールガード 1個、冷却エレメント2個
6	参考銘柄	静岡製機 RKF406 α
7	同等品	可
8	納入場所	市内15施設(別紙配送表のとおり)
9	その他	<p>(1) 組立・搬入・各種設定・接続等が必要な場合は、費用も含め使用可能な状態での納品を前提として見積りをお願いします。</p> <p>(2) 同等品での入札を希望される場合は、公告文で指定する期限までに「同等品確認申請書兼承認書」にその規格、仕様等が容易に判断できる資料(カタログ、仕様表、寸法図等)を添付して提出してください。  ※規格に変更がない後継品の場合は、申請不要です。</p> <p>(3) 保証期間は納入完了の日から起算して1年間とします。又この期間において材質・縫製等の不良による故障・破損等の欠陥を認めた場合、その修理は無償(部品代金も含む)で対応をお願いします。</p>
10	担当課・係	危機管理課 危機対策係

## 別紙配送表

## 気化式冷風機納入場所

No.	施設名	住所	数量	備考
1	消防本部	南寺島2-10-20	1	
2	下早川地区公民館	上覚22-2	1	
3	大和川地区公民館	大和川6346-1	1	
4	磯部地区公民館	筒石355-2	1	
5	小泊地区公民館	能生7567-7地先	1	
6	能生生涯学習センター	能生1941-2	1	
7	西能生地区公民館	桂490-1	1	
8	中能生地区公民館	大沢241-2	1	
9	上南地区公民館	槇248	1	
10	木浦地区公民館	木浦3722-3	1	
11	田沢地区公民館	田海13-2	1	
12	青海生涯学習センター	青海4690	2	
13	歌外波地区公民館	歌861	1	
14	外波支館	外波360-38	1	
15	旧市振小学校	市振775-1	1	
		合計	16	