

# 質 問 回 答 書

令和8年6月2日

契約番号 第 132 号

件 名 スポットクーラー

上記入札にあたり質疑書が提出されましたので回答します。

No.	質問事項	回答
	(株)ナカミ スポットクーラーSAC-30WS に (窓用ダクトパネル)WP-240 が適合しません がよろしいでしょうか？	(株)ナカミ スポットクーラーSAC-30WS 専用 の窓用ダクトパネルが販売されていないため、 (窓用ダクトパネル)WP-240 を参考に、規格に 合うように加工をお願いします。