


物品仕様書

| No. | 項目 | 内容 |
|-----|-------|--|
| 1 | 契約番号 | 第 217 号 |
| 2 | 品名 | 天井カセット型エアコン(小泊地区公民館) の新品で、下記の内容を満たすもの。 |
| 3 | 数量 | 一式 |
| 4 | 規格 | <p>1 天井カセット型エアコン 室内機/2台 室外機/1台(耐重塩害仕様) (4方向吹出しタイプ)</p> <p>(1)室内機 電源 三相200V 冷房能力 12.5kw 程度 暖房能力 14.0kw 程度 室内機寸法 幅950mm×奥行950mm×高さ288mm 程度 色 ホワイト系 ワイヤードリモコン 1個</p> <p>(2)室外機 外形寸法 幅950mm×奥行370mm×高さ1,140mm 程度</p> <p>(3)架台据付け 室外機架台 既存の架台を再利用すること</p> <p>2 機器取付等 (設置位置は、別紙図面のとおり) 機器搬入据付 1式 冷媒配管、ドレン配管工事 1式 (既設配管を再利用する) 制御配線、機器接続工事 1式 (既設配管を再利用する) 屋外配管の耐候処理 化粧カバー(既設を再利用する)</p> <p>既設品の撤去処分 室内機天井カセット型:W900mm×D930mm×2台 室外機:W900mm×D330mm×H760mm</p> <p>上記は想定される作業内容です。見積りの際には現場確認をお願いします。 既設エアコンの撤去など、設置に必要な材料および諸経費を含めてください。 エアコン設置の作業日程は、落札者との協議により決定します。</p> |
| 5 | 付属品 | リモコン、取扱説明書ほかメーカー標準付属品一式 |
| 6 | 参考銘柄 | 日立 RCI-GP140RSHP12 (室内機:RCI-GP71KA、室外機:RAS-GP140RSH4 耐重塩害仕様) |
| 7 | 同等品 | 可 |
| 8 | 納入場所 | 小泊地区公民館 2階和室 |
| 9 | その他 | <p>(1)既設エアコン及び室外機の撤去、新しいエアコン・室外機の組立・搬入・各種設定・接続等の費用も含め使用可能な状態での納品を前提として見積りをお願いします。</p> <p>(2)同等品での見積りを希望される場合は、公告文で指定する期限までに「同等品確認申請書兼承認書」にその規格等が容易に判断できるメーカー仕様書(仕様表、寸法図など)を添付して提出してください。※規格に変更がない後継品の場合は、申請不要です。</p> <p>(3)現場確認を希望する場合は、事前に日時を調整しますので、下記までご連絡ください。連絡先/地域協働課 コミュニティ推進係 電話025-552-1511(代表)</p> <p>(4)保証期間は納入完了の日から起算して1年間とします。又この期間において材質・機器の不良による故障・破損等の欠陥を認めた場合、その修理は無償(部品代金も含む)で対応をお願いします。</p> |
| 10 | 担当課・係 | 地域協働課 コミュニティ推進係 |

小泊地区公民館 エアコン設置図



和室の天井型エアコン室内機 2 台と室外機を 1 台入れ替える。

■ エアコン ■ 室外機