

別記様式第 1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書

令和 7 年 8 月 6 日

糸魚川市消防本部
消防長 竹田 健一 殿

届出者
住 所 糸魚川市一の宮1丁目2番5号
氏 名 糸魚川市長 久保田 郁 夫
電話番号 025-552-1511

下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第 17条3の3の規定に基づき報告します。

記

防火対象物	所在地	糸魚川市東寺町2丁目4番2号		
	名称	糸魚川東保育園		
	用途	6項一ハ		
	規模	地上 1 階	地下 階	延べ面積 1,311.20 m ²
消防用設備等 (特殊消防用設備等)の種類等		自動火災報知設備 誘導灯設備 屋内消火栓設備 消 火 器		
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄		※ 備 考

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
 - 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
 - ※印欄は、記入しないこと。

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

名 称	糸魚川東保育園		防 火 管理者	室川 真希	
所在地	糸魚川市東寺町2丁目4番2号		点検実施 責任者	登録番号15-1-008 糸魚川防災株式会社 山田 健	
点検種別	機器点検 ・（設備等設置維持計画による点検）	総合点検	点検年月日	令和7年06月17日～令和7年06月17日	
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者	
	判 定	不 良 内 容			
自動火災報知設備	○良・不良			室川 真希	
誘導灯設備	○良・不良			室川 真希	
屋内消火栓設備	○良・不良			室川 真希	
消 火 器	○良・不良			室川 真希	
	良・不良				
	良・不良				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表

点 検 者						設 備 名
住 所	糸魚川市大字大野 1 5 2 5 - 1			氏 名	山 田 健	
社 名	糸魚川防災株式会社			電 話 番 号	025(552)8303	
資 格		消 防 設 備 士				自動火災報知設備 誘導灯設備 屋内消火栓設備 消 火 器
種 類 等		交 付 年 月 日	交付番号	交付知事	講 習 受 講 年 月	
甲 種	特 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	1 類	2004 年 12 月 13 日	00032	新潟	2021 年 11 月	
甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	3 類	2015 年 08 月 20 日	00022	新潟	2021 年 11 月	
甲・乙種	4 類	2004 年 08 月 09 日	00023	新潟	2020 年 11 月	
甲・乙種	5 類	年 月 日			年 月	
乙 種	6 類	2000 年 12 月 14 日	00073	新潟	2022 年 11 月	
乙 種	7 類	年 月 日			年 月	
備 考						
資 格		消 防 設 備 点 検 資 格 者				
種 類 等		交 付 年 月 日	交付番号	有 効 期 限		
特 種		年 月 日		年 月 日		
第 1 種		2022 年 06 月 09 日	141302273	2028 年 03 月 31 日		
第 2 種		2022 年 06 月 10 日	241302367	2028 年 03 月 31 日		

点 検 者						設 備 名
住 所	糸魚川市大字大野 1 5 2 5 - 1			氏 名	井 澤 理	
社 名	糸魚川防災株式会社			電 話 番 号	025(552)8303	
資 格		消 防 設 備 士				消 火 器
種 類 等		交 付 年 月 日	交付番号	交付知事	講 習 受 講 年 月	
甲 種	特 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	1 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	3 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	4 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	5 類	年 月 日			年 月	
乙 種	6 類	2019 年 08 月 23 日	00136	新潟	2023 年 11 月	
乙 種	7 類	年 月 日			年 月	
備 考						
資 格		消 防 設 備 点 検 資 格 者				
種 類 等		交 付 年 月 日	交付番号	有 効 期 限		
特 種		年 月 日		年 月 日		
第 1 種		年 月 日		年 月 日		
第 2 種		年 月 日		年 月 日		

- 備 考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4 とすること。
- 2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
- 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月日、有効期限を記載すること。
- 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。(第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。)

自 動 火 災 報 知 設 備 点 検 票									
名 称		糸魚川東保育園				防 火 管 理 者		室 川 真 希	
所 在		糸魚川市東寺町2丁目4番2号				立 会 者		同 上	
点 検 種 別		機器・総合		点検年月日		令和7年 06月 17日～		令和7年 06月 17日	
点 検 者		氏名		点 検 者		社名		TEL	
		山田 健		所属会社		糸魚川防災株式会社		025(552)8303	
						住所		糸魚川市大字大野1525-1	
点 検 名		受信機		製造者名		ホーチキ(株)			
設 備 名				型 式 等		受第28～3号		HAV-AAW15(10)	
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容	
				種別・容量等の内容		判定			
機 器 点 検									
予備電源・非常電源 (内蔵型)	外 形		密閉型(Ni-Cd)		○				
	表 示		DC24V1.65Ah 2021年製		○				
	※端子電圧		26V		○				
	※切替装置		自動		○				
	※充電装置		トリクル		○				
	※結線接続				○				
受信機	周囲の状況		事務室		○				
	外 形		P型1級		○				
	表 示				○				
	警戒区域の表示装置		6/10窓		○				
	電 圧 計		デジタルV		○				
	スイッチ類				○				
	ヒューズ類		A		○				
	※継電器				○				
	表 示 灯		LED		○				
	通 話 装 置				○				
	※結線接続				○				
	接 地		D種		○				
	附 属 装 置		自家発		○				
	中継器	※火災表示等		蓄積式		○			
アナログ式				/					
二信号式				/					
その他				/					
※注意表示				/					
回路導通				○					
設定表示温度等				/					
感知器作動等の表示				/					
予 備 品 等		ヒューズ他		○					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

感 知 器	外 形		○			
	警 戒 状 況	未 警 戒 部 分		○		
		感 知 区 域		○		
		適 応 性		○		
		機 能 障 害		○		
	※熱感知器	ス ポ ッ ト 型	差動 定温(再) 熱アナログ	○		
		分 布 型	空 気 管 式	○		
			熱電対式・熱半導体式	/		
		感 知 線 型	/			
		※煙感知器	ス ポ ッ ト 型	イオン 光電 アナログ	○	
	分 離 型		/			
	※ 炎 感 知 器		赤外線 紫外線	/		
		※多信号感知器・複合式感知器	/			
		遠隔試験機能を有する感知器	/			
発 信 機	周 囲 の 状 況	通路	○			
	外 形	P型1級	○			
	表 示		○			
	押しボタン・送受話器		○			
	表 示 灯	LED	○			
音 響 装 置	外 形	150m/m	○			
	取 付 状 態	総合盤内	○			
	音 圧 等	90db以上	○			
	鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動	○			
	※ 蓄 積 機 能	有り	○			
	※ 二 信 号 機 能	無し	/			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。

7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

自動試験機能	予備電源・非常電源		/					
	受信機の火災表示		/					
	受信機の注意表示		/					
	受信機・中継器の制御機能・電路		/					
	感知器		/					
	感知器回路・ベル回路		/					
無線機能			/					
総合点検								
同時作動			○					
※煙感知器等の感度			○					
地区音響装置の音圧		90db以上	○					
※総合作動			○					
備考	異常なし。							
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	加熱試験器	BV9117	H28.1	松下電工	メーターリレー試験器			
	加煙試験器	FTG012	H28.2	能美防災	炎感知器用動作試験器			
	空気注入試験器	NT28A		ニッタン	普通騒音計	3431	R3.1	日置
	煙感知器用感度試験器	BG99105	R6.5	パナソニック	回路計	7100AM	デジタル	三和
	減光フィルター				絶縁計	3454-10	R3.1	日置

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

配 線 点 検 票 (設備名 自動火災報知設備)								
名 称	糸魚川東保育園				防 火 管理者	室川 真希		
所 在	糸魚川市東寺町2丁目4番2号				立会者	同 上		
点検種別	総 合		点検年月日	令和7年 06 月 17 日～ 令和7年 06 月 17 日				
点 検 者	氏名 山田 健		点 検 者 所 属 会 社	社名 糸魚川防災株式会社 TEL 025(552)8303				
	住所 糸魚川市大字大野1525-1							
点 検 項 目		点 検 結 果				措 置 内 容		
		種別・容量等の内容		判定	不良内容			
総 合 点 検								
専 用 回 路	AC100V			○				
開 閉 器 ・ 遮 断 器	NFB 20A			○				
ヒ ュ ー ズ 類				○				
絶 縁 抵 抗	常用 50 MΩ 非常 MΩ			○				
耐 熱 保 護	耐熱線 (警報回路)			○				
備 考	異常なし。							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	回 路 計	7100AM	デジタル	三 和				
	絶 縁 計	3454-10	R 3. 1	日 置				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘導灯及び誘導標識点検票									
名 称		糸魚川東保育園					防 火 管理者		室川 真希
所 在		糸魚川市東寺町2丁目4番2号					立会者		同 上
点検種別		機 器		点検年月日		令和7年 06月 17日 ～ 令和7年 06月 17日			
点 検 者		氏名		点 検 者 所属会社	社名 糸魚川防災株式会社 TEL 025(552)8303				
		山田 健			住所 糸魚川市大字大野1525-1				
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容	
				種別・容量等の内容			判 定		不 良 内 容
				避難口	通 路	客 席			
機 器 点 検									
誘 導 灯	外箱・表示面	種 類			/	○			
		視認障害等			/	○			
		外 形			/	○			
		表 示			/	○			
	非常電源 (内蔵型)	外 形			/	○			
		表 示			/	○			
		機 能			/	○			
	光 源				/	○			
	点 検 ス イ ッ チ				/	○			
	ヒ ュ ー ズ 等				/	○			
	結 線 接 続				/	○			
	信号 装置等	外 形	/	/	/	/			
		結 線 接 続	/	/	/	/			
		機 能	/	/	/	/			

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

配 線 点 検 票 (設備名 誘導灯設備)								
名 称	糸魚川東保育園				防 火 管理者	室川 真希		
所 在	糸魚川市東寺町2丁目4番2号				立会者	同 上		
点検種別	総 合		点検年月日	令和7年 06 月 17 日～ 令和7年 06 月 17 日				
点 検 者	氏名 山田 健		点 検 者 所 属 会 社	社名 糸魚川防災株式会社 TEL 025(552)8303				
	住所 糸魚川市大字大野1525-1							
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容		
			種別・容量等の内容	判定	不良内容			
総 合 点 検								
専 用 回 路	AC100V			○				
開 閉 器 ・ 遮 断 器	NFB 20A			○				
ヒ ュ ー ズ 類				○				
絶 縁 抵 抗	常用 50 MΩ 非常 MΩ			○				
耐 熱 保 護	予備電源内蔵			/				
備 考	異常なし。							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	回 路 計	7100AM	デジタル	三 和				
	絶 縁 計	3454-10	R 3. 1	日 置				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

屋 内 消 火 栓 設 備 点 検 票										
名 称	糸魚川東保育園					防 火 管理者	室 川 真 希			
所 在	糸魚川市東寺町2丁目4番2号					立会者	同 上			
点 検 種 別	機器・総合		点検年月日	令和7年 06月 17日～ 令和7年 06月 17日						
点 検 者	氏名 山 田 健		点 検 者 所属会社	社名 糸魚川防災株式会社			TEL 025(552)8303			
	住所 糸魚川市大字大野1525-1									
点 検 設 備 名	ポンプ	製造者名 (株)川本製作所			電 動 機	製造者名 富士電気(株)				
		型 式 等 KTK 505C 5.5T				型 式 等 MLC8117Z				
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容			
			種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容				
機 器 点 検										
水 源	貯 水 槽	種別	地下	○						
	水 量		5.31 m ³	○						
	水 状	水道水		○						
	給 水 装 置	ボールタップ		○						
	水 位 計			/						
	圧 力 計			/						
	バ ル ブ 類			○						
加 圧 送 水 装 置	ポンプ の 制 御 装 置 式	電 動 機	周囲の状況	ポンプ室	○					
		制御装置	外 形		○					
			表 示		○					
			電圧計・電流計	205V 21.1A	○					
			開閉器・スイッチ類	3P50A	○					
			ヒューズ類	1～3A	○					
			継 電 器	マグネット	○					
			表 示 灯	LED	○					
			結 線 接 続		○					
		接 地	D種	○						
予 備 品 等	ヒューズ他	○								

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加 圧 送 水 装 置	起 動 装 置	直接 操作 部	周囲の状況	ポンプ室	○		
			外形	押し釦	○		
			表示		○		
			機能		○		
		遠隔 操作 部	周囲の状況	消火栓組込	○		
			外形	押し釦	○		
			表示		○		
			機能	専用 兼用	○		
		遠隔 起動 部	周囲の状況	消火栓箱内	○		
			外形	バルブ	○		
			機能		○		
		起動 用水 圧 装 置	開閉	圧力スイッチ	設定圧力	MPa	/
	起動		起動用圧力		MPa	/	
	機能		作動圧力	MPa	/		
	電 動 機	外形	5.5kw	○			
		回転軸	3000rpm	○			
		軸受部		○			
		軸継手		○			
		機能		○			
	ポン プ	外形		○			
		回転軸	2910rpm	○			
		軸受部		○			
		グランド部		○			
		連成計・圧力計	連-0.1~1Mpa 圧0~1Mpa	○			
		性能	0.64 MPa 300 L/min	○			
	呼 水 装 置	呼水槽	50L	○			
		バルブ類		○			
		自動給水装置	ホールタップ	○			
減水警報装置		電極棒	○				
フート弁		VF-50	○				
性能試験装置			○				
高架水槽方式		MPa	/				
圧力水槽方式		MPa	/				
減圧のための措置			/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

配管等	管・管継手			○				
	支持金具・つり金具			○				
	バルブ類			○				
	ろ過装置			/				
	逃し配管		15A	○				
屋内消火栓箱等	消火栓箱		周囲の状況	通路他	○			
			外形	専用スチール製 2基	○			
			表示		○			
	ホース・ノズル	外形	1号消火栓	ホース m×	ノズル径 本 mm	/		
			易操作性1号消火栓・ 2号消火栓・広範囲 型2号消火栓	ホース m×	ノズル径 本 mm	○	2003年製	
		操作性			○			
		ホースの耐圧性能			/			
	消火栓開閉弁		玉型弁	○				
	表示灯		専用 兼用	○				
	始動表示灯			○				
	使用方法の表示			○				
	降下装置	周囲の状況			/			
		外形			/			
		表示灯			/			
		表示			/			
機能			/					
耐震措置		フレキシブル	○					
総 合 点 検								
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置	PUA2-06-01	○				
		表示・警報等		○				
		電動機の運転電流	18A	○				
		運転状況		○				
	放水圧力		0.45 MPa	○				
	放水量		88.25 L/min	○				
	減圧のための措置			/				
高架水槽方式 ・ 圧力水槽方式	放水圧力		MPa	/				
	放水量		L/min	/				
	減圧のための措置			/				
備考	異常なし。							
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	ピトーゲージ			ニッシン	絶縁計	3454-10	R3.1	日置
	圧力計			大東金属				
	回転計	5600	デジタル	共立				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること

配 線 点 検 票 (設備名 屋内消火栓設備)								
名 称	糸魚川東保育園				防 火 管理者	室川 真希		
所 在	糸魚川市東寺町2丁目4番2号				立会者	同 上		
点検種別	総 合	点検年月日	令和7年 06 月 17 日～ 令和7年 06 月 17 日					
点 検 者	氏名 山田 健	点 検 者 所 属 会 社	社名 糸魚川防災株式会社 TEL 025(552)8303					
	住所 糸魚川市大字大野1525-1							
点 検 項 目		点 検 結 果				措 置 内 容		
		種別・容量等の内容	判定	不良内容				
総 合 点 検								
専 用 回 路	AC 200V		○					
開 閉 器 ・ 遮 断 器	3P50A		○					
ヒ ュ ー ズ 類			○					
絶 縁 抵 抗	常用 50 MΩ 非常 ** MΩ		○					
耐 熱 保 護	耐火電線		○					
備 考	異常なし。							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	回 路 計	7100AM	デジタル	三 和				
	絶 縁 計	3454-10	R 3. 1	日 置				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消 火 器 具 点 検 票										
名 称	糸魚川東保育園						防 火 管理者	室川 真希		
所 在	糸魚川市東寺町2丁目4番2号						立会者	同 上		
点検種別	機 器 点 検		点検年月日		令和7年 06月 17日～令和7年 06月 17日					
点 検 者	氏名 山田 健		点 検 者 所 属 会 社		社名 糸魚川防災株式会社 TEL 025(552)8303					
					住所 糸魚川市大字大野1525-1					
点 検 項 目			点 検 結 果						措 置 内 容	
			消火器の種別							
			A	B	C	D	E	F		
機 器 点 検										
設置状況	設 置 場 所	○						○		
	設 置 間 隔	○						○		
	適 応 性	○						○		
	耐 震 措 置	/						/		
表 示 ・ 標 識		○						○		
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○						○		
	安 全 栓 の 封	○						○		
	安 全 栓	○						○		
	使用済みの表示装置	/						/		
	押し金具・レバー等	○						○		
	キ ャ ッ プ	○						○		
	ホ ー ス	○						○		
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○						○		
	指 示 圧 力 計	○						○		
	圧 力 調 整 器	/						/		
	安 全 弁	/						/		
	保 持 装 置	/						/		
	車 輪 (車 載 式)	/						/		
ガ ス 導 入 管 (車 載 式)	/						/			

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消火器の内部機能等	本体・内容筒器等	本体容器											
		内筒等											
		液面表示											
	消薬剤	性状											
		消火薬剤量											
	加圧用ガス容器												
	カッター・押し金具												
	ホース												
	開閉式ノズル・切替式ノズル												
	指示圧力計												
	使用済みの表示装置												
	圧力調整器												
	安全弁・減圧孔（排圧栓を含む。）												
	粉上り防止用封板												
	パッキン												
	サイホン管・ガス導入管												
ろ過網													
放射能力													
消火器の耐圧性能													
簡易消火用具	外形	/	/	/	/	/	/	/					
	水量等	/	/	/	/	/	/	/					
備考	異常なし。												
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名					

器種名	設置数	点検数	合格数	要修理数	廃棄数
外観					
粉末（蓄圧）	7	7	7	0	0

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。